Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8566.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Пинегина 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	61,85	47,92	13,93	93,22	44,64	48,58	7,00	5,00	2,46	13,75	-	-	14,18	-	14,18	-	85,04	-	1,17			3,63
25.01.16	24,00	-	61,59	49,37	12,22	89,81	44,24	45,57	7,00	5,00	2,33	12,07	-	-	12,45	-	12,45	-	84,72	-	1,02			3,35
26.01.16	24,00	-	61,51	49,62	11,89	88,00	44,31	43,69	7,00	5,00	2,24	11,75	-	-	12,11	-	12,11	-	83,01	-	0,98			3,22
27.01.16	24,00	-	62,61	49,71	12,90	86,65	44,88	41,77	7,00	5,00	2,17	12,77	-	-	13,11	-	13,11	-	80,41	-	1,03			3,20
28.01.16	24,00	-	62,42	49,67	12,75	83,23	44,40	38,83	7,00	5,00	2,03	12,56	-	-	12,89	-	12,89	-	76,66	-	0,96			2,99
29.01.16	24,00	-	63,84	50,54	13,30	82,17	43,96	38,21	7,00	5,00	2,01	13,07	-	-	13,44	-	13,44	-	78,27	-	1,02			3,03
30.01.16	24,00	-	64,66	49,90	14,76	81,25	44,01	37,24	7,00	5,00	1,96	14,44	-	-	14,79	-	14,79	-	75,99	-	1,10			3,06
31.01.16	24,00	-	64,86	50,26	14,60	78,76	43,34	35,42	7,00	5,00	1,87	14,17	-	-	14,55	-	14,55	-	75,15	-	1,06			2,93
01.02.16	24,00	-	63,81	50,82	12,99	77,51	42,55	34,96	7,00	5,00	1,85	12,65	-	-	12,96	-	12,96	-	74,24	-	0,94			2,79
02.02.16	24,00	-	63,04	50,46	12,58	77,54	42,37	35,17	7,00	5,00	1,84	12,24	-	-	12,53	-	12,53	-	74,36	-	0,91			2,75
03.02.16	24,00	-	62,36	50,39	11,97	78,53	42,71	35,82	7,00	5,00	1,88	11,56	-	-	11,82	-	11,82	-	74,78	-	0,87			2,75
04.02.16	24,00	-	63,83	51,03	12,80	77,06	41,91	35,15	7,00	5,00	1,87	12,25	-	-	12,55	-	12,55	-	74,88	-	0,92			2,78
05.02.16	24,00	-	64,83	51,66	13,17	77,78	42,26	35,52	7,00	5,00	1,89	12,66	-	-	12,97	-	12,97	-	76,44	-	0,97			2,86
06.02.16	24,00	-	65,98	51,20	14,78	76,81	41,15	35,66	7,00	5,00	1,89	14,33	-	-	14,68	-	14,68	-	75,15	-	1,08			2,96
07.02.16	24,00	-	65,29	51,53	13,76	78,54	42,06	36,48	7,00	5,00	1,94	13,31	-	-	13,67	-	13,67	-	76,58	-	1,02			2,96
08.02.16	24,00	-	64,34	51,70	12,64	78,88	42,69	36,19	7,00	5,00	1,92	12,37	-	-	12,70	-	12,70	-	77,12	-	0,95			2,87
09.02.16	24,00	-	64,59	52,35	12,24	78,34	42,85	35,49	7,00	5,00	1,88	12,18	-	-	12,49	-	12,49	-	77,33	-	0,94			2,82
10.02.16	24,00	-	65,47	51,00	14,47	78,71	43,16	35,55	7,00	5,00	1,86	14,36	-	-	14,75	-	14,75	-	76,04	-	1,09			2,96
11.02.16	24,00	-	64,67	51,43	13,24	76,46	42,47	33,99	7,00	5,00	1,77	13,21	-	-	13,53	-	13,53	-	74,75	-	0,99			2,76
12.02.16	24,00	-	63,34	51,76	11,58	75,18	41,77	33,41	7,00	5,00	1,75	11,59	-	-	11,85	-	11,85	-	73,88	-	0,86			2,60
13.02.16	24,00	-	64,52	51,85	12,67	75,11	41,80	33,31	7,00	5,00	1,75	12,61	-	-	12,94	-	12,94	-	73,84	-	0,93			2,68
14.02.16	24,00	-	64,32	50,52	13,80	76,57	41,75	34,82	7,00	5,00	1,80	13,77	-	-	14,13	-	14,13	-	74,27	-	1,02			2,82
15.02.16	24,00	-	62,58	51,25	11,33	78,31	42,38	35,93	7,00	5,00	1,86	11,38	-	-	11,68	-	11,68	-	76,57	-	0,87			2,73
16.02.16	24,00	-	64,26	50,91	13,35	78,39	42,08	36,31	7,00	5,00	1,86	13,37	-	-	13,75	-	13,75	-	77,21	-	1,03			2,90
17.02.16	24,00	-	63,42	51,70	11,72	78,11	41,82	36,29	7,00	5,00	1,88	11,83	-	-	12,13	-	12,13	-	76,99	-	0,91			2,79
18.02.16	24,00	-	62,88	50,82	12,06	77,84	41,58	36,26	7,00	5,00	1,85	12,14	-	-	12,44	-	12,44	-	76,28	-	0,93			2,78
19.02.16	24,00	-	62,34	51,22	11,12	78,14	42,06	36,08	7,00	5,00	1,86	11,16	-	-	11,48	-	11,48	-	76,75	-	0,86			2,72
20.02.16	24,00	-	62,83	49,73	13,10	77,89	41,99	35,90	7,00	5,00	1,86	13,10	-	-	13,43	-	13,43	-	72,69	-	0,95			2,81
21.02.16	24,00	-	63,59	51,69	11,90	77,87	41,91	35,96	7,00	5,00	1,87	11,92	-	-	12,22	-	12,22	-	77,00	-	0,92			2,79
22.02.16	24,00	-	62,04	50,68	11,36	77,66	41,48	36,18	7,00	5,00	1,87	11,22	-	-	11,53	-	11,53	-	75,66	-	0,85			2,72
23.02.16	24,00	-	61,54	48,74	12,80	78,11	41,70	36,41	7,00	5,00	1,87	12,60	-	-	12,90	-	12,90	-	72,39	-	0,91			2,78
Среднее	24,00	-	63,52	50,69	12,83	79,63	42,65	36,97	7,00	5,00	1,93	12,66	-	-	12,99	-	12,99	-	76,60	-	0,97	-	-	2,90
Итого	744,00		1969,21	1571,43	397,78						59,72	392,39	0,00	0,00	402,65	0,00	402,65	0,00			30,06	0,00	0,00	89,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	14167,82	11244,07	2918,54	-	2974,61	-	411,32	-	-
	24.02.16 01:00	16136,93	12815,70	3310,63	-	3376,95	-	501,04	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = -0,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **402,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать организации

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбытового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.