Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8563.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Пинегина 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207963 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,186 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	81,44	73,88	7,56	94,99	52,62	42,37	7,00	5,00	3,09	8,19	-	-	8,49	-	8,49	-	93,56	-	0,77			3,86
25.01.16	24,00	-	79,69	73,85	5,84	91,55	51,75	39,80	7,00	5,00	2,90	6,46	-	-	6,69	-	6,69	-	89,68	-	0,58			3,48
26.01.16	24,00	-	79,93	74,38	5,55	89,70	51,50	38,20	7,00	5,00	2,80	6,18	-	-	6,41	-	6,41	-	87,85	-	0,54			3,34
27.01.16	24,00	-	80,44	75,14	5,30	88,27	51,92	36,35	7,00	5,00	2,68	6,05	-	-	6,25	-	6,25	-	86,36	-	0,52			3,21
28.01.16	24,00	-	81,09	75,36	5,73	84,66	51,16	33,50	7,00	5,00	2,48	6,46	-	-	6,66	-	6,66	-	83,13	-	0,54			3,01
29.01.16	24,00	-	79,85	74,60	5,25	83,55	50,46	33,09	7,00	5,00	2,44	5,95	-	-	6,14	-	6,14	-	78,36	-	0,47			2,91
30.01.16	24,00	-	80,36	72,37	7,99	82,61	50,16	32,45	7,00	5,00	2,39	8,67	-	-	8,87	-	8,87	-	72,69	-	0,63			3,01
31.01.16	24,00	-	79,77	72,90	6,87	80,05	49,23	30,82	7,00	5,00	2,26	7,56	-	-	7,73	-	7,73	-	71,61	-	0,54			2,80
01.02.16	24,00	-	79,96	72,49	7,47	78,74	48,30	30,44	7,00	5,00	2,23	8,21	-	-	8,40	-	8,40	-	69,44	-	0,57			2,80
02.02.16	24,00	-	79,65	71,85	7,80	78,80	48,10	30,70	7,00	5,00	2,24	8,46	-	-	8,67	-	8,67	-	68,85	-	0,58			2,83
03.02.16	24,00	-	79,48	73,05	6,43	79,86	48,58	31,28	7,00	5,00	2,28	7,10	-	-	7,27	-	7,27	-	72,62	-	0,52			2,80
04.02.16	24,00	-	79,70	73,05	6,65	78,30	47,66	30,64	7,00	5,00	2,24	7,35	-	-	7,54	-	7,54	-	70,76	-	0,52			2,76
05.02.16	24,00	-	80,18	73,03	7,15	79,07	48,03	31,04	7,00	5,00	2,28	7,82	-	-	8,00	-	8,00	-	70,94	-	0,56			2,84
06.02.16	24,00	-	80,38	71,84	8,54	78,04	46,93	31,11	7,00	5,00	2,28	9,13	-	-	9,34	-	9,34	-	68,44	-	0,63			2,90
07.02.16	24,00	-	81,60	70,51	11,09	79,75	47,89	31,86	7,00	5,00	2,35	11,62	-	-	11,86	-	11,86	-	67,33	-	0,78			3,14
08.02.16	24,00	-	81,59	73,07	8,52	80,19	48,62	31,57	7,00	5,00	2,34	9,14	-	-	9,35	-	9,35	-	71,95	-	0,66			2,99
09.02.16	24,00	-	81,58	74,23	7,35	79,59	48,80	30,79	7,00	5,00	2,29	7,91	-	-	8,13	-	8,13	-	73,30	-	0,58			2,87
10.02.16	24,00	-	80,86	74,02	6,84	79,97	49,15	30,82	7,00	5,00	2,28	7,49	-	-	7,68	-	7,68	-	73,61	-	0,55			2,83
11.02.16	24,00	-	80,81	73,08	7,73	77,75	48,21	29,54	7,00	5,00	2,17	8,43	-	-	8,63	-	8,63	-	70,31	-	0,59			2,76
12.02.16	24,00	-	80,12	73,24	6,88	76,40	47,44	28,96	7,00	5,00	2,12	7,66	-	-	7,84	-	7,84	-	69,16	-	0,53			2,65
13.02.16	24,00	-	81,09	72,08	9,01	76,28	47,41	28,87	7,00	5,00	2,12	9,72	-	-	9,91	-	9,91	-	66,17	-	0,65			2,77
14.02.16	24,00	-	80,35	72,30	8,05	77,67	47,62	30,05	7,00	5,00	2,19	8,81	-	-	8,98	-	8,98	-	69,19	-	0,61			2,80
15.02.16	24,00	-	80,91	72,79	8,12	79,60	48,51	31,09	7,00	5,00	2,28	8,84	-	-	9,03	-	9,03	-	71,27	-	0,63			2,91
16.02.16	24,00	-	80,08	72,62	7,46	79,66	48,29	31,37	7,00	5,00	2,29	8,19	-	-	8,40	-	8,40	-	71,82	-	0,59			2,87
17.02.16	24,00	-	80,15	72,85	7,30	79,36	47,80	31,56	7,00	5,00	2,31	7,99	-	-	8,18	-	8,18	-	70,85	-	0,57			2,88
18.02.16	24,00	-	79,28	73,01	6,27	79,14	47,57	31,57	7,00	5,00	2,29	7,01	-	-	7,20	-	7,20	-	72,44	-	0,51			2,80
19.02.16	24,00	-	80,13	72,14	7,99	79,43	48,00	31,43	7,00	5,00	2,29	8,75	-	-	8,92	-	8,92	-	69,85	-	0,61			2,91
20.02.16	24,00	-	79,79	72,83	6,96	79,19	47,98	31,21	7,00	5,00	2,27	7,71	-	-	7,88	-	7,88	-	71,92	-	0,56			2,83
21.02.16	24,00	-	80,22	72,83	7,39	79,13	47,92	31,21	7,00	5,00	2,30	8,11	-	-	8,30	-	8,30	-	69,20	-	0,56			2,86
22.02.16	24,00	-	80,14	69,71	10,43	78,95	47,65	31,30	7,00	5,00	2,28	11,02	-	-	11,24	-	11,24	-	66,47	-	0,73			3,01
23.02.16	24,00	-	79,16	72,19	6,97	79,43	47,98	31,45	7,00	5,00	2,27	7,74	-	-	7,91	-	7,91	-	71,31	-	0,55			2,83
Среднее	24,00	-	80,32	72,94	7,37	80,96	48,81	32,14	7,00	5,00	2,36	8,06	-	-	8,25	-	8,25	-	73,56	-	0,59	-	-	2,94
Итого	744,00		2489,78	2261,29	228,49						73,05	249,73	0,00	0,00	255,90	0,00	255,90	0,00			18,20	0,00	0,00	91,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	9957,41	8149,38	1854,70	-	1894,30	-	361,07	-	-
	24.02.16 02:00	12446,85	10410,59	2104,18	-	2149,94	-	452,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,1 °С = -0,27 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **255,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись расшифровка подписи

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«_____» _____ г.