Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 12 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Полярников 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202351-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202351 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	120,45	120,45	0,00	96,68	49,35	47,33	7,00	5,00	5,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,72
25.01.16	24,00	-	120,55	120,27	0,28	94,47	48,76	45,71	7,00	5,00	5,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			5,53
26.01.16	24,00	-	121,14	117,53	3,61	91,51	48,62	42,89	7,00	5,00	5,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,17			5,38
27.01.16	24,00	-	65,42	66,54	-1,12	86,35	50,17	36,18	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
28.01.16	24,00	-	92,01	92,26	-0,25	77,69	43,79	33,90	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
29.01.16	24,00	-	122,78	122,52	0,26	85,04	47,03	38,01	7,00	5,00	4,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,68
30.01.16	24,00	-	123,24	123,24	0,00	83,93	47,14	36,79	7,00	5,00	4,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,54
31.01.16	24,00	-	123,63	123,09	0,54	81,63	46,50	35,13	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			4,37
01.02.16	24,00	-	123,55	123,55	0,00	78,86	45,36	33,50	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
02.02.16	24,00	-	124,07	123,76	0,31	80,24	45,82	34,42	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,29
03.02.16	24,00	-	124,28	124,28	0,00	79,44	45,61	33,83	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,21
04.02.16	24,00	-	123,13	122,89	0,24	79,17	45,04	34,13	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,22
05.02.16	24,00	-	122,96	122,96	0,00	79,12	44,97	34,15	7,00	5,00	4,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,20
06.02.16	24,00	-	122,09	122,09	0,00	78,82	44,10	34,72	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
07.02.16	24,00	-	122,75	122,53	0,22	78,95	44,42	34,53	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,25
08.02.16	24,00	-	122,94	122,94	0,00	79,32	44,80	34,52	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
09.02.16	24,00	-	126,17	126,17	0,00	79,61	45,21	34,40	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,34
10.02.16	24,00	-	125,57	125,31	0,26	78,57	44,77	33,80	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,26
11.02.16	24,00	-	124,46	124,20	0,26	77,83	44,37	33,46	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,18
12.02.16	24,00	-	124,32	124,32	0,00	77,29	44,03	33,26	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
13.02.16	24,00	-	124,21	124,21	0,00	77,23	44,02	33,21	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
14.02.16	24,00	-	124,00	124,00	0,00	77,62	44,01	33,61	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,17
15.02.16	24,00	-	124,35	124,01	0,34	79,67	44,84	34,83	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			4,35
16.02.16	24,00	-	125,13	124,64	0,49	79,87	44,76	35,11	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			4,42
17.02.16	24,00	-	125,61	125,61	0,00	79,58	44,47	35,11	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
18.02.16	24,00	-	125,92	125,44	0,48	79,50	44,40	35,10	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			4,45
19.02.16	24,00	-	125,33	125,33	0,00	79,33	44,45	34,88	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,37
20.02.16	24,00	-	125,59	124,93	0,66	79,69	44,54	35,15	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			4,45
21.02.16	24,00	-	125,26	125,26	0,00	79,31	44,33	34,98	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
22.02.16	24,00	-	125,05	125,05	0,00	78,73	44,15	34,58	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,33
23.02.16	24,00	-	125,01	124,72	0,29	78,82	44,42	34,40	7,00	5,00	4,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,32
Среднее	24,00	-	121,00	120,78	0,22	81,09	45,43	35,67	7,00	5,00	4,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	4,33
Итого	744,00		3750,97	3744,10	6,87						134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,39	0,00	0,00	134,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 17:00	8990,69	8987,05	0,00	-	0,00	-	272,77	-	-
	19.04.15 17:00	8990,69	8987,05	0,00	-	0,00	-	272,77	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление Выборгского участка Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.