Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 15 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9193,038,1
Строит.Адрес: Полярников 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202631
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202631-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,25

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,43 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 129,0 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	140,62	140,62	0,00	96,32	49,41	46,91	7,00	5,00	6,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,61
25.01.16	24,00	-	140,56	140,56	0,00	94,21	48,85	45,36	7,00	5,00	6,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,39
26.01.16	24,00	-	141,62	141,62	0,00	91,18	48,41	42,77	7,00	5,00	6,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,06
27.01.16	24,00	-	77,55	77,84	-0,29	85,10	50,18	34,92	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
28.01.16	24,00	-	107,99	108,01	-0,02	77,92	42,93	34,99	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
29.01.16	24,00	-	145,36	145,36	0,00	84,83	46,76	38,07	7,00	5,00	5,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,54
30.01.16	24,00	-	144,99	144,99	0,00	83,76	47,00	36,76	7,00	5,00	5,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,34
31.01.16	24,00	-	145,08	145,08	0,00	81,47	46,62	34,85	7,00	5,00	5,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,06
01.02.16	24,00	-	144,04	144,04	0,00	78,68	45,36	33,32	7,00	5,00	4,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,80
02.02.16	24,00	-	144,09	144,09	0,00	80,07	45,84	34,23	7,00	5,00	4,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,94
03.02.16	24,00	-	145,13	145,13	0,00	79,27	45,56	33,71	7,00	5,00	4,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,90
04.02.16	24,00	-	144,40	144,40	0,00	78,98	45,18	33,80	7,00	5,00	4,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,88
05.02.16	24,00	-	144,42	144,42	0,00	78,94	45,05	33,89	7,00	5,00	4,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,90
06.02.16	24,00	-	143,69	143,69	0,00	78,18	44,28	33,90	7,00	5,00	4,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,87
07.02.16	24,00	-	144,07	144,07	0,00	78,39	44,57	33,82	7,00	5,00	4,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,88
08.02.16	24,00	-	144,21	144,21	0,00	78,17	44,88	33,29	7,00	5,00	4,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,80
09.02.16	24,00	-	148,28	148,28	0,00	77,80	45,59	32,21	7,00	5,00	4,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,78
10.02.16	24,00	-	146,92	146,92	0,00	78,41	45,46	32,95	7,00	5,00	4,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,85
11.02.16	24,00	-	145,43	145,43	0,00	77,45	45,11	32,34	7,00	5,00	4,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,71
12.02.16	24,00	-	145,45	145,45	0,00	77,14	44,89	32,25	7,00	5,00	4,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,69
13.02.16	24,00	-	145,26	145,26	0,00	77,07	44,82	32,25	7,00	5,00	4,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,69
14.02.16	24,00	-	145,00	145,00	0,00	77,46	44,92	32,54	7,00	5,00	4,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,72
15.02.16	24,00	-	145,55	145,55	0,00	79,48	45,62	33,86	7,00	5,00	4,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,93
16.02.16	24,00	-	146,52	146,52	0,00	79,55	45,54	34,01	7,00	5,00	4,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,99
17.02.16	24,00	-	146,99	146,99	0,00	79,37	45,19	34,18	7,00	5,00	5,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,03
18.02.16	24,00	-	147,18	147,18	0,00	79,32	45,16	34,16	7,00	5,00	5,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,03
19.02.16	24,00	-	146,11	146,11	0,00	79,17	45,20	33,97	7,00	5,00	4,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,97
20.02.16	24,00	-	146,36	146,36	0,00	79,53	45,41	34,12	7,00	5,00	5,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,00
21.02.16	24,00	-	146,02	146,02	0,00	79,17	45,27	33,90	7,00	5,00	4,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,96
22.02.16	24,00	-	145,77	145,77	0,00	78,56	45,00	33,56	7,00	5,00	4,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,90
23.02.16	24,00	-	145,84	145,84	0,00	78,64	45,15	33,49	7,00	5,00	4,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,89
Среднее	24,00	-	141,63	141,64	-0,01	80,76	45,78	34,98	7,00	5,00	4,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,96
Итого	744,00		4390,50	4390,81	-0,31						153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	153,73

143,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	2400,60	2351,93	0,00	-	0,00	-	113,50	-	-
	24.02.16 02:00	6791,50	6743,14	0,00	-	0,00	-	267,08	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **153,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать разрешения

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.