Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 17 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Полярников 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204739-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204739 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 98,7 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	119,76	119,76	0,00	96,98	59,47	37,51	7,00	5,00	4,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,51
25.01.16	24,00	-	119,65	119,65	0,00	94,78	58,67	36,11	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,33
26.01.16	24,00	-	120,72	120,72	0,00	91,83	57,73	34,10	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
27.01.16	24,00	-	65,94	66,34	-0,40	87,25	59,00	28,25	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
28.01.16	24,00	-	92,65	92,68	-0,03	78,61	50,89	27,72	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
29.01.16	24,00	-	124,27	124,27	0,00	85,32	55,41	29,91	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,72
30.01.16	24,00	-	123,91	123,91	0,00	84,20	55,55	28,65	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
31.01.16	24,00	-	124,05	124,05	0,00	81,89	54,80	27,09	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
01.02.16	24,00	-	123,60	123,60	0,00	79,09	53,29	25,80	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
02.02.16	24,00	-	124,64	124,64	0,00	80,46	53,88	26,58	7,00	5,00	3,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,32
03.02.16	24,00	-	125,04	125,04	0,00	79,68	53,59	26,09	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
04.02.16	24,00	-	124,45	124,45	0,00	79,39	53,18	26,21	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
05.02.16	24,00	-	124,26	124,26	0,00	79,36	53,03	26,33	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
06.02.16	24,00	-	123,46	123,46	0,00	79,02	52,27	26,75	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
07.02.16	24,00	-	123,72	123,72	0,00	79,17	52,57	26,60	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
08.02.16	24,00	-	123,78	123,78	0,00	79,53	52,88	26,65	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
09.02.16	24,00	-	127,44	127,44	0,00	79,83	53,41	26,42	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
10.02.16	24,00	-	126,49	126,49	0,00	78,79	53,09	25,70	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
11.02.16	24,00	-	125,21	125,21	0,00	78,04	52,46	25,58	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
12.02.16	24,00	-	120,63	120,63	0,00	77,48	51,91	25,57	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
13.02.16	24,00	-	124,24	124,24	0,00	77,44	52,23	25,21	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
14.02.16	24,00	-	124,68	124,68	0,00	77,82	52,18	25,64	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
15.02.16	24,00	-	125,42	125,42	0,00	79,88	53,43	26,45	7,00	5,00	3,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,32
16.02.16	24,00	-	126,15	126,15	0,00	80,09	53,51	26,58	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
17.02.16	24,00	-	126,63	126,63	0,00	79,79	53,39	26,40	7,00	5,00	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
18.02.16	24,00	-	126,90	126,90	0,00	79,71	53,22	26,49	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
19.02.16	24,00	-	126,03	126,03	0,00	79,56	53,13	26,43	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
20.02.16	24,00	-	126,40	126,40	0,00	79,91	53,21	26,70	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
21.02.16	24,00	-	126,17	126,17	0,00	79,52	52,92	26,60	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
22.02.16	24,00		126,20	126,20	-	79,66	53,09	26,58	7,00	5,00	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,36
23.02.16	24,00		126,20	126,20	-	79,66	53,09	26,58	7,00	5,00	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,36
Среднее	24,00	-	121,57	121,58	-0,01	81,41	53,89	27,52	7,00	5,00	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35
Итого	744,00		3768,69	3769,12	-0,43						103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	103,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016 «____» _____ г.