Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 19 / СЦО Строит.Адрес: Полярников 19 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202641-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202641 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 101,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	141,67	141,67	0,00	97,15	51,60	45,55	7,00	5,00	6,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,47
25.01.16	24,00	-	143,27	143,27	0,00	94,94	51,31	43,63	7,00	5,00	6,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,26
26.01.16	24,00	-	145,56	129,70	15,86	91,98	50,19	41,79	7,00	5,00	6,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,78			6,89
27.01.16	24,00	-	78,87	78,00	0,87	88,42	56,87	31,55	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,06			4,13
28.01.16	24,00	-	111,39	91,10	20,29	78,73	48,09	30,64	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,32			5,11
29.01.16	24,00	-	148,95	117,97	30,98	85,42	48,32	37,10	7,00	5,00	5,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,48			7,03
30.01.16	24,00	-	146,46	146,46	0,00	84,30	49,72	34,58	7,00	5,00	5,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,07
31.01.16	24,00	-	147,43	147,43	0,00	81,99	49,33	32,66	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
01.02.16	24,00	-	147,33	147,33	0,00	79,18	47,98	31,20	7,00	5,00	4,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,60
02.02.16	24,00	-	147,26	147,26	0,00	80,56	48,07	32,49	7,00	5,00	4,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,79
03.02.16	24,00	-	147,64	147,64	0,00	79,78	47,76	32,02	7,00	5,00	4,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,73
04.02.16	24,00	-	146,45	146,45	0,00	79,49	47,06	32,43	7,00	5,00	4,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,75
05.02.16	24,00	-	146,01	146,01	0,00	79,45	46,80	32,65	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,77
06.02.16	24,00	-	145,48	145,48	0,00	79,12	45,88	33,24	7,00	5,00	4,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,84
07.02.16	24,00	-	146,08	146,08	0,00	79,25	46,35	32,90	7,00	5,00	4,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,81
08.02.16	24,00	-	146,45	146,45	0,00	79,60	46,81	32,79	7,00	5,00	4,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,81
09.02.16	24,00	-	150,55	150,55	0,00	79,88	47,54	32,34	7,00	5,00	4,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,88
10.02.16	24,00	-	148,89	148,89	0,00	78,88	47,25	31,63	7,00	5,00	4,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,71
11.02.16	24,00	-	147,49	147,49	0,00	78,13	46,91	31,22	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
12.02.16	24,00	-	147,57	147,57	0,00	77,58	46,61	30,97	7,00	5,00	4,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,57
13.02.16	24,00	-	147,38	147,38	0,00	77,54	46,62	30,92	7,00	5,00	4,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,56
14.02.16	24,00	-	147,07	147,07	0,00	77,91	46,55	31,36	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,62
15.02.16	24,00	-	147,57	147,57	0,00	79,98	47,33	32,65	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
16.02.16	24,00	-	148,15	147,90	0,25	80,18	47,03	33,15	7,00	5,00	4,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,93
17.02.16	24,00	-	148,09	148,09	0,00	79,89	46,62	33,27	7,00	5,00	4,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,93
18.02.16	24,00	-	148,68	148,68	0,00	79,81	46,69	33,12	7,00	5,00	4,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,93
19.02.16	24,00	-	147,71	147,71	0,00	79,66	46,82	32,84	7,00	5,00	4,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,86
20.02.16	24,00	-	148,01	148,01	0,00	80,01	47,00	33,01	7,00	5,00	4,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,89
21.02.16	24,00	-	147,80	147,80	0,00	79,63	46,72	32,91	7,00	5,00	4,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,87
22.02.16	24,00		143,49	141,14	2,35	81,67	47,99	33,68	7,00	5,00	4,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	5,04
23.02.16	24,00		143,49	141,14	2,35	81,67	47,99	33,68	7,00	5,00	4,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	5,04
Среднее	24,00	-	143,49	141,14	2,35	81,67	47,99	33,68	7,00	5,00	4,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	5,04
Итого	744,00		4448,24	4375,29	72,96						151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4,97	0,00	0,00	156,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: сутки;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 156,11 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м;

Отрегулировать температуру t2

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать теплоснабжающей организации

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016

«____» _____ г.