

Адрес: г. Санкт-Петербург, Полировка 5 / ПЛ-2 СЛО

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2016

Датасчет: 9195.038.1

Узел учета: ПЛ-2 СЛО

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"

Строй. адрес: Полировка 5

Код УТЭ:

График: 150/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах: БКР7-208385-Ч(С)-0216.ТХ

Приборы УТЭ поверены до

ТЭв, гр.С= 0,25

Вычислитель: ВКГ-7 № 208385

Расходомер: РАСХОДОМЕР

Термопреобр.: ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Преобр. давления: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ

Подвалы: тр.(M1):

Расходомер: РАСХОДОМЕР

Термопреобр.: ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Преобр. давления: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ

Обрат. тр.(M2):

Расходомер: РАСХОДОМЕР

Термопреобр.: ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Преобр. давления: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ

тр.Цикл: В(С)(M3):

Расходомер: РАСХОДОМЕР

Термопреобр.: ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Преобр. давления: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ

тр.Подпитки(U):

Расходомер: РАСХОДОМЕР

Термопреобр.: ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Преобр. давления: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот = Qвент = Qтвк = Qтвп = Qтвк + Qтвп

Преобр. давления: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ

Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час:

Qтвк.гр.ср = Qтвк.гр.ср

Преобр. давления: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ

Объектское потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Qтвк.гр.ср = Qтвк.гр.ср

Преобр. давления: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие теплопотреб			
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	dtвск	Уходит	T3	T4	Qтвк.общ.	Qтвк.кап.		Qтвк.грв.	Q.общ.	
24.01.16	0:00	-	87,57	79,19	8,38	78,82	51,17	27,65	7,00	5,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
25.01.16	0:00	-	87,57	79,19	8,38	78,82	51,17	27,65	7,00	5,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
26.01.16	0:00	-	87,57	79,19	8,38	78,82	51,17	27,65	7,00	5,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
27.01.16	0:00	-	87,57	79,19	8,38	78,82	51,17	27,65	7,00	5,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
28.01.16	11:00	-	87,57	79,19	8,38	78,82	51,17	27,65	7,00	5,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
29.01.16	24:00	-	92,81	84,14	8,67	84,40	54,53	29,82	7,00	5,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
30.01.16	24:00	-	93,02	84,74	8,28	83,34	54,99	28,35	7,00	5,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
31.01.16	24:00	-	92,38	83,79	8,59	81,07	54,12	26,95	7,00	5,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
02.02.16	24:00	-	90,91	82,82	8,09	78,24	52,32	25,92	7,00	5,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78
03.02.16	24:00	-	89,94	82,22	7,72	78,82	52,67	26,15	7,00	5,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
04.02.16	24:00	-	88,85	81,29	7,56	78,52	51,88	26,64	7,00	5,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78
05.02.16	24:00	-	88,92	81,14	7,78	78,48	51,22	26,76	7,00	5,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
06.02.16	24:00	-	87,51	79,79	7,72	78,12	50,62	27,50	7,00	5,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
07.02.16	24:00	-	87,12	83,36	3,76	78,27	50,74	27,53	7,00	5,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
08.02.16	24:00	-	87,47	82,80	4,67	78,65	51,05	27,60	7,00	5,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
09.02.16	24:00	-	91,47	83,33	8,14	78,97	52,32	26,65	7,00	5,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87
10.02.16	24:00	-	89,68	81,05	7,63	77,20	51,17	26,03	7,00	5,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75
11.02.16	24:00	-	91,47	83,99	7,48	77,96	52,22	25,74	7,00	5,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
12.02.16	24:00	-	88,21	79,19	8,02	76,61	50,26	26,55	7,00	5,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
13.02.16	24:00	-	87,14	79,02	8,12	76,57	50,31	26,26	7,00	5,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
14.02.16	24:00	-	87,16	78,48	8,68	76,89	50,13	26,76	7,00	5,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77
15.02.16	24:00	-	87,16	78,75	8,63	76,96	51,08	27,88	7,00	5,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88
16.02.16	24:00	-	87,65	78,97	8,68	79,15	50,90	28,25	7,00	5,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
17.02.16	24:00	-	85,80	76,43	9,37	78,83	50,11	28,72	7,00	5,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
18.02.16	24:00	-	82,30	72,20	10,60	78,73	49,43	29,20	7,00	5,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
19.02.16	24:00	-	82,30	71,91	10,39	78,58	49,39	29,19	7,00	5,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
20.02.16	24:00	-	82,27	71,88	10,39	78,93	49,16	29,77	7,00	5,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
21.02.16	24:00	-	81,93	71,55	10,38	78,54	48,92	29,62	7,00	5,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
22.02.16	24:00	-	81,84	71,44	10,40	77,95	48,53	29,42	7,00	5,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
23.02.16	24:00	-	81,95	71,64	10,31	78,06	49,01	29,05	7,00	5,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89
Среднее	20:48	-	87,57	79,19	8,38	78,82	51,17	27,65	7,00	5,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
Итого	635:00	-	2714,62	2454,84	259,78	2454,84	1506,15	127,00	845,51	845,51	845,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31

Показание счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	Q(МЭ)	Q(СЛО (Кал))	Q(ГВС (Кал))	Треб. ч
15.06.15 12:00	3244,39	30725,09	0,00	-	0,00	845,51	0,00	0,00
Снятие данных:	3244,39	30725,09	0,00	-	0,00	845,51	0,00	0,00

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Объем тепловой энергии, рассчитанный по среднему: Период расчета по договору: Период превышения t2: Корректировка на температуру холодной воды: Итого по приборам учета: Итого по приборам учета:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

Организовать температуру

Наладить работу системы отопления

АО "ДомТелеком" для отчетов

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУ УТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28 ФЕВ 2016