Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9195.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207739-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207739 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: M1(n1-n2)+Mг(n2-nх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	105,17	107,82	-2,65	96,64	61,04	35,60	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
25.01.16	24,00	-	106,21	108,89	-2,68	94,43	60,84	33,59	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
26.01.16	24,00	-	105,34	108,00	-2,66	91,50	59,50	32,00	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
27.01.16	24,00	-	58,49	60,00	-1,51	87,73	60,71	27,02	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,49
28.01.16	24,00	-	80,93	82,13	-1,20	77,53	52,86	24,67	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
29.01.16	24,00	-	108,44	110,29	-1,85	84,97	57,13	27,84	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
30.01.16	24,00	-	109,14	111,63	-2,49	83,90	57,31	26,59	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
31.01.16	24,00	-	109,24	111,90	-2,66	81,61	56,74	24,87	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
01.02.16	24,00	-	108,42	111,45	-3,03	78,79	55,24	23,55	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
02.02.16	24,00	-	108,98	112,23	-3,25	80,17	56,02	24,15	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
03.02.16	24,00	-	108,82	111,77	-2,95	79,39	55,51	23,88	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
04.02.16	24,00	-	108,12	110,78	-2,66	79,11	55,01	24,10	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
05.02.16	24,00	-	108,21	110,83	-2,62	79,07	54,74	24,33	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
06.02.16	24,00	-	107,07	109,46	-2,39	78,74	53,76	24,98	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
07.02.16	24,00	-	108,10	110,61	-2,51	78,88	54,33	24,55	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
08.02.16	24,00	-	108,38	110,80	-2,42	79,25	54,83	24,42	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
09.02.16	24,00	-	111,57	114,00	-2,43	79,55	55,50	24,05	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
10.02.16	24,00	-	110,61	112,93	-2,32	78,52	55,29	23,23	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
11.02.16	24,00	-	109,31	111,91	-2,60	77,78	55,14	22,64	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
12.02.16	24,00	-	109,21	112,12	-2,91	77,22	54,25	22,97	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
13.02.16	24,00	-	109,10	112,29	-3,19	77,16	53,96	23,20	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
14.02.16	24,00	-	108,80	112,01	-3,21	77,52	54,11	23,41	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
15.02.16	24,00	-	109,19	112,25	-3,06	79,59	55,28	24,31	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
16.02.16	24,00	-	109,67	112,71	-3,04	79,79	54,99	24,80	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
17.02.16	24,00	-	110,43	113,94	-3,51	79,50	54,95	24,55	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
18.02.16	24,00	-	110,87	115,30	-4,43	79,41	54,61	24,80	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
19.02.16	24,00	-	110,42	114,78	-4,36	79,25	54,68	24,57	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
20.02.16	24,00	-	110,63	114,84	-4,21	79,61	54,86	24,75	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
21.02.16	24,00	-	110,33	114,47	-4,14	79,23	54,72	24,51	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
22.02.16	24,00	-	110,02	114,14	-4,12	78,65	54,42	24,23	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
23.02.16	24,00	-	110,06	114,17	-4,11	78,73	54,63	24,10	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
Среднее	24,00	-	106,43	109,37	-2,94	81,07	55,71	25,36	7,00	5,00	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,53
Итого	744,00		3299,28	3390,45	-91,17						78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	78,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	1743,22	1752,09	0,00	-	0,00	-	57,44	-	-
	24.02.16 03:00	5043,10	5143,32	0,00	-	0,00	-	141,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 78,45 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м;

Отрегулировать температуру _____ t2

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.