Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-4 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9195.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207719
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207719-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	81,92	81,92	0,00	97,02	53,04	43,98	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
25.01.16	24,00	-	82,73	82,73	0,00	94,81	52,75	42,06	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
26.01.16	24,00	-	82,04	82,04	0,00	91,87	51,95	39,92	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
27.01.16	24,00	-	45,77	45,34	0,43	87,38	53,82	33,56	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			1,64
28.01.16	24,00	-	63,03	62,86	0,17	77,95	46,55	31,40	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,04
29.01.16	24,00	-	83,88	83,88	0,00	85,31	49,77	35,54	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
30.01.16	24,00	-	84,58	84,58	0,00	84,21	49,89	34,32	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
31.01.16	24,00	-	84,71	84,71	0,00	81,91	49,42	32,49	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
01.02.16	24,00	-	84,24	84,24	0,00	79,12	48,08	31,04	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
02.02.16	24,00	-	84,96	84,96	0,00	80,48	48,75	31,73	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
03.02.16	24,00	-	84,89	84,89	0,00	79,70	48,54	31,16	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
04.02.16	24,00	-	84,19	84,19	0,00	79,43	47,87	31,56	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
05.02.16	24,00	-	84,20	84,20	0,00	79,40	47,85	31,55	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
06.02.16	24,00	-	83,18	83,18	0,00	79,07	46,88	32,19	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
07.02.16	24,00	-	84,10	84,10	0,00	79,22	47,34	31,88	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
08.02.16	24,00	-	84,33	84,33	0,00	79,59	47,90	31,69	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
09.02.16	24,00	-	86,77	86,77	0,00	79,88	48,71	31,17	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
10.02.16	24,00	-	86,01	86,01	0,00	78,84	48,36	30,48	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
11.02.16	24,00	-	85,00	85,00	0,00	78,10	47,87	30,23	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
12.02.16	24,00	-	84,86	84,86	0,00	77,56	47,65	29,91	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
13.02.16	24,00	-	84,76	84,76	0,00	77,48	47,56	29,92	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
14.02.16	24,00	-	84,63	84,63	0,00	77,89	47,61	30,28	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
15.02.16	24,00	-	84,99	84,99	0,00	79,94	48,38	31,56	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
16.02.16	24,00	-	85,41	85,41	0,00	80,14	48,37	31,77	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
17.02.16	24,00	-	85,93	85,93	0,00	79,85	48,01	31,84	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
18.02.16	24,00	-	86,17	86,17	0,00	79,77	48,13	31,64	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
19.02.16	24,00	-	85,77	85,77	0,00	79,60	48,25	31,35	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
20.02.16	24,00		85,96	85,96	0,00	79,74	48,13	31,61	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,72
21.02.16	24,00		85,96	85,96	0,00	79,74	48,13	31,61	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,72
22.02.16	24,00		85,96	85,96	0,00	79,74	48,13	31,61	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,72
23.02.16	24,00		85,96	85,96	0,00	79,74	48,13	31,61	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,71
Среднее	24,00	-	82,80	82,78	0,02	81,43	48,77	32,67	7,00	5,00	2,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,00	0,00	84,01
Итого	744,00		2566,88	2566,28	0,60						83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	7717,02	7718,77	0,00	-	0,00	-	243,03	-	-
	20.02.16 04:00	9944,21	9945,36	0,00	-	0,00	-	316,15	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 0,25 °C = 0,00 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **84,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
прочитано по телефону

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.