Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 7 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9194.038.1
Строит.Адрес: Полярников 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202689-ч(с)-0216.txt

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,25

Вычислитель: ВКТ-7 № 202689					Преобр.давления:
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,419 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=125,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	126,96	126,96	0,00	96,46	45,45	51,01	7,00	5,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			6,49
25.01.16	24,00	-	126,56	126,32	0,24	94,27	45,02	49,25	7,00	5,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			6,25
26.01.16	24,00	-	127,99	116,18	11,81	91,38	44,16	47,22	7,00	5,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			6,57
27.01.16	24,00	-	70,40	57,51	12,89	86,58	46,31	40,27	7,00	5,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,68
28.01.16	24,00	-	86,55	85,90	0,65	77,73	37,31	40,42	7,00	5,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,53
29.01.16	24,00	-	111,65	111,11	0,54	84,78	40,62	44,16	7,00	5,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,95
30.01.16	24,00	-	107,13	106,95	0,18	83,68	40,16	43,52	7,00	5,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,67
31.01.16	24,00	-	102,90	102,65	0,25	81,37	39,27	42,10	7,00	5,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,35
01.02.16	24,00	-	101,13	101,13	0,00	78,57	38,00	40,57	7,00	5,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,10
02.02.16	24,00	-	101,41	100,79	0,62	79,94	38,13	41,81	7,00	5,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,26
03.02.16	24,00	-	102,17	101,93	0,24	79,16	37,72	41,44	7,00	5,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,24
04.02.16	24,00	-	99,87	99,87	0,00	78,86	36,88	41,98	7,00	5,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,20
05.02.16	24,00	-	100,47	100,17	0,30	78,83	36,80	42,03	7,00	5,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,23
06.02.16	24,00	-	98,66	97,60	1,06	78,48	35,75	42,73	7,00	5,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,25
07.02.16	24,00	-	98,58	98,30	0,28	78,64	35,87	42,77	7,00	5,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,22
08.02.16	24,00	-	99,23	99,04	0,19	79,02	36,29	42,73	7,00	5,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,25
09.02.16	24,00	-	103,64	103,39	0,25	79,32	37,32	42,00	7,00	5,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,36
10.02.16	24,00	-	101,98	101,55	0,43	78,30	37,23	41,07	7,00	5,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,21
11.02.16	24,00	-	100,43	100,23	0,20	77,55	36,79	40,76	7,00	5,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,10
12.02.16	24,00	-	104,49	104,26	0,23	77,02	37,23	39,79	7,00	5,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,17
13.02.16	24,00	-	100,15	99,45	0,70	76,95	36,83	40,12	7,00	5,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,04
14.02.16	24,00	-	99,25	98,90	0,35	77,34	36,77	40,57	7,00	5,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,04
15.02.16	24,00	-	98,82	98,45	0,37	79,37	37,05	42,32	7,00	5,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,20
16.02.16	24,00	-	98,96	98,24	0,72	79,55	36,56	42,99	7,00	5,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,28
17.02.16	24,00	-	100,06	99,76	0,30	79,27	36,34	42,93	7,00	5,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,31
18.02.16	24,00	-	100,23	100,23	0,00	79,20	36,32	42,88	7,00	5,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,30
19.02.16	24,00	-	99,52	99,18	0,34	79,05	36,33	42,72	7,00	5,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,27
20.02.16	24,00	-	99,76	99,76	0,00	79,40	36,43	42,97	7,00	5,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,29
21.02.16	24,00	-	100,20	100,20	0,00	79,03	36,38	42,65	7,00	5,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,27
22.02.16	24,00	-	100,00	100,00	0,00	78,45	36,21	42,24	7,00	5,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,22
23.02.16	24,00	-	99,46	99,02	0,44	78,54	36,27	42,27	7,00	5,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,22
Среднее	24,00	-	102,21	101,13	1,08	80,84	38,19	42,65	7,00	5,00	4,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,44
Итого	744,00		3168,61	3135,03	33,58						137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	137,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	13438,40	13354,49	0,00	0,00	0,00	0,00	485,65	-	
	24.02.16 02:00	16604,66	16487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	622,97	-	

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **137,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта