

Объект: ЖКС Невакое Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Пискаревка 8 / СЛО-ГВС  
 Организация: АО "ДомТелеком"  
 Источник: За Невадая котельная

Установленные приборы: Часовые и счетчи. приборы в фальше: ВКГ7-208212-(С)-0215-02

Расчетные параметры: Режим (смена): 3006

Приборы УУТЗ поверены до \_\_\_\_\_

Тех. гр. С = 0.25

Вычислитель: ВКГ-7 № 208212

Подход: гр. (М1): расходомер: Гипп=

Обрат: гр. (М2): расходомер: Гипп=

гр. Д. ГВС(М3): расходомер: Гипп=

гр. Цирк. ГВС(М4): расходомер: Гипп=

гр. Подпитки(М5): расходомер: Гипп=

Расчетный алгоритм: эмка: Q=M1\*(t1-nx)/(t2-nx) лего: M1(t1-nx)/(t2-nx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qотср= Qотп= Qотср= Qотп=

Договорные нагрузки (гр.ч/ч), Гкал/час: Qот= Qотср= Qотп=

Договорные расходы (ср.сут.), ГГкал: Qот= Qотср= Qотп=

Одноразовые расходы за предыдущий отчетный период: с 24.01.2016 по 23.02.2016

Учет отопления (ТВ-1)

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие темпозте
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	dlvсr	Vводп	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс кан.	Qгвс гвс	Q общ.					
24.01.16	24.00	-	148.09	140.89	7.20	95.04	51.30	43.74	7.00	5.00	6.50	6.36	0.00	0.00	6.60	6.60	0.00	6.82	0.00	6.82	0.00	94.41	0.00	0.37	6.86				
25.01.16	24.00	-	147.03	139.81	7.22	92.88	50.33	42.55	7.00	5.00	6.27	6.57	0.00	0.00	6.82	6.82	0.00	10.04	0.00	10.04	0.00	88.94	0.00	0.30	6.19				
26.01.16	24.00	-	146.19	140.24	5.95	90.01	49.76	40.25	7.00	5.00	5.89	6.69	0.00	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	0.00	6.78	0.00	50.70	0.00	0.34	2.74				
27.01.16	24.00	-	77.59	78.72	-1.13	86.21	50.31	35.90	7.00	5.00	2.40	6.71	0.00	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	0.00	6.78	0.00	71.71	0.00	0.22	3.86				
28.01.16	24.00	-	113.09	108.45	4.64	76.31	43.97	32.34	7.00	5.00	5.13	6.53	0.00	0.00	6.55	6.55	0.00	6.55	0.00	6.55	0.00	83.44	0.00	0.27	5.22				
29.01.16	24.00	-	147.89	142.40	5.49	83.70	49.11	34.59	7.00	5.00	4.96	6.33	0.00	0.00	6.14	6.14	0.00	7.32	0.00	7.32	0.00	81.98	0.00	0.26	4.99				
30.01.16	24.00	-	147.11	141.73	5.38	82.62	48.98	33.64	7.00	5.00	4.41	7.12	0.00	0.00	6.94	6.94	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	77.19	0.00	0.29	4.64				
31.01.16	24.00	-	145.35	139.08	6.27	80.38	48.15	32.23	7.00	5.00	4.55	6.76	0.00	0.00	6.94	6.94	0.00	6.94	0.00	6.94	0.00	78.75	0.00	0.28	4.84				
01.02.16	24.00	-	141.82	136.82	5.00	77.61	46.59	31.02	7.00	5.00	4.41	7.58	0.00	0.00	7.82	7.82	0.00	7.82	0.00	7.82	0.00	76.78	0.00	0.32	4.74				
02.02.16	24.00	-	142.10	135.06	6.04	78.05	46.67	31.38	7.00	5.00	4.49	7.58	0.00	0.00	7.82	7.82	0.00	7.82	0.00	7.82	0.00	76.74	0.00	0.30	4.90				
03.02.16	24.00	-	141.28	134.38	6.90	77.77	46.05	31.22	7.00	5.00	4.50	7.58	0.00	0.00	7.82	7.82	0.00	7.82	0.00	7.82	0.00	76.51	0.00	0.39	4.96				
04.02.16	24.00	-	141.78	135.15	6.63	77.71	46.04	31.67	7.00	5.00	4.54	7.58	0.00	0.00	7.82	7.82	0.00	7.82	0.00	7.82	0.00	76.57	0.00	0.33	4.90				
05.02.16	24.00	-	139.03	130.87	8.16	77.91	45.74	32.51	7.00	5.00	4.58	7.57	0.00	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	76.92	0.00	0.33	4.90				
06.02.16	24.00	-	140.66	132.17	8.49	77.53	45.02	32.51	7.00	5.00	4.57	7.37	0.00	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	78.51	0.00	0.37	5.01				
07.02.16	24.00	-	142.03	134.76	7.27	77.91	45.74	32.17	7.00	5.00	4.57	7.37	0.00	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	76.79	0.00	0.37	4.87				
08.02.16	24.00	-	146.01	138.16	7.85	78.28	46.47	31.81	7.00	5.00	4.51	7.37	0.00	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	76.23	0.00	0.31	4.77				
09.02.16	24.00	-	145.21	137.26	7.95	77.28	46.29	30.99	7.00	5.00	4.39	7.37	0.00	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	75.84	0.00	0.30	4.59				
10.02.16	24.00	-	142.47	134.23	8.24	76.48	45.67	30.81	7.00	5.00	4.31	7.37	0.00	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	75.84	0.00	0.31	4.62				
11.02.16	24.00	-	140.80	133.94	6.86	75.93	45.33	30.60	7.00	5.00	4.29	7.37	0.00	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	75.82	0.00	0.30	4.59				
12.02.16	24.00	-	140.21	132.23	7.98	76.24	45.15	31.09	7.00	5.00	4.35	7.37	0.00	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	76.80	0.00	0.33	4.85				
13.02.16	24.00	-	140.43	133.21	7.22	78.23	46.09	32.14	7.00	5.00	4.51	7.37	0.00	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	78.17	0.00	0.33	5.03				
14.02.16	24.00	-	140.53	133.33	7.20	78.43	46.91	32.52	7.00	5.00	4.53	7.37	0.00	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	78.58	0.00	0.40	5.02				
15.02.16	24.00	-	142.11	133.33	8.78	78.43	46.91	32.52	7.00	5.00	4.65	7.37	0.00	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	77.99	0.00	0.38	5.02				
16.02.16	24.00	-	142.42	134.16	8.26	78.14	46.55	32.59	7.00	5.00	4.65	7.37	0.00	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	78.06	0.00	0.37	5.00				
17.02.16	24.00	-	141.53	133.38	8.15	78.05	46.40	32.65	7.00	5.00	4.55	7.37	0.00	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	77.89	0.00	0.31	4.85				
18.02.16	24.00	-	140.47	133.70	6.77	77.90	46.55	32.35	7.00	5.00	4.60	7.37	0.00	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	78.13	0.00	0.34	4.93				
19.02.16	24.00	-	140.39	132.91	7.48	78.24	45.56	32.68	7.00	5.00	4.53	7.37	0.00	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	77.74	0.00	0.29	4.82				
20.02.16	24.00	-	138.40	131.97	6.43	77.85	45.19	32.66	7.00	5.00	4.53	7.37	0.00	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	77.27	0.00	0.35	4.86				
21.02.16	24.00	-	139.14	131.27	7.87	77.31	44.94	32.37	7.00	5.00	4.51	6.90	0.00	0.00	7.04	7.04	0.00	7.04	0.00	7.04	0.00	77.48	0.00	0.36	4.88				
22.02.16	24.00	-	140.11	132.13	7.98	77.42	45.21	32.21	7.00	5.00	4.52	6.85	0.00	0.00	7.04	7.04	0.00	7.04	0.00	7.04	0.00	78.13	0.00	0.33	4.94				
23.02.16	24.00	-	139.44	133.67	6.77	79.73	46.56	33.17	7.00	5.00	4.62	6.57	0.00	0.00	6.76	6.76	0.00	6.76	0.00	6.76	0.00	78.13	0.00	0.33	4.94				
Среднее	24.00	-	139.44	133.67	6.77	79.73	46.56	33.17	7.00	5.00	4.62	6.57	0.00	0.00	6.76	6.76	0.00	6.76	0.00	6.76	0.00	78.13	0.00	0.33	4.94				
Итого	744.00	-	4322.71	4112.91	209.80	143.16	203.58	209.41	0.00	0.00	209.41	0.00	0.00	209.41	0.00	0.00	209.41	0.00	209.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.28				

Показания счетчиков на момент снятия данных: 24.01.16 03:00 12637.75 12807.73 496.06 0.00 510.82 0.00 428.64 52.48

24.02.16 03:00 16553.28 16131.32 701.97 0.00 720.68 0.00 52.48

Период расчета по среднему: 24.01.16 03:00 - 24.02.16 03:00

Период превышения L2: 0.25 C = 0.05 Гкал/ч

Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: 209.41 Гкал/ч

АО "ДомТелеком"  
 филиал "За Невадая котельная"  
 для отчета

АО "ДомТелеком"  
 филиал "За Невадая котельная"  
 для отчета

Управление энергосбыта по городу Санкт-Петербургу  
 Отдел обслуживания клиентов  
 28 ФЕВ 2016