

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 72051

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср.= Qгвс.ср.=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	85,76	10,20	234,220	-	-	50,66	5,60	233,400	-	35,10	0,820	0,00	0,00	0,00	8,287
24.01.16	24	-	87,26	10,20	234,950	-	-	51,77	5,60	233,970	-	35,49	0,980	0,00	0,00	0,00	8,413
25.01.16	24	-	83,05	10,20	235,500	-	-	50,30	5,60	234,600	-	32,75	0,900	0,00	0,00	0,00	7,782
26.01.16	24	-	76,37	10,20	234,110	-	-	47,72	5,60	233,110	-	28,65	1,000	0,00	0,00	0,00	6,769
27.01.16	24	-	63,07	10,20	227,680	-	-	41,21	5,60	226,720	-	21,86	0,960	0,00	0,00	0,00	5,029
28.01.16	24	-	60,76	10,20	225,790	-	-	40,21	5,60	224,810	-	20,55	0,980	0,00	0,00	0,00	4,693
29.01.16	24	-	61,49	10,20	225,890	-	-	40,45	5,60	224,770	-	21,04	1,120	0,00	0,00	0,00	4,811
30.01.16	24	-	60,32	10,20	226,230	-	-	40,27	5,60	224,970	-	20,05	1,260	0,00	0,00	0,00	4,600
31.01.16	24	-	62,00	10,20	226,230	-	-	41,22	5,60	224,980	-	20,78	1,250	0,00	0,00	0,00	4,768
01.02.16	24	-	65,84	10,20	226,190	-	-	42,96	5,60	225,010	-	22,88	1,180	0,00	0,00	0,00	5,239
02.02.16	24	-	67,14	10,20	225,660	-	-	43,79	5,60	224,570	-	23,35	1,090	0,00	0,00	0,00	5,329
03.02.16	24	-	63,10	10,20	225,230	-	-	41,91	5,60	224,090	-	21,19	1,140	0,00	0,00	0,00	4,835
04.02.16	24	-	64,72	10,20	225,090	-	-	42,26	5,60	224,070	-	22,46	1,020	0,00	0,00	0,00	5,113
05.02.16	24	-	64,45	10,20	224,720	-	-	42,29	5,60	223,690	-	22,16	1,030	0,00	0,00	0,00	5,035
06.02.16	24	-	64,41	10,20	224,760	-	-	41,83	5,60	223,500	-	22,58	1,260	0,00	0,00	0,00	5,142
07.02.16	24	-	63,29	10,20	224,520	-	-	41,53	5,60	222,680	-	21,76	1,840	0,00	0,00	0,00	4,977
08.02.16	24	-	60,74	10,20	224,130	-	-	40,67	5,60	221,530	-	20,07	2,600	0,00	0,00	0,00	4,619
09.02.16	24	-	58,84	10,20	223,760	-	-	39,89	5,60	221,510	-	18,95	2,250	0,00	0,00	0,00	4,346
10.02.16	24	-	58,00	10,20	223,590	-	-	39,50	5,60	221,160	-	18,50	2,430	0,00	0,00	0,00	4,244
11.02.16	24	-	58,00	10,20	223,290	-	-	39,49	5,60	220,700	-	18,51	2,590	0,00	0,00	0,00	4,248
12.02.16	24	-	60,55	10,20	223,230	-	-	40,62	5,60	220,790	-	19,93	2,440	0,00	0,00	0,00	4,564
13.02.16	24	-	61,89	10,20	223,030	-	-	41,40	5,60	220,700	-	20,49	2,330	0,00	0,00	0,00	4,679
14.02.16	24	-	61,89	10,20	222,600	-	-	41,36	5,60	220,380	-	20,53	2,220	0,00	0,00	0,00	4,678
15.02.16	24	-	62,98	10,20	221,910	-	-	41,75	5,60	219,740	-	21,23	2,170	0,00	0,00	0,00	4,817
16.02.16	24	-	63,83	10,20	221,210	-	-	41,99	5,60	219,010	-	21,84	2,200	0,00	0,00	0,00	4,933
17.02.16	24	-	66,83	10,20	220,730	-	-	43,08	5,60	218,780	-	23,75	1,950	0,00	0,00	0,00	5,341
18.02.16	24	-	68,34	10,20	220,700	-	-	43,87	5,60	218,880	-	24,47	1,820	0,00	0,00	0,00	5,494
19.02.16	24	-	65,91	10,20	221,780	-	-	42,98	5,60	219,900	-	22,93	1,880	0,00	0,00	0,00	5,180
20.02.16	24	-	68,03	10,20	222,340	-	-	43,96	5,60	220,450	-	24,07	1,890	0,00	0,00	0,00	5,448
21.02.16	24	-	68,69	10,20	222,000	-	-	44,29	5,60	220,070	-	24,40	1,930	0,00	0,00	0,00	5,518
22.02.16	24	-	67,47	10,20	221,490	-	-	43,78	5,60	219,670	-	23,69	1,820	0,00	0,00	0,00	5,339
Среднее	24,00	-	65,97	10,20	225,244	-	-	42,87	5,60	223,620	-	23,10	1,624	-	-	-	5,299
Итого	744,0	-	-	-	6982,560	0,000	-	-	-	6932,210	0,000	-	50,350	0,00	0,00	0,00	164,27

Ориентировочно до конца месяца(+)

1550,250

1536,760

13,490

37,25

Корректировка за прошлый месяц (-)

2111,117

2106,527

4,590

73,90

Итого за февраль 2016 :

6421,693

6362,443

59,250

127,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	21777,930	-	21717,990	-	0,000	0,000	542,920	
23.02.16 01:00	28769,720	-	28659,360	-	0,000	0,000	707,408	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
 (по доверенности абонента)АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВИсполнитель по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

29.02.2016