

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48801

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	86,72	10,20	130,940	-	-	49,11	5,60	130,360	-	37,61	0,580	0,00	0,00	0,00	4,966
24.01.16	24	-	86,46	10,20	130,940	-	-	49,45	5,60	130,450	-	37,01	0,490	0,00	0,00	0,00	4,884
25.01.16	24	-	83,22	10,20	132,060	-	-	48,73	5,60	131,580	-	34,49	0,480	0,00	0,00	0,00	4,589
26.01.16	24	-	79,76	10,20	134,660	-	-	48,01	5,60	134,230	-	31,75	0,430	0,00	0,00	0,00	4,306
27.01.16	24	-	69,50	10,20	134,620	-	-	44,48	5,60	134,270	-	25,02	0,350	0,00	0,00	0,00	3,389
28.01.16	24	-	60,99	10,20	133,490	-	-	40,59	5,60	133,250	-	20,40	0,240	0,00	0,00	0,00	2,739
29.01.16	24	-	62,52	10,20	98,800	-	-	40,29	5,60	98,970	-	22,23	-0,170	0,00	0,00	0,00	2,205
30.01.16	24	-	61,33	10,20	130,520	-	-	40,42	5,60	130,370	-	20,91	0,150	0,00	0,00	0,00	2,741
31.01.16	24	-	63,23	10,20	131,520	-	-	41,53	5,60	131,510	-	21,70	0,010	0,00	0,00	0,00	2,861
01.02.16	24	-	67,46	10,20	131,770	-	-	43,34	5,60	131,760	-	24,12	0,010	0,00	0,00	0,00	3,185
02.02.16	24	-	69,21	10,20	131,210	-	-	44,11	5,60	131,190	-	25,10	0,020	0,00	0,00	0,00	3,304
03.02.16	24	-	64,46	10,20	133,160	-	-	42,39	5,60	133,030	-	22,07	0,130	0,00	0,00	0,00	2,950
04.02.16	24	-	65,76	10,20	134,290	-	-	42,62	5,60	134,170	-	23,14	0,120	0,00	0,00	0,00	3,122
05.02.16	24	-	66,53	10,20	134,480	-	-	43,09	5,60	134,410	-	23,44	0,070	0,00	0,00	0,00	3,160
06.02.16	24	-	66,48	10,20	134,670	-	-	42,46	5,60	134,490	-	24,02	0,180	0,00	0,00	0,00	3,249
07.02.16	24	-	63,00	10,20	133,960	-	-	41,12	5,60	133,830	-	21,88	0,130	0,00	0,00	0,00	2,940
08.02.16	24	-	60,62	10,20	133,360	-	-	40,07	5,60	133,290	-	20,55	0,070	0,00	0,00	0,00	2,750
09.02.16	24	-	60,54	10,20	133,370	-	-	40,20	5,60	133,210	-	20,34	0,160	0,00	0,00	0,00	2,725
10.02.16	24	-	58,84	10,20	133,100	-	-	39,35	5,60	133,000	-	19,49	0,100	0,00	0,00	0,00	2,606
11.02.16	24	-	59,99	10,20	133,090	-	-	39,89	5,60	133,040	-	20,10	0,050	0,00	0,00	0,00	2,685
12.02.16	24	-	62,98	10,20	133,000	-	-	41,14	5,60	132,990	-	21,84	0,010	0,00	0,00	0,00	2,914
13.02.16	24	-	65,28	10,20	132,210	-	-	42,30	5,60	132,180	-	22,98	0,030	0,00	0,00	0,00	3,047
14.02.16	24	-	64,45	10,20	132,020	-	-	42,04	5,60	131,910	-	22,41	0,110	0,00	0,00	0,00	2,970
15.02.16	24	-	64,66	10,20	132,230	-	-	41,98	5,60	131,970	-	22,68	0,260	0,00	0,00	0,00	3,015
16.02.16	24	-	66,93	10,20	132,270	-	-	42,89	5,60	132,010	-	24,04	0,260	0,00	0,00	0,00	3,200
17.02.16	24	-	72,26	10,20	132,270	-	-	44,83	5,60	131,940	-	27,43	0,330	0,00	0,00	0,00	3,650
18.02.16	24	-	72,05	10,20	133,300	-	-	44,92	5,60	132,970	-	27,13	0,330	0,00	0,00	0,00	3,641
19.02.16	24	-	66,92	10,20	133,070	-	-	43,04	5,60	132,790	-	23,88	0,280	0,00	0,00	0,00	3,196
20.02.16	24	-	65,49	10,20	132,620	-	-	42,15	5,60	132,340	-	23,34	0,280	0,00	0,00	0,00	3,115
21.02.16	24	-	65,59	10,20	132,520	-	-	42,16	5,60	132,230	-	23,43	0,290	0,00	0,00	0,00	3,126
22.02.16	24	-	66,95	10,20	133,890	-	-	42,89	5,60	133,620	-	24,06	0,270	0,00	0,00	0,00	3,243
Среднее	24,00	-	67,43	10,20	131,723	-	-	42,95	5,60	131,528	-	24,47	0,195	-	-	-	3,241
Итого	744,0				4083,410	0,000				4077,360	0,000		6,050	0,00	0,00	0,00	100,47

Ориентировочно до конца месяца(+)

929,940

927,900

2,040

23,17

Корректировка за прошлый месяц (-)

1189,414

1183,359

6,056

44,38

Итого за февраль 2016 :

3823,936

3821,901

2,034

79,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	14566,220	-	14451,750	-	0,000	0,000	336,771	
23.02.16 00:00	18649,630	-	18529,110	-	0,000	0,000	437,244	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата _____

29.02.2016