

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48408

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод | | | | | Обратный трубопровод | | | | | dT С | dG тонн | G1гвс тонн | G2гвс тонн | dGгвс тонн | Q Гкал |
|----------|-------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | fG1, % | T1 С | P1 кгс/см | G1 тонн | Q1 Гкал | fG2 % | T2 С | P2 кгс/см | G2 тонн | Q2 Гкал | | | | | | |
| 23.01.16 | 24 | - | 86,61 | 10,20 | 202,300 | - | - | 58,98 | 5,60 | 202,300 | - | 27,63 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,613 |
| 24.01.16 | 24 | - | 86,34 | 10,20 | 202,450 | - | - | 59,11 | 5,60 | 202,450 | - | 27,23 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,536 |
| 25.01.16 | 24 | - | 83,10 | 10,20 | 204,180 | - | - | 57,43 | 5,60 | 204,180 | - | 25,67 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,263 |
| 26.01.16 | 24 | - | 79,64 | 10,20 | 208,220 | - | - | 56,38 | 5,60 | 208,220 | - | 23,26 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,863 |
| 27.01.16 | 24 | - | 69,35 | 10,20 | 208,210 | - | - | 51,25 | 5,60 | 208,210 | - | 18,10 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,777 |
| 28.01.16 | 24 | - | 60,88 | 10,20 | 206,400 | - | - | 46,30 | 5,60 | 206,400 | - | 14,58 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,023 |
| 29.01.16 | 24 | - | 62,26 | 10,20 | 153,020 | - | - | 46,24 | 5,60 | 153,020 | - | 16,02 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,478 |
| 30.01.16 | 24 | - | 61,22 | 10,20 | 203,390 | - | - | 46,02 | 5,60 | 203,390 | - | 15,20 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,103 |
| 31.01.16 | 24 | - | 63,11 | 10,20 | 204,560 | - | - | 47,63 | 5,60 | 204,560 | - | 15,48 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,180 |
| 01.02.16 | 24 | - | 67,36 | 10,20 | 204,940 | - | - | 50,06 | 5,60 | 204,940 | - | 17,30 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,561 |
| 02.02.16 | 24 | - | 69,09 | 10,20 | 203,930 | - | - | 50,83 | 5,60 | 203,930 | - | 18,26 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,738 |
| 03.02.16 | 24 | - | 64,40 | 10,20 | 206,820 | - | - | 48,36 | 5,60 | 206,820 | - | 16,04 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,332 |
| 04.02.16 | 24 | - | 65,71 | 10,20 | 208,430 | - | - | 48,77 | 5,60 | 208,430 | - | 16,94 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,545 |
| 05.02.16 | 24 | - | 66,42 | 10,20 | 208,750 | - | - | 49,68 | 5,60 | 208,750 | - | 16,74 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,509 |
| 06.02.16 | 24 | - | 66,38 | 10,20 | 208,890 | - | - | 49,18 | 5,60 | 208,890 | - | 17,20 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,606 |
| 07.02.16 | 24 | - | 62,88 | 10,20 | 207,730 | - | - | 47,33 | 5,60 | 207,730 | - | 15,55 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,238 |
| 08.02.16 | 24 | - | 60,51 | 10,20 | 206,690 | - | - | 45,85 | 5,60 | 206,690 | - | 14,66 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,043 |
| 09.02.16 | 24 | - | 60,44 | 10,20 | 206,680 | - | - | 45,95 | 5,60 | 206,680 | - | 14,49 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,009 |
| 10.02.16 | 24 | - | 58,69 | 10,20 | 206,250 | - | - | 44,90 | 5,60 | 206,250 | - | 13,79 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,861 |
| 11.02.16 | 24 | - | 59,86 | 10,20 | 206,230 | - | - | 45,63 | 5,60 | 206,230 | - | 14,23 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,947 |
| 12.02.16 | 24 | - | 62,87 | 10,20 | 206,380 | - | - | 47,34 | 5,60 | 206,380 | - | 15,53 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,219 |
| 13.02.16 | 24 | - | 65,15 | 10,20 | 205,130 | - | - | 48,72 | 5,60 | 205,130 | - | 16,43 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,384 |
| 14.02.16 | 24 | - | 64,34 | 10,20 | 204,610 | - | - | 48,42 | 5,60 | 204,610 | - | 15,92 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,269 |
| 15.02.16 | 24 | - | 64,54 | 10,20 | 204,750 | - | - | 48,35 | 5,60 | 204,750 | - | 16,19 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,330 |
| 16.02.16 | 24 | - | 64,68 | 10,20 | 204,830 | - | - | 48,50 | 5,60 | 204,830 | - | 16,18 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,328 |
| 17.02.16 | 24 | - | 72,12 | 10,20 | 204,770 | - | - | 52,43 | 5,60 | 204,770 | - | 19,69 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,046 |
| 18.02.16 | 24 | - | 71,87 | 10,20 | 206,370 | - | - | 52,44 | 5,60 | 206,370 | - | 19,43 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,025 |
| 19.02.16 | 24 | - | 66,81 | 10,20 | 206,110 | - | - | 49,64 | 5,60 | 206,110 | - | 17,17 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,554 |
| 20.02.16 | 24 | - | 65,35 | 10,20 | 205,370 | - | - | 48,55 | 5,60 | 205,370 | - | 16,80 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,464 |
| 21.02.16 | 24 | - | 65,46 | 10,20 | 205,280 | - | - | 48,63 | 5,60 | 205,280 | - | 16,83 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,469 |
| 22.02.16 | 24 | - | 66,82 | 10,20 | 207,410 | - | - | 49,63 | 5,60 | 207,410 | - | 17,19 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,581 |
| Среднее | 24,00 | - | 67,23 | 10,20 | 204,164 | - | - | 49,63 | 5,60 | 204,164 | - | 17,60 | - | - | - | - | 3,609 |
| Итого | 744,0 | - | - | - | 6329,080 | 0,000 | - | - | - | 6329,080 | 0,000 | - | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,89 |

Ориентировочно до конца месяца(+) 1440,140
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1834,264
Итого за февраль 2016 : 5934,956

1440,140 0,000 25,47
 1834,213 0,051 50,29
 5935,007 -0,051 87,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | G1,т | Q1,Гкал | G2,т | Q2,Гкал | G3,т | G4,т | Q,Гкал | Показания ГВС |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------|-------|-------|---------|---------------|
| 23.01.16 00:00 | 19752,050 | - | 19729,820 | - | 0,000 | 0,000 | 352,430 | |
| 23.02.16 02:00 | 26089,750 | - | 26067,520 | - | 0,000 | 0,000 | 464,718 | |

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв=

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Гкал
 Гкал
АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 29.02.2016