

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2016

график: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, ГВС

Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 48511
 расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ-1 40
 Обратн.тр. ПРЭМ 20
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв=0 С
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dV м/куб	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	65,44	7,00	53,460	-	-	48,21	6,50	31,620	-	17,23	21,840	-	-	-	1,924
24.01.16	24	-	65,75	7,00	56,050	-	-	48,96	6,50	32,930	-	16,79	23,120	-	-	-	2,019
25.01.16	24	-	65,43	7,00	51,850	-	-	48,49	6,50	33,910	-	16,94	17,940	-	-	-	1,703
26.01.16	24	-	65,49	7,00	53,250	-	-	48,86	6,50	33,920	-	16,63	19,330	-	-	-	1,784
27.01.16	24	-	65,86	7,00	56,170	-	-	50,47	6,50	38,270	-	15,39	17,900	-	-	-	1,717
28.01.16	24	-	65,53	7,00	59,020	-	-	50,82	6,50	39,470	-	14,71	19,550	-	-	-	1,810
29.01.16	24	-	65,47	7,00	56,130	-	-	49,93	6,50	36,980	-	15,54	19,150	-	-	-	1,780
30.01.16	24	-	65,67	7,00	57,830	-	-	50,42	6,50	38,030	-	15,25	19,800	-	-	-	1,827
31.01.16	24	-	65,69	7,00	58,780	-	-	50,35	6,50	36,270	-	15,34	22,510	-	-	-	1,981
01.02.16	24	-	65,30	7,00	53,330	-	-	49,53	6,50	34,080	-	15,77	19,250	-	-	-	1,749
02.02.16	24	-	65,30	7,00	53,330	-	-	49,53	6,50	34,080	-	16,22	20,570	-	-	-	1,819
03.02.16	24	-	65,25	7,00	52,760	-	-	49,03	6,50	32,190	-	16,22	20,570	-	-	-	1,795
04.02.16	24	-	65,45	7,00	54,830	-	-	49,91	6,50	34,970	-	15,54	19,860	-	-	-	1,775
05.02.16	24	-	65,32	7,00	53,120	-	-	49,20	6,50	33,480	-	16,12	19,640	-	-	-	1,775
06.02.16	24	-	65,32	7,00	53,120	-	-	49,20	6,50	33,480	-	16,15	18,100	-	-	-	1,691
07.02.16	24	-	65,33	7,00	52,300	-	-	49,18	6,50	34,200	-	16,15	18,100	-	-	-	1,691
08.02.16	24	-	65,38	7,00	52,550	-	-	49,18	6,50	34,200	-	16,59	19,340	-	-	-	1,772
09.02.16	24	-	65,70	7,00	56,480	-	-	48,79	6,50	33,210	-	15,89	21,690	-	-	-	1,926
10.02.16	24	-	65,38	7,00	52,550	-	-	49,81	6,50	34,790	-	15,89	21,690	-	-	-	1,837
11.02.16	24	-	66,74	7,00	56,050	-	-	50,89	6,50	36,370	-	16,33	18,950	-	-	-	1,837
12.02.16	24	-	68,27	7,00	55,590	-	-	51,94	6,50	36,640	-	15,94	18,820	-	-	-	1,784
13.02.16	24	-	66,51	7,00	55,180	-	-	50,57	6,50	36,360	-	16,26	20,450	-	-	-	1,880
14.02.16	24	-	66,60	7,00	55,310	-	-	50,34	6,50	34,860	-	16,26	20,450	-	-	-	1,880
15.02.16	24	-	65,43	7,00	51,490	-	-	49,15	6,50	33,600	-	16,28	17,890	-	-	-	1,671
16.02.16	24	-	65,62	7,00	53,310	-	-	49,18	6,50	32,410	-	16,44	20,900	-	-	-	1,858
17.02.16	24	-	65,62	7,00	53,310	-	-	49,18	6,50	32,410	-	16,23	22,200	-	-	-	1,976
18.02.16	24	-	66,92	7,00	55,660	-	-	50,69	6,50	33,460	-	17,38	18,980	-	-	-	1,807
19.02.16	24	-	67,80	7,00	51,880	-	-	50,42	6,50	32,900	-	17,10	18,520	-	-	-	1,783
20.02.16	24	-	67,69	7,00	52,300	-	-	50,59	6,50	33,780	-	17,10	18,520	-	-	-	1,783
21.02.16	24	-	65,49	7,00	54,430	-	-	49,27	6,50	33,450	-	16,22	20,980	-	-	-	1,867
22.02.16	24	-	65,52	7,00	55,030	-	-	49,45	6,50	33,860	-	16,07	21,170	-	-	-	1,885
23.02.16	24	-	65,63	7,00	56,070	-	-	50,33	6,50	36,750	-	15,30	19,320	-	-	-	1,780
24.02.16	24	-	65,55	7,00	55,000	-	-	49,80	6,50	35,740	-	15,75	19,260	-	-	-	1,779
25.02.16	24	-	65,58	7,00	55,060	-	-	49,48	6,50	33,030	-	16,10	22,030	-	-	-	1,923
26.02.16	24	-	65,58	7,00	55,060	-	-	49,48	6,50	33,030	-	16,04	20,560	-	-	-	1,847
27.02.16	24	-	65,58	7,00	55,060	-	-	49,48	6,50	33,030	-	16,04	20,560	-	-	-	1,847
Среднее	24,00	-	65,90	7,00	54,672	-	-	49,79	6,50	34,695	-	16,11	19,977	-	-	-	1,825
Итого	744,0	-			1694,840	0,000				1075,540	0,000		619,300	0,00	0,00	0,00	56,59

Ориентировочно до конца месяца(+) 382,460 240,620 141,840 12,86
 Корректировка за прошлый месяц (-) 480,489 294,939 185,550 16,76
Итого за февраль 2016 : 1596,811 1021,221 575,590 52,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:								Показания ГВС
Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	
23.01.16 00:00	47578,090	-	18128,500	-	-	-	2124,605	
23.02.16 02:00	49276,450	-	19206,940	-	-	-	2181,279	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °C
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____
 Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Гкал
Гкал

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Деловая по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТВЕТ ПРИНЯТ
 Дата: 29.02.2016