

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016**

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"  
 Договор: 31502-1  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 39, СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04776  
 расходомер  
 Подающий тр. VA2305M 50  
 Обратн.тр. VA2305M 50  
 тр-д. ГВС VA2305M 25  
 тр.цирк. ГВС VA2305M 15  
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	87,62	9,16	222,165	-	-	50,31	4,60	216,487	-	37,32	5,678	-	-	-	8,603
24.01.16	24	-	85,91	9,16	223,215	-	-	50,03	4,60	217,521	-	35,88	5,694	-	-	-	8,321
25.01.16	24	-	83,26	9,16	225,724	-	-	49,25	4,60	219,977	-	34,01	5,747	-	-	-	7,984
26.01.16	24	-	81,33	9,16	229,722	-	-	49,04	4,60	223,994	-	32,29	5,728	-	-	-	7,724
27.01.16	24	-	71,36	9,16	231,048	-	-	45,50	4,60	225,369	-	25,87	5,679	-	-	-	6,250
28.01.16	24	-	62,25	9,16	229,921	-	-	41,34	4,60	223,980	-	20,91	5,941	-	-	-	5,072
29.01.16	24	-	62,62	9,16	228,977	-	-	41,34	4,60	223,071	-	21,28	5,906	-	-	-	5,136
30.01.16	24	-	61,88	9,16	226,620	-	-	41,17	4,60	220,707	-	20,71	5,913	-	-	-	4,954
31.01.16	24	-	62,59	9,16	226,736	-	-	41,63	4,60	220,865	-	20,97	5,871	-	-	-	5,016
01.02.16	24	-	68,28	9,16	227,707	-	-	44,38	4,60	221,382	-	23,90	6,325	-	-	-	5,742
02.02.16	24	-	68,66	9,16	224,434	-	-	44,66	4,60	218,092	-	24,00	6,343	-	-	-	5,690
03.02.16	24	-	63,50	9,16	226,220	-	-	42,41	4,60	220,137	-	21,09	6,083	-	-	-	5,047
04.02.16	24	-	64,82	9,16	231,563	-	-	42,86	4,60	225,232	-	21,96	6,331	-	-	-	5,374
05.02.16	24	-	66,84	9,16	233,634	-	-	44,03	4,60	227,440	-	22,81	6,194	-	-	-	5,622
06.02.16	24	-	67,25	9,16	226,931	-	-	43,62	4,60	220,931	-	23,63	5,999	-	-	-	5,644
07.02.16	24	-	65,38	9,16	222,381	-	-	42,36	4,60	216,692	-	23,02	5,690	-	-	-	5,379
08.02.16	24	-	63,61	9,16	224,001	-	-	41,92	4,60	218,270	-	21,69	5,730	-	-	-	5,117
09.02.16	24	-	60,91	9,16	223,833	-	-	40,69	4,60	218,144	-	20,23	5,689	-	-	-	4,777
10.02.16	24	-	60,00	9,16	223,707	-	-	40,32	4,60	217,879	-	19,68	5,828	-	-	-	4,656
11.02.16	24	-	59,55	9,16	223,036	-	-	40,14	4,60	217,538	-	19,41	5,498	-	-	-	4,568
12.02.16	24	-	60,00	9,16	218,198	-	-	40,06	4,60	212,581	-	19,93	5,617	-	-	-	4,592
13.02.16	24	-	62,85	9,16	222,550	-	-	41,60	4,60	216,760	-	21,25	5,790	-	-	-	4,988
14.02.16	24	-	63,96	9,16	221,326	-	-	42,14	4,60	215,795	-	21,82	5,531	-	-	-	5,081
15.02.16	24	-	65,39	9,16	219,310	-	-	42,60	4,60	213,944	-	22,80	5,366	-	-	-	5,247
16.02.16	24	-	66,82	9,16	217,700	-	-	43,07	4,60	212,439	-	23,75	5,261	-	-	-	5,416
17.02.16	24	-	68,79	9,16	218,453	-	-	43,66	4,60	213,187	-	25,13	5,266	-	-	-	5,737
18.02.16	24	-	71,71	9,16	218,519	-	-	44,96	4,60	212,754	-	26,75	5,765	-	-	-	6,124
19.02.16	24	-	69,42	9,16	223,931	-	-	44,60	4,60	218,230	-	24,82	5,700	-	-	-	5,830
20.02.16	24	-	68,50	9,16	226,418	-	-	44,15	4,60	220,630	-	24,35	5,788	-	-	-	5,789
21.02.16	24	-	69,75	9,16	231,886	-	-	45,08	4,60	226,085	-	24,66	5,801	-	-	-	6,001
22.02.16	24	-	68,71	9,16	228,471	-	-	44,52	4,60	223,013	-	24,19	5,459	-	-	-	5,789
Среднее	24,00	-	67,86	9,16	225,108	-	-	43,66	4,60	219,327	-	24,20	5,781	-	-	-	5,718
Итого	744,0	-			6978,336	0,000				6799,125	0,000		179,211	0,00	0,00	0,00	177,27

Ориентировочно до конца месяца(+)

1565,377

1526,338

39,039

40,69

Корректировка за прошлый месяц (-)

1951,156

1900,308

50,848

74,69

**Итого за февраль 2016 :**

6592,558

6425,155

167,402

143,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	230734,565	-	229463,670	-	-	-	5059,920	
23.02.16 01:00	237722,684	-	236272,344	-	-	-	5237,177	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв=

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"  
 Гкал  
 Для отчетов  
 Гкал

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

29.02.2016