

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 194027

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн. тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	86,01	10,30	157,060	-	-	52,30	5,60	157,060	-	33,71	0,000	0,00	0,00	0,00	5,312
24.01.16	24	-	87,49	10,30	157,100	-	-	53,76	5,60	157,100	-	33,73	0,000	0,00	0,00	0,00	5,317
25.01.16	24	-	83,32	10,30	157,380	-	-	52,40	5,60	157,380	-	30,92	0,000	0,00	0,00	0,00	4,881
26.01.16	24	-	77,38	10,30	158,000	-	-	49,99	5,60	157,970	-	27,39	0,030	0,00	0,00	0,00	4,336
27.01.16	24	-	63,36	10,30	156,990	-	-	43,67	5,60	156,900	-	19,69	0,090	0,00	0,00	0,00	3,107
28.01.16	24	-	61,00	10,30	155,590	-	-	42,42	5,60	155,590	-	18,58	0,000	0,00	0,00	0,00	2,899
29.01.16	24	-	61,45	10,30	155,590	-	-	42,55	5,60	155,590	-	18,90	0,000	0,00	0,00	0,00	2,952
30.01.16	24	-	60,54	10,30	155,920	-	-	42,31	5,60	155,920	-	18,23	0,000	0,00	0,00	0,00	2,853
31.01.16	24	-	62,04	10,30	155,900	-	-	43,26	5,60	155,900	-	18,78	0,000	0,00	0,00	0,00	2,937
01.02.16	24	-	65,66	10,30	155,960	-	-	44,96	5,60	155,960	-	20,70	0,000	0,00	0,00	0,00	3,240
02.02.16	24	-	67,49	10,30	156,050	-	-	45,84	5,60	156,050	-	21,65	0,000	0,00	0,00	0,00	3,389
03.02.16	24	-	63,34	10,30	156,010	-	-	43,99	5,60	156,010	-	19,35	0,000	0,00	0,00	0,00	3,028
04.02.16	24	-	64,70	10,30	156,070	-	-	44,17	5,60	156,070	-	20,53	0,000	0,00	0,00	0,00	3,214
05.02.16	24	-	64,69	10,30	155,930	-	-	44,21	5,60	155,930	-	20,48	0,000	0,00	0,00	0,00	3,201
06.02.16	24	-	64,52	10,30	155,940	-	-	43,63	5,60	155,940	-	20,89	0,000	0,00	0,00	0,00	3,268
07.02.16	24	-	63,59	10,30	156,030	-	-	43,28	5,60	156,030	-	20,31	0,000	0,00	0,00	0,00	3,179
08.02.16	24	-	60,97	10,30	156,140	-	-	42,22	5,60	156,140	-	18,75	0,000	0,00	0,00	0,00	2,935
09.02.16	24	-	59,06	10,30	156,280	-	-	41,38	5,60	156,280	-	17,68	0,000	0,00	0,00	0,00	2,772
10.02.16	24	-	58,09	10,30	156,270	-	-	41,04	5,60	156,270	-	17,05	0,000	0,00	0,00	0,00	2,673
11.02.16	24	-	58,09	10,30	155,960	-	-	40,96	5,60	155,960	-	17,13	0,000	0,00	0,00	0,00	2,682
12.02.16	24	-	60,45	10,30	155,980	-	-	42,06	5,60	155,940	-	18,39	0,040	0,00	0,00	0,00	2,880
13.02.16	24	-	62,01	10,30	156,090	-	-	42,95	5,60	156,050	-	19,06	0,040	0,00	0,00	0,00	2,987
14.02.16	24	-	62,01	10,30	155,970	-	-	42,96	5,60	155,880	-	19,05	0,090	0,00	0,00	0,00	2,987
15.02.16	24	-	63,00	10,30	155,840	-	-	43,33	5,60	155,770	-	19,67	0,070	0,00	0,00	0,00	3,075
16.02.16	24	-	63,96	10,30	155,650	-	-	43,87	5,60	155,560	-	20,09	0,090	0,00	0,00	0,00	3,142
17.02.16	24	-	66,73	10,30	155,770	-	-	44,76	5,60	155,520	-	21,97	0,250	0,00	0,00	0,00	3,442
18.02.16	24	-	68,62	10,30	155,830	-	-	45,66	5,60	155,540	-	22,96	0,290	0,00	0,00	0,00	3,604
19.02.16	24	-	66,05	10,30	156,670	-	-	44,75	5,60	156,230	-	21,30	0,440	0,00	0,00	0,00	3,368
20.02.16	24	-	68,09	10,30	157,150	-	-	45,70	5,60	156,630	-	22,39	0,520	0,00	0,00	0,00	3,555
21.02.16	24	-	68,85	10,30	157,000	-	-	46,06	5,60	156,530	-	22,79	0,470	0,00	0,00	0,00	3,608
22.02.16	24	-	67,73	10,30	157,160	-	-	45,66	5,60	156,660	-	22,07	0,500	0,00	0,00	0,00	3,500
Среднее	24,00	-	66,14	10,30	156,299	-	-	44,71	5,60	156,205	-	21,43	0,094	-	-	-	3,365
Итого	744,0	-			4845,280	0,000				4842,360	0,000		2,920	0,00	0,00	0,00	104,32

Ориентировочно до конца месяца(+)

1095,230

1092,670

2,560

24,22

Корректировка за прошлый месяц (-)

1411,804

1391,850

19,954

48,05

**Итого за февраль 2016 :**

4528,706

4543,180

-14,474

80,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	50243,710	-	43854,300	-	0,000	0,000	1259,008	
23.02.16 01:00	55095,550	-	48703,180	-	0,000	0,000	1363,392	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_\_\_ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

**АО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до подучения АКТА допуска УУ  
 Дата: 29.02.2016