

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 223499

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	86,16	10,30	149,650	-	-	52,29	5,60	147,650	-	33,87	2,000	0,00	0,00	0,00	5,192
24.01.16	24	-	87,65	10,30	149,860	-	-	53,43	5,60	147,820	-	34,22	2,040	0,00	0,00	0,00	5,254
25.01.16	24	-	83,41	10,30	150,020	-	-	51,92	5,60	147,520	-	31,49	2,500	0,00	0,00	0,00	4,867
26.01.16	24	-	77,15	10,30	150,450	-	-	49,70	5,60	148,370	-	27,45	2,080	0,00	0,00	0,00	4,245
27.01.16	24	-	63,40	10,30	148,930	-	-	43,46	5,60	146,840	-	19,94	2,090	0,00	0,00	0,00	3,069
28.01.16	24	-	61,05	10,30	147,400	-	-	42,35	5,60	145,710	-	18,70	1,690	0,00	0,00	0,00	2,836
29.01.16	24	-	61,61	10,30	147,370	-	-	42,57	5,60	145,750	-	19,04	1,620	0,00	0,00	0,00	2,886
30.01.16	24	-	60,60	10,30	147,650	-	-	42,23	5,60	145,970	-	18,37	1,680	0,00	0,00	0,00	2,793
31.01.16	24	-	62,17	10,30	147,540	-	-	43,16	5,60	145,910	-	19,01	1,630	0,00	0,00	0,00	2,885
01.02.16	24	-	65,88	10,30	147,620	-	-	44,80	5,60	145,810	-	21,08	1,810	0,00	0,00	0,00	3,202
02.02.16	24	-	67,51	10,30	147,680	-	-	45,60	5,60	145,720	-	21,91	1,960	0,00	0,00	0,00	3,333
03.02.16	24	-	63,40	10,30	147,940	-	-	43,63	5,60	145,820	-	19,77	2,120	0,00	0,00	0,00	3,030
04.02.16	24	-	64,86	10,30	148,090	-	-	44,07	5,60	145,900	-	20,79	2,190	0,00	0,00	0,00	3,186
05.02.16	24	-	64,75	10,30	147,910	-	-	44,03	5,60	145,920	-	20,72	1,990	0,00	0,00	0,00	3,161
06.02.16	24	-	64,63	10,30	147,710	-	-	43,26	5,60	146,000	-	21,37	1,710	0,00	0,00	0,00	3,240
07.02.16	24	-	63,64	10,30	147,730	-	-	43,15	5,60	145,980	-	20,49	1,750	0,00	0,00	0,00	3,113
08.02.16	24	-	61,03	10,30	147,890	-	-	41,99	5,60	146,080	-	19,04	1,810	0,00	0,00	0,00	2,902
09.02.16	24	-	59,12	10,30	147,900	-	-	41,17	5,60	146,120	-	17,95	1,780	0,00	0,00	0,00	2,738
10.02.16	24	-	58,18	10,30	147,890	-	-	40,85	5,60	146,070	-	17,33	1,820	0,00	0,00	0,00	2,647
11.02.16	24	-	58,19	10,30	147,420	-	-	40,84	5,60	145,640	-	17,35	1,780	0,00	0,00	0,00	2,640
12.02.16	24	-	60,65	10,30	147,570	-	-	41,93	5,60	145,680	-	18,72	1,890	0,00	0,00	0,00	2,850
13.02.16	24	-	62,11	10,30	147,470	-	-	42,70	5,60	145,720	-	19,41	1,750	0,00	0,00	0,00	2,947
14.02.16	24	-	62,10	10,30	147,510	-	-	42,68	5,60	145,800	-	19,42	1,710	0,00	0,00	0,00	2,948
15.02.16	24	-	63,13	10,30	147,240	-	-	43,08	5,60	145,700	-	20,05	1,540	0,00	0,00	0,00	3,029
16.02.16	24	-	64,07	10,30	146,700	-	-	43,44	5,60	145,190	-	20,63	1,510	0,00	0,00	0,00	3,100
17.02.16	24	-	66,93	10,30	146,360	-	-	44,44	5,60	144,770	-	22,49	1,590	0,00	0,00	0,00	3,371
18.02.16	24	-	68,67	10,30	146,220	-	-	45,38	5,60	144,630	-	23,29	1,590	0,00	0,00	0,00	3,491
19.02.16	24	-	66,15	10,30	146,690	-	-	44,59	5,60	145,280	-	21,56	1,410	0,00	0,00	0,00	3,236
20.02.16	24	-	68,23	10,30	147,150	-	-	45,42	5,60	145,800	-	22,81	1,350	0,00	0,00	0,00	3,430
21.02.16	24	-	68,96	10,30	146,820	-	-	45,70	5,60	145,490	-	23,26	1,330	0,00	0,00	0,00	3,488
22.02.16	24	-	67,78	10,30	146,887	-	-	45,24	5,60	145,523	-	22,54	1,363	0,00	0,00	0,00	3,385
Среднее	24,00	-	66,23	10,30	147,783	-	-	44,49	5,60	146,006	-	21,74	1,777	-	-	-	3,306
Итого	744,0				4581,267	0,000				4526,183	0,000		55,083	0,00	0,00	0,00	102,49

Ориентировочно до конца месяца(+)

1026,827

1016,683

10,143

23,50

Корректировка за прошлый месяц (-)

1346,297

1328,786

17,511

45,44

**Итого за февраль 2016 :**

4261,796

4214,081

47,715

80,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	65619,160	-	47019,520	-	0,000	0,000	3330,381	
22.02.16 00:00	70053,410	-	51400,080	-	0,000	0,000	3429,420	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_\_\_ Гкал  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ ГкалГлавный инженер  
 (по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_ 29.02.2016

АО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ