

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 47-1, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48787

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 20

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:** M2(h1-h2)+Mг(h1-hx) **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср.= Qгвс.ср.=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dV м/куб	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	68,25	7,00	66,700	-	-	53,96	6,50	40,500	-	14,29	26,200	-	-	-	2,303
24.01.16	24	-	68,40	7,00	75,270	-	-	55,55	6,50	42,090	-	12,85	33,180	-	-	-	2,738
25.01.16	24	-	68,45	7,00	67,370	-	-	54,94	6,50	43,390	-	13,51	23,980	-	-	-	2,165
26.01.16	24	-	68,44	7,00	68,960	-	-	55,45	6,50	44,870	-	12,99	24,090	-	-	-	2,172
27.01.16	24	-	68,43	7,00	72,970	-	-	56,16	6,50	47,480	-	12,27	25,490	-	-	-	2,259
28.01.16	24	-	68,41	7,00	73,010	-	-	56,16	6,50	47,330	-	12,25	25,680	-	-	-	2,271
29.01.16	24	-	68,31	7,00	69,290	-	-	55,46	6,50	44,940	-	12,85	24,350	-	-	-	2,178
30.01.16	24	-	68,40	7,00	72,160	-	-	55,92	6,50	45,470	-	12,48	26,690	-	-	-	2,330
31.01.16	24	-	68,46	7,00	75,990	-	-	56,48	6,50	45,150	-	11,98	30,840	-	-	-	2,581
01.02.16	24	-	68,30	7,00	69,460	-	-	55,46	6,50	42,740	-	12,84	26,720	-	-	-	2,310
02.02.16	24	-	68,30	7,00	68,140	-	-	55,00	6,50	41,820	-	13,30	26,320	-	-	-	2,286
03.02.16	24	-	68,37	7,00	73,280	-	-	56,35	6,50	47,460	-	12,02	25,820	-	-	-	2,269
04.02.16	24	-	68,30	7,00	76,080	-	-	56,79	6,50	48,200	-	11,51	27,880	-	-	-	2,394
05.02.16	24	-	68,34	7,00	73,620	-	-	56,56	6,50	48,100	-	11,78	25,520	-	-	-	2,246
06.02.16	24	-	68,31	7,00	72,460	-	-	55,93	6,50	47,170	-	12,38	25,290	-	-	-	2,248
07.02.16	24	-	68,44	7,00	81,980	-	-	57,12	6,50	48,860	-	11,32	33,120	-	-	-	2,744
08.02.16	24	-	68,42	7,00	74,710	-	-	56,63	6,50	49,870	-	11,79	24,840	-	-	-	2,221
09.02.16	24	-	68,37	7,00	75,290	-	-	56,81	6,50	50,560	-	11,56	24,730	-	-	-	2,213
10.02.16	24	-	68,77	7,00	75,350	-	-	56,93	6,50	49,770	-	11,84	25,580	-	-	-	2,281
11.02.16	24	-	69,60	7,00	74,900	-	-	57,51	6,50	49,210	-	12,09	25,690	-	-	-	2,314
12.02.16	24	-	68,48	7,00	65,920	-	-	57,35	6,50	38,880	-	11,13	27,040	-	-	-	2,226
13.02.16	24	-	68,55	7,00	61,610	-	-	56,58	6,50	34,550	-	11,97	27,060	-	-	-	2,204
14.02.16	24	-	69,84	7,00	69,670	-	-	57,73	6,50	34,830	-	12,11	34,840	-	-	-	2,781
15.02.16	24	-	71,05	7,00	60,010	-	-	58,18	6,50	34,180	-	12,87	25,830	-	-	-	2,216
16.02.16	24	-	68,98	7,00	66,200	-	-	58,16	6,50	38,130	-	10,82	28,070	-	-	-	2,282
17.02.16	24	-	66,56	7,00	76,970	-	-	58,51	6,50	49,950	-	8,05	27,020	-	-	-	2,144
18.02.16	24	-	69,56	7,00	67,740	-	-	59,52	6,50	40,440	-	10,04	27,300	-	-	-	2,247
19.02.16	24	-	70,17	7,00	66,530	-	-	57,28	6,50	42,290	-	12,89	24,240	-	-	-	2,182
20.02.16	24	-	69,42	7,00	67,170	-	-	56,24	6,50	42,110	-	13,18	25,060	-	-	-	2,234
21.02.16	24	-	68,29	7,00	70,570	-	-	55,45	6,50	42,360	-	12,84	28,210	-	-	-	2,407
22.02.16	24	-	68,25	7,00	67,910	-	-	54,91	6,50	42,580	-	13,34	25,330	-	-	-	2,236
Среднее	24,00	-	68,65	7,00	70,880	-	-	56,49	6,50	44,041	-	12,17	26,839	-	-	-	2,312
Итого	744,0	-	-	-	2197,290	0,000	-	-	-	1365,280	0,000	-	832,010	0,00	0,00	0,00	71,68

Ориентировочно до конца месяца(+)

483,090

297,860

185,230

15,73

Корректировка за прошлый месяц (-)

605,919

369,913

236,006

20,86

Итого за февраль 2016 :

2074,461

1293,227

781,234

66,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	9240,250	-	5253,130	-	-	-	310,101	
23.02.16 01:00	11440,650	-	6620,170	-	-	-	381,893	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды, tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата: 29.02.2016