

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 43740

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Преобр. давления

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	86,90	10,20	155,250	-	-	57,08	5,60	154,320	-	29,82	0,930	0,00	0,00	0,00	4,699
24.01.16	24	-	88,40	10,20	155,410	-	-	58,28	5,60	154,520	-	30,12	0,890	0,00	0,00	0,00	4,749
25.01.16	24	-	84,09	10,20	155,640	-	-	56,33	5,60	154,770	-	27,76	0,870	0,00	0,00	0,00	4,386
26.01.16	24	-	77,09	10,20	156,120	-	-	53,25	5,60	155,320	-	23,84	0,800	0,00	0,00	0,00	3,777
27.01.16	24	-	63,74	10,20	154,340	-	-	46,05	5,60	153,820	-	17,69	0,520	0,00	0,00	0,00	2,765
28.01.16	24	-	61,45	10,20	153,020	-	-	44,84	5,60	152,600	-	16,61	0,420	0,00	0,00	0,00	2,566
29.01.16	24	-	62,16	10,20	145,500	-	-	44,52	5,60	145,150	-	17,64	0,350	0,00	0,00	0,00	2,591
30.01.16	24	-	60,97	10,20	136,490	-	-	43,41	5,60	136,160	-	17,56	0,330	0,00	0,00	0,00	2,420
31.01.16	24	-	62,74	10,20	136,530	-	-	44,42	5,60	136,250	-	18,32	0,280	0,00	0,00	0,00	2,520
01.02.16	24	-	66,68	10,20	136,710	-	-	46,47	5,60	136,360	-	20,21	0,350	0,00	0,00	0,00	2,788
02.02.16	24	-	67,91	10,20	136,840	-	-	47,28	5,60	136,330	-	20,63	0,510	0,00	0,00	0,00	2,854
03.02.16	24	-	63,84	10,20	136,830	-	-	45,30	5,60	136,360	-	18,54	0,470	0,00	0,00	0,00	2,566
04.02.16	24	-	65,55	10,20	136,780	-	-	45,87	5,60	136,380	-	19,68	0,400	0,00	0,00	0,00	2,718
05.02.16	24	-	65,20	10,20	136,740	-	-	45,81	5,60	136,190	-	19,39	0,550	0,00	0,00	0,00	2,685
06.02.16	24	-	65,21	10,20	136,840	-	-	45,20	5,60	136,300	-	20,01	0,540	0,00	0,00	0,00	2,769
07.02.16	24	-	64,01	10,20	136,860	-	-	44,74	5,60	136,410	-	19,27	0,450	0,00	0,00	0,00	2,666
08.02.16	24	-	61,41	10,20	136,780	-	-	43,53	5,60	136,430	-	17,88	0,350	0,00	0,00	0,00	2,469
09.02.16	24	-	59,46	10,20	136,880	-	-	42,59	5,60	136,490	-	16,87	0,390	0,00	0,00	0,00	2,333
10.02.16	24	-	58,61	10,20	136,920	-	-	42,18	5,60	136,490	-	16,43	0,430	0,00	0,00	0,00	2,273
11.02.16	24	-	58,61	10,20	136,670	-	-	42,29	5,60	136,250	-	16,32	0,420	0,00	0,00	0,00	2,256
12.02.16	24	-	61,26	10,20	136,830	-	-	43,56	5,60	136,390	-	17,70	0,440	0,00	0,00	0,00	2,447
13.02.16	24	-	62,58	10,20	136,970	-	-	44,33	5,60	136,570	-	18,25	0,400	0,00	0,00	0,00	2,524
14.02.16	24	-	62,59	10,20	136,880	-	-	44,36	5,60	136,460	-	18,23	0,420	0,00	0,00	0,00	2,522
15.02.16	24	-	63,71	10,20	136,650	-	-	44,86	5,60	136,220	-	18,85	0,430	0,00	0,00	0,00	2,604
16.02.16	24	-	64,55	10,20	136,290	-	-	45,26	5,60	135,870	-	19,29	0,420	0,00	0,00	0,00	2,658
17.02.16	24	-	67,65	10,20	136,220	-	-	46,47	5,60	135,770	-	21,18	0,450	0,00	0,00	0,00	2,912
18.02.16	24	-	69,14	10,20	136,310	-	-	47,32	5,60	135,790	-	21,82	0,520	0,00	0,00	0,00	3,009
19.02.16	24	-	66,66	10,20	136,950	-	-	46,24	5,60	136,440	-	20,42	0,510	0,00	0,00	0,00	2,828
20.02.16	24	-	68,84	10,20	137,320	-	-	47,39	5,60	136,930	-	21,45	0,390	0,00	0,00	0,00	2,972
21.02.16	24	-	69,50	10,20	137,220	-	-	47,76	5,60	136,880	-	21,74	0,340	0,00	0,00	0,00	3,010
22.02.16	24	-	68,24	10,20	137,220	-	-	47,23	5,60	136,820	-	21,01	0,400	0,00	0,00	0,00	2,912
Среднее	24,00	-	66,73	10,20	140,581	-	-	46,59	5,60	140,098	-	20,15	0,483	-	-	-	2,879
Итого	744,0	-	-	-	4358,010	0,000	-	-	-	4343,040	0,000	-	14,970	0,00	0,00	0,00	89,25

Ориентировочно до конца месяца(+)

957,530

954,500

3,030

20,30

Корректировка за прошлый месяц (-)

1396,054

1388,109

7,946

41,84

Итого за февраль 2016 :

3919,486

3909,431

10,054

67,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	16013,210	-	15965,900	-	0,000	0,000	312,718	
23.02.16 11:00	20434,180	-	20371,690	-	0,000	0,000	403,276	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
 (по доверенности абонента)

