

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 222791
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** M2(h1-h2)+Mг(h1-hx) **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	87,19	10,20	313,260	-	-	59,23	5,60	309,300	-	27,96	3,960	0,00	0,00	0,00	9,031
24.01.16	24	-	88,71	10,20	313,570	-	-	60,51	5,60	309,620	-	28,20	3,950	0,00	0,00	0,00	9,119
25.01.16	24	-	84,38	10,20	314,000	-	-	58,53	5,60	310,220	-	25,85	3,780	0,00	0,00	0,00	8,370
26.01.16	24	-	77,34	10,20	315,000	-	-	55,32	5,60	311,280	-	22,02	3,720	0,00	0,00	0,00	7,164
27.01.16	24	-	63,95	10,20	311,560	-	-	47,94	5,60	308,110	-	16,01	3,450	0,00	0,00	0,00	5,173
28.01.16	24	-	61,64	10,20	308,960	-	-	47,05	5,60	305,590	-	14,59	3,370	0,00	0,00	0,00	4,690
29.01.16	24	-	62,42	10,20	308,960	-	-	47,56	5,60	305,660	-	14,86	3,300	0,00	0,00	0,00	4,768
30.01.16	24	-	61,17	10,20	309,460	-	-	47,12	5,60	306,150	-	14,05	3,310	0,00	0,00	0,00	4,531
31.01.16	24	-	62,94	10,20	309,530	-	-	48,25	5,60	306,260	-	14,69	3,270	0,00	0,00	0,00	4,728
01.02.16	24	-	66,91	10,20	309,870	-	-	50,40	5,60	306,580	-	16,51	3,290	0,00	0,00	0,00	5,304
02.02.16	24	-	68,14	10,20	309,980	-	-	51,31	5,60	306,580	-	16,83	3,400	0,00	0,00	0,00	5,418
03.02.16	24	-	64,04	10,20	309,970	-	-	48,95	5,60	306,550	-	15,09	3,420	0,00	0,00	0,00	4,872
04.02.16	24	-	65,77	10,20	310,150	-	-	49,62	5,60	306,730	-	16,15	3,420	0,00	0,00	0,00	5,200
05.02.16	24	-	65,42	10,20	309,880	-	-	49,42	5,60	306,450	-	16,00	3,430	0,00	0,00	0,00	5,151
06.02.16	24	-	65,42	10,20	309,880	-	-	48,95	5,60	306,510	-	16,47	3,370	0,00	0,00	0,00	5,291
07.02.16	24	-	64,22	10,20	310,070	-	-	48,50	5,60	306,750	-	15,72	3,320	0,00	0,00	0,00	5,055
08.02.16	24	-	61,61	10,20	309,990	-	-	47,08	5,60	306,740	-	14,53	3,250	0,00	0,00	0,00	4,681
09.02.16	24	-	59,65	10,20	310,160	-	-	45,96	5,60	306,990	-	13,69	3,170	0,00	0,00	0,00	4,419
10.02.16	24	-	58,81	10,20	310,150	-	-	45,55	5,60	307,010	-	13,26	3,140	0,00	0,00	0,00	4,278
11.02.16	24	-	58,81	10,20	309,580	-	-	45,53	5,60	306,440	-	13,28	3,140	0,00	0,00	0,00	4,273
12.02.16	24	-	61,46	10,20	309,910	-	-	46,97	5,60	306,580	-	14,49	3,330	0,00	0,00	0,00	4,669
13.02.16	24	-	62,79	10,20	310,260	-	-	47,82	5,60	306,920	-	14,97	3,340	0,00	0,00	0,00	4,827
14.02.16	24	-	62,79	10,20	309,990	-	-	47,86	5,60	306,690	-	14,93	3,300	0,00	0,00	0,00	4,812
15.02.16	24	-	63,92	10,20	309,530	-	-	48,47	5,60	306,320	-	15,45	3,210	0,00	0,00	0,00	4,960
16.02.16	24	-	64,75	10,20	308,710	-	-	48,75	5,60	305,520	-	16,00	3,190	0,00	0,00	0,00	5,116
17.02.16	24	-	67,87	10,20	308,370	-	-	50,37	5,60	305,080	-	17,50	3,290	0,00	0,00	0,00	5,584
18.02.16	24	-	69,38	10,20	308,460	-	-	51,33	5,60	305,140	-	18,05	3,320	0,00	0,00	0,00	5,761
19.02.16	24	-	66,91	10,20	309,930	-	-	50,25	5,60	306,610	-	16,66	3,320	0,00	0,00	0,00	5,354
20.02.16	24	-	69,12	10,20	310,890	-	-	50,89	5,60	307,800	-	18,23	3,090	0,00	0,00	0,00	5,848
21.02.16	24	-	69,78	10,20	310,730	-	-	51,18	5,60	307,700	-	18,60	3,030	0,00	0,00	0,00	5,957
22.02.16	24	-	68,50	10,20	310,780	-	-	50,61	5,60	307,730	-	17,89	3,050	0,00	0,00	0,00	5,740
Среднее	24,00	-	66,96	10,20	310,372	-	-	49,91	5,60	307,020	-	17,05	3,353	-	-	-	5,489
Итого	744,0	-	-	-	9621,540	0,000	-	-	-	9517,610	0,000	-	103,930	0,00	0,00	0,00	170,14

Ориентировочно до конца месяца(+)

2167,870

2145,580

22,290

39,36

Корректировка за прошлый месяц (-)

2816,139

2780,691

35,447

80,10

Итого за февраль 2016 :

8973,271

8882,499

90,773

129,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
27.01.16 10:00	97684,210	-	96311,710	-	0,000	0,000	1699,864	
23.02.16 01:00	105931,390	-	104471,730	-	0,000	0,000	1834,312	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
(по доверенности абонента)

Гкал
 Гкал
АО "ДомТеплом"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до поднесения АКТА допуска УУ
 29.02.2016