

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44589  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
Gmax Термопреобр.**Тхв=0 С**  
Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $M2(h1-h2)+Mг(h1-hx)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	86,82	10,20	122,800	-	-	52,96	5,60	120,420	-	33,86	2,380	0,00	0,00	0,00	4,297
24.01.16	24	-	88,31	10,20	122,890	-	-	54,00	5,60	120,530	-	34,31	2,360	0,00	0,00	0,00	4,355
25.01.16	24	-	83,96	10,20	123,140	-	-	52,34	5,60	120,830	-	31,62	2,310	0,00	0,00	0,00	4,029
26.01.16	24	-	77,07	10,20	123,570	-	-	50,15	5,60	121,230	-	26,92	2,340	0,00	0,00	0,00	3,450
27.01.16	24	-	63,72	10,20	122,400	-	-	44,05	5,60	120,140	-	19,67	2,260	0,00	0,00	0,00	2,515
28.01.16	24	-	61,44	10,20	121,350	-	-	42,89	5,60	119,210	-	18,55	2,140	0,00	0,00	0,00	2,349
29.01.16	24	-	62,16	10,20	121,410	-	-	43,05	5,60	119,120	-	19,11	2,290	0,00	0,00	0,00	2,427
30.01.16	24	-	60,99	10,20	121,610	-	-	42,83	5,60	119,310	-	18,16	2,300	0,00	0,00	0,00	2,315
31.01.16	24	-	62,71	10,20	121,640	-	-	43,68	5,60	119,320	-	19,03	2,320	0,00	0,00	0,00	2,422
01.02.16	24	-	66,62	10,20	121,770	-	-	45,41	5,60	119,380	-	21,21	2,390	0,00	0,00	0,00	2,695
02.02.16	24	-	67,91	10,20	121,700	-	-	46,26	5,60	119,440	-	21,65	2,260	0,00	0,00	0,00	2,747
03.02.16	24	-	63,81	10,20	121,800	-	-	44,39	5,60	119,400	-	19,42	2,400	0,00	0,00	0,00	2,478
04.02.16	24	-	65,50	10,20	121,910	-	-	44,76	5,60	119,470	-	20,74	2,440	0,00	0,00	0,00	2,642
05.02.16	24	-	65,19	10,20	121,730	-	-	44,55	5,60	119,380	-	20,64	2,350	0,00	0,00	0,00	2,625
06.02.16	24	-	65,15	10,20	121,800	-	-	43,98	5,60	119,400	-	21,17	2,400	0,00	0,00	0,00	2,691
07.02.16	24	-	64,03	10,20	121,930	-	-	43,77	5,60	119,590	-	20,26	2,340	0,00	0,00	0,00	2,579
08.02.16	24	-	61,41	10,20	121,810	-	-	42,67	5,60	119,670	-	18,74	2,140	0,00	0,00	0,00	2,382
09.02.16	24	-	59,46	10,20	121,900	-	-	41,91	5,60	119,760	-	17,55	2,140	0,00	0,00	0,00	2,237
10.02.16	24	-	58,62	10,20	121,950	-	-	41,63	5,60	119,770	-	16,99	2,180	0,00	0,00	0,00	2,172
11.02.16	24	-	58,62	10,20	121,720	-	-	41,63	5,60	119,570	-	16,99	2,150	0,00	0,00	0,00	2,164
12.02.16	24	-	61,25	10,20	121,780	-	-	42,69	5,60	119,650	-	18,56	2,130	0,00	0,00	0,00	2,360
13.02.16	24	-	62,58	10,20	121,900	-	-	43,33	5,60	119,780	-	19,25	2,120	0,00	0,00	0,00	2,447
14.02.16	24	-	62,59	10,20	121,800	-	-	43,36	5,60	119,690	-	19,23	2,110	0,00	0,00	0,00	2,442
15.02.16	24	-	63,68	10,20	121,600	-	-	43,65	5,60	119,430	-	20,03	2,170	0,00	0,00	0,00	2,535
16.02.16	24	-	64,53	10,20	115,140	-	-	43,39	5,60	112,770	-	21,14	2,370	0,00	0,00	0,00	2,546
17.02.16	24	-	67,62	10,20	118,140	-	-	44,62	5,60	116,180	-	23,00	1,960	0,00	0,00	0,00	2,815
18.02.16	24	-	69,10	10,20	118,110	-	-	45,46	5,60	116,140	-	23,64	1,970	0,00	0,00	0,00	2,889
19.02.16	24	-	66,64	10,20	118,760	-	-	44,60	5,60	116,740	-	22,04	2,020	0,00	0,00	0,00	2,715
20.02.16	24	-	68,83	10,20	119,140	-	-	45,65	5,60	117,130	-	23,18	2,010	0,00	0,00	0,00	2,863
21.02.16	24	-	69,49	10,20	119,080	-	-	46,32	5,60	117,070	-	23,17	2,010	0,00	0,00	0,00	2,860
22.02.16	24	-	68,22	10,20	119,150	-	-	45,79	5,60	117,020	-	22,43	2,130	0,00	0,00	0,00	2,778
Среднее	24,00	-	66,71	10,20	121,143	-	-	45,02	5,60	118,921	-	21,69	2,222	-	-	-	2,736
Итого	744,0				3755,430	0,000				3686,540	0,000		68,890	0,00	0,00	0,00	84,82

Ориентировочно до конца месяца(+)	827,520	813,050	14,470	19,47
Корректировка за прошлый месяц (-)	1104,390	1082,597	21,793	38,16
<b>Итого за февраль 2016 :</b>	<b>3478,560</b>	<b>3416,993</b>	<b>61,567</b>	<b>66,12</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	45603,660	-	38202,320	-	0,000	0,000	1581,295	
23.02.16 01:00	49364,070	-	41893,740	-	0,000	0,000	1666,231	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С  
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ ГкалГлавный инженер  
(по доверенности абонента)АО "ДомТелеком"  
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

данный отчет по факту теплотребления  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетно-анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИЯТ УСЛОВНО**  
 с момента до получения АКТА допуска УУ  
 29.02.2016