

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12001568
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax Термопреобр.Тхв=0 С
Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето: $Q_{гвс}=m3*(h3-hxv)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	86,72	8,80	300,555	-	-	58,93	6,00	297,203	-	27,78	3,353	0,00	0,00	0,00	8,581
24.01.16	24	-	88,22	8,80	300,675	-	-	59,83	6,00	297,791	-	28,40	2,884	0,00	0,00	0,00	8,744
25.01.16	24	-	83,97	8,80	301,328	-	-	58,10	6,00	298,517	-	25,87	2,811	0,00	0,00	0,00	7,988
26.01.16	24	-	77,63	8,80	302,548	-	-	55,16	6,00	299,685	-	22,47	2,864	0,00	0,00	0,00	6,981
27.01.16	24	-	63,76	8,80	300,228	-	-	47,56	6,00	297,472	-	16,21	2,757	0,00	0,00	0,00	5,017
28.01.16	24	-	61,44	8,80	297,698	-	-	46,33	6,00	294,930	-	15,11	2,768	0,00	0,00	0,00	4,646
29.01.16	24	-	62,01	8,80	297,723	-	-	46,54	6,00	294,950	-	15,48	2,772	0,00	0,00	0,00	4,756
30.01.16	24	-	60,98	8,80	298,320	-	-	46,31	6,00	295,183	-	14,68	3,136	0,00	0,00	0,00	4,542
31.01.16	24	-	62,57	8,80	298,310	-	-	47,20	6,00	295,402	-	15,37	2,907	0,00	0,00	0,00	4,742
01.02.16	24	-	66,33	8,80	298,449	-	-	49,20	6,00	295,412	-	17,13	3,037	0,00	0,00	0,00	5,283
02.02.16	24	-	67,99	8,80	298,518	-	-	50,05	6,00	295,529	-	17,94	2,989	0,00	0,00	0,00	5,524
03.02.16	24	-	63,83	8,80	298,538	-	-	47,76	6,00	295,605	-	16,08	2,933	0,00	0,00	0,00	4,959
04.02.16	24	-	65,32	8,80	298,584	-	-	48,31	6,00	295,662	-	17,01	2,922	0,00	0,00	0,00	5,239
05.02.16	24	-	65,20	8,80	296,699	-	-	48,28	6,00	293,250	-	16,93	3,449	0,00	0,00	0,00	5,208
06.02.16	24	-	65,06	8,80	298,517	-	-	47,70	6,00	295,573	-	17,37	2,944	0,00	0,00	0,00	5,344
07.02.16	24	-	64,05	8,80	298,706	-	-	47,40	6,00	295,756	-	16,65	2,950	0,00	0,00	0,00	5,133
08.02.16	24	-	61,41	8,80	298,748	-	-	46,10	6,00	295,799	-	15,31	2,950	0,00	0,00	0,00	4,729
09.02.16	24	-	59,47	8,80	299,010	-	-	45,10	6,00	296,137	-	14,37	2,872	0,00	0,00	0,00	4,445
10.02.16	24	-	58,54	8,80	299,133	-	-	44,64	6,00	296,228	-	13,90	2,905	0,00	0,00	0,00	4,306
11.02.16	24	-	58,54	8,80	298,598	-	-	44,62	6,00	295,672	-	13,93	2,926	0,00	0,00	0,00	4,307
12.02.16	24	-	61,02	8,80	298,660	-	-	45,95	6,00	295,685	-	15,07	2,975	0,00	0,00	0,00	4,656
13.02.16	24	-	62,50	8,80	298,941	-	-	46,85	6,00	295,897	-	15,65	3,045	0,00	0,00	0,00	4,839
14.02.16	24	-	62,50	8,80	298,780	-	-	46,91	6,00	295,661	-	15,59	3,118	0,00	0,00	0,00	4,822
15.02.16	24	-	63,54	8,80	298,722	-	-	47,40	6,00	293,858	-	16,13	4,863	0,00	0,00	0,00	5,070
16.02.16	24	-	64,48	8,80	298,169	-	-	47,81	6,00	290,988	-	16,67	7,181	0,00	0,00	0,00	5,333
17.02.16	24	-	67,37	8,80	297,964	-	-	49,50	6,00	286,274	-	17,86	11,690	0,00	0,00	0,00	5,922
18.02.16	24	-	69,12	8,80	298,133	-	-	50,64	6,00	283,165	-	18,48	14,968	0,00	0,00	0,00	6,289
19.02.16	24	-	66,57	8,80	299,414	-	-	49,16	6,00	288,032	-	17,41	11,382	0,00	0,00	0,00	5,794
20.02.16	24	-	68,66	8,80	300,186	-	-	50,15	6,00	290,148	-	18,52	10,038	0,00	0,00	0,00	6,083
21.02.16	24	-	69,40	8,80	299,954	-	-	50,69	6,00	290,132	-	18,71	9,822	0,00	0,00	0,00	6,133
22.02.16	24	-	68,23	8,80	299,887	-	-	50,17	6,00	290,174	-	18,06	9,713	0,00	0,00	0,00	5,926
Среднее	24,00	-	66,66	8,80	299,022	-	-	49,04	6,00	294,251	-	17,62	4,772	-	-	-	5,527
Итого	744,0	-	-	-	9269,696	0,000	-	-	-	9121,772	0,000	-	147,924	0,00	0,00	0,00	171,34

Ориентировочно до конца месяца(+)

2093,708

2018,914

74,794

41,48

Корректировка за прошлый месяц (-)

2702,283

2676,516

25,768

76,22

Итого за февраль 2016 :

8661,121

8464,170

196,951

136,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.01.16 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.02.16 15:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИИМ УСЛОВНО
 на заявку до получения АКТА допуска УУ

29.02.2016