ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" график: 150/70
Договор: 31502-3 Схема подключения: Двухтрубная
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-2 СЦО **СЦО**

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12000923 Приборы УУТЭ поверены до _____ **Тхв=0 С**
расходомер Gmin Gmax Термопреобр. Преобр. давления
Подающий тр.
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	С	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.01.16	24	-	87,15	8,80	350,495	-	-	62,04	6,00	343,495	-	25,10	7,001	0,00	0,00	0,00	9,271
24.01.16	24	-	88,65	8,80	350,760	-	-	63,37	6,00	343,679	-	25,28	7,081	0,00	0,00	0,00	9,356
25.01.16	24	-	84,38	8,80	351,612	-	-	61,08	6,00	342,556	-	23,30	9,055	0,00	0,00	0,00	8,780
26.01.16	24	-	78,07	8,80	352,982	-	-	58,22	6,00	341,967	-	19,85	11,015	0,00	0,00	0,00	7,678
27.01.16	24	-	64,06	8,80	350,115	-	-	50,02	6,00	339,205	-	14,05	10,910	0,00	0,00	0,00	5,487
28.01.16	24	-	61,72	8,80	347,007	-	-	48,18	6,00	336,525	-	13,54	10,481	0,00	0,00	0,00	5,226
29.01.16	24	-	62,28	8,80	346,981	-	-	48,61	6,00	338,635	-	13,67	8,346	0,00	0,00	0,00	5,171
30.01.16	24	-	61,26	8,80	347,621	-	-	48,07	6,00	341,231	-	13,20	6,390	0,00	0,00	0,00	4,917
31.01.16	24	-	62,84	8,80	347,635	-	-	49,15	6,00	341,218	-	13,70	6,417	0,00	0,00	0,00	5,100
01.02.16	24	-	66,61	8,80	347,899	-	-	51,38	6,00	339,182	-	15,23	8,716	0,00	0,00	0,00	5,771
02.02.16	24	-	68,31	8,80	348,059	-	-	52,57	6,00	337,156	-	15,74	10,903	0,00	0,00	0,00	6,076
03.02.16	24	-	64,12	8,80	348,022	-	-	49,97	6,00	339,236	-	14,15	8,786	0,00	0,00	0,00	5,388
04.02.16	24	-	65,60	8,80	348,029	-	-	50,45	6,00	341,543	-	15,15	6,486	0,00	0,00	0,00	5,625
05.02.16	24	-	65,50	8,80	347,740	-	-	50,45	6,00	341,285	-	15,05	6,455	0,00	0,00	0,00	5,583
06.02.16	24	-	65,35	8,80	347,814	-	-	49,97	6,00	341,446	-	15,39	6,369	0,00	0,00	0,00	5,694
07.02.16	24	-	64,35	8,80	348,040	-	-	49,50	6,00	341,640	-	14,86	6,400	0,00	0,00	0,00	5,511
08.02.16	24	-	61,69	8,80	348,076	-	-	47,96	6,00	341,733	-	13,73	6,343	0,00	0,00	0,00	5,106
09.02.16	24	-	59,74	8,80	348,386	-	-	46,83	6,00	342,084	-	12,90	6,303	0,00	0,00	0,00	4,813
10.02.16	24	-	58,80	8,80	348,523	-	-	46,34	6,00	342,221	-	12,46	6,302	0,00	0,00	0,00	4,656
11.02.16	24	-	58,80	8,80	347,773	-	-	46,33	6,00	341,572	-	12,47	6,201	0,00	0,00	0,00	4,645
12.02.16	24	-	61,27	8,80	347,836	-	-	47,76	6,00	341,608	-	13,51	6,227	0,00	0,00	0,00	5,017
13.02.16	24	-	62,78	8,80	348,156	-	-	48,80	6,00	341,816	-	13,97	6,340	0,00	0,00	0,00	5,197
14.02.16	24	-	62,78	8,80	347,793	-	-	48,80	6,00	341,548	-	13,98	6,245	0,00	0,00	0,00	5,188
15.02.16	24	-	63,81	8,80	347,495	-	-	49,36	6,00	341,164	-	14,45	6,331	0,00	0,00	0,00	5,357
16.02.16	24	-	64,77	8,80	346,639	-	-	49,93	6,00	340,318	-	14,84	6,321	0,00	0,00	0,00	5,482
17.02.16	24	-	67,65	8,80	346,225	-	-	51,39	6,00	339,886	-	16,26	6,339	0,00	0,00	0,00	5,979
18.02.16	24	-	69,45	8,80	346,332	-	-	52,59	6,00	340,004	-	16,85	6,328	0,00	0,00	0,00	6,195
19.02.16	24	-	66,87	8,80	347,996	-	-	51,24	6,00	341,789	-	15,64	6,208	0,00	0,00	0,00	5,783
20.02.16	24	-	68,97	8,80	349,056	-	-	52,47	6,00	342,798	-	16,50	6,257	0,00	0,00	0,00	6,112
21.02.16	24	-	69,72	8,80	348,839	-	-	53,01	6,00	342,573	-	16,71	6,266	0,00	0,00	0,00	6,187
22.02.16	24	-	68,55	8,80	348,692	-	-	52,39	6,00	342,481	-	16,16	6,211	0,00	0,00	0,00	5,986
Среднее	24,00	-	66,97	8,80	348,343	-	-	51,23	6,00	341,084	-	15,73	7,259	-	-	-	5,882
Итого	744,0				10798,626	0,000				10573,593	0,000		225,034	0,00	0,00	0,00	182,34

Ориентировочно до конца месяца(+)	2433,779	2389,848	43,931	41,72
Корректировка за прошлый месяц (-)	3147,455	3082,500	64,955	83,59
Итого за февраль 2016 :	10084,951	9880,941	204,010	140,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.01.16 23:00	-	-	-	-	-	-	-	
22.02.16 16:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 29.02.2016