Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 100 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 100
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208201-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208201

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0,27
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	74,10	62,59	11,51	95,36	51,55	43,81	7,00	5,00	2,75	11,51	-	-	13,74		13,74	-	95,18	-	1,10			3,85
25.01.16	24,00	-	75,08	65,14	9,94	92,74	51,99	40,75	7,00	5,00	2,66	9,94	-	-	11,94		11,94	-	92,52	-	0,92			3,58
26.01.16	24,00	-	74,83	65,47	9,36	91,08	51,82	39,26	7,00	5,00	2,58	9,36	-	-	11,29		11,29	-	90,90	-	0,85			3,43
27.01.16	24,00	-	76,46	66,35	10,11	90,60	52,71	37,89	7,00	5,00	2,52	10,11	-	-	11,95		11,95	-	90,40	-	0,91			3,44
28.01.16	24,00	-	75,53	66,58	8,95	86,57	51,44	35,13	7,00	5,00	2,34	8,95	-	-	10,65		10,65	-	86,36	-	0,77			3,12
29.01.16	24,00	-	76,62	66,71	9,91	85,63	50,38	35,25	7,00	5,00	2,36	9,91	-	-	11,69		11,69	-	85,54	-	0,85			3,20
30.01.16	24,00	-	77,48	66,08	11,40	84,42	50,14	34,28	7,00	5,00	2,27	11,40	-	-	13,11		13,11	-	84,22	-	0,96			3,23
31.01.16	24,00	-	77,28	65,88	11,40	81,54	49,22	32,32	7,00	5,00	2,13	11,40	-	-	13,00		13,00	-	81,36	-	0,93			3,06
01.02.16	24,00	-	58,25	48,49	9,76	80,17	47,66	32,51	7,00	5,00	1,57	9,76	-	-	10,91		10,91	-	80,46	-	0,79			2,36
02.02.16	24,00	-	78,00	67,06	10,94	81,19	48,95	32,24	7,00	5,00	2,17	10,94	-	-	12,52		12,52	-	81,07	-	0,89			3,05
03.02.16	24,00	-	79,43	69,22	10,21	82,07	49,95	32,12	7,00	5,00	2,23	10,21	-	-	11,79		11,79	-	81,97	-	0,84			3,07
04.02.16	24,00	-	78,15	68,94	9,21	81,13	49,06	32,07	7,00	5,00	2,21	9,21	-	-	10,78		10,78	-	81,02	-	0,75			2,96
05.02.16	24,00	-	77,60	68,23	9,37	81,21	48,78	32,43	7,00	5,00	2,22	9,37	-	-	10,92		10,92	-	81,08	-	0,76			2,98
06.02.16	24,00	-	78,81	67,27	11,54	81,07	48,04	33,03	7,00	5,00	2,23	11,54	-	-	13,16		13,16	-	80,95	-	0,93			3,16
07.02.16	24,00	-	80,20	67,25	12,95	81,21	48,53	32,68	7,00	5,00	2,20	12,95	-	-	14,62		14,62	-	81,12	-	1,05			3,25
08.02.16	24,00	-	78,76	68,37	10,39	81,20	49,00	32,20	7,00	5,00	2,21	10,39	-	-	12,00		12,00	-	81,10	-	0,84			3,05
09.02.16	24,00	-	79,35	68,85	10,50	81,09	49,45	31,64	7,00	5,00	2,18	10,50	-	-	12,04		12,04	-	80,96	-	0,85			3,03
10.02.16	24,00	-	78,80	68,62	10,18	80,39	49,33	31,06	7,00	5,00	2,14	10,18	-	-	11,69		11,69	-	80,23	-	0,82			2,95
11.02.16	24,00	-	79,12	68,82	10,30	79,90	49,09	30,81	7,00	5,00	2,12	10,30	-	-	11,81		11,81	-	79,71	-	0,82			2,95
12.02.16	24,00	-	79,07	68,69	10,38	79,16	48,45	30,71	7,00	5,00	2,12	10,38	-	-	11,90		11,90	-	79,06	-	0,82			2,94
13.02.16	24,00	-	80,33	68,16	12,17	79,23	48,26	30,97	7,00	5,00	2,12	12,17	-	-	13,73		13,73	-	79,14	-	0,96			3,08
14.02.16	24,00	-	81,09	68,10	12,99	79,47	48,25	31,22	7,00	5,00	2,13	12,99	-	-	14,58		14,58	-	79,42	-	1,03			3,16
15.02.16	24,00	-	78,09	67,92	10,17	80,16	48,33	31,83	7,00	5,00	2,16	10,17	-	-	11,68		11,68	-	80,02	-	0,81			2,98
16.02.16	24,00	-	76,88	66,28	10,60	80,53	47,71	32,82	7,00	5,00	2,18	10,60	-	-	12,10		12,10	-	80,41	-	0,85			3,03
17.02.16	24,00	-	76,96	66,61	10,35	80,63	47,51	33,12	7,00	5,00	2,21	10,35	-	-	11,88		11,88	-	80,53	-	0,83			3,04
18.02.16	24,00	-	78,66	67,79	10,87	80,77	48,04	32,73	7,00	5,00	2,22	10,87	-	-	12,45		12,45	-	80,66	-	0,88			3,10
19.02.16	24,00	-	78,58	68,53	10,05	80,88	48,67	32,21	7,00	5,00	2,21	10,05	-	-	11,63		11,63	-	80,77	-	0,81			3,02
20.02.16	23,00	-	75,07	65,52	9,55	81,13	48,80	32,33	7,00	5,00	2,12	9,55	-	-	8,68		8,68	-	81,02	-	0,77			2,90
21.02.16	24,00	-	78,70	67,78	10,92	81,31	48,61	32,70	7,00	5,00	2,22	10,92	-	-	12,53		12,53	-	81,20	-	0,89			3,11
22.02.16	24,00	-	78,46	67,62	10,84	81,18	48,50	32,68	7,00	5,00	2,22	10,84	-	-	12,45		12,45	-	81,05	-	0,88			3,09
23.02.16	24,00	-	79,96	67,48	12,48	81,24	48,76	32,48	7,00	5,00	2,20	12,48	-	-	14,10		14,10	-	81,13	-	1,01			3,21
Среднее	23,97	-	77,28	66,66	10,62	82,72	49,26	33,46	7,00	5,00	2,23	10,62	-	-	12,17	-	12,17	-	82,60	-	0,88	-	-	3,11
Итого	743,00		2395,70	2066,40	329,30						69,21	329,30	0,00	0,00	377,32	0,00	377,32	0,00			27,17	0,00	0,00	96,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	34239,04	28637,26	11243,40	-	11517,69	-	1035,32	-	-
	24.02.16 02:00	36635,38	30704,30	12127,20	-	12428,56	-	1131,65	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **377,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Отрегулировать температуру

АО "ДОМТЕЛЕКОМ" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.