Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 101
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06079

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06079-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	*	120,61	97,87	22,74	96,11	55,56	40,55	7,30	3,60	4,11	21,84	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68	-	94,22	0,00	2,06			6,17
25.01.16	24,00	*	119,84	101,60	18,24	93,46	55,77	37,69	7,30	3,60	3,98	17,22	0,00	0,00	17,84	0,00	17,84	-	90,81	0,00	1,57			5,55
26.01.16	24,00	*	119,76	101,86	17,90	91,67	55,23	36,44	7,30	3,60	3,87	16,91	0,00	0,00	17,49	0,00	17,49	-	88,56	0,00	1,50			5,37
27.01.16	24,00	*	123,39	103,44	19,95	91,16	56,08	35,08	7,30	3,60	3,80	18,93	0,00	0,00	19,58	0,00	19,58	-	87,64	0,00	1,66			5,46
28.01.16	24,00	*	122,40	103,24	19,16	87,25	54,90	32,35	7,30	3,60	3,47	18,09	0,00	0,00	18,69	0,00	18,69	-	85,88	0,00	1,56			5,03
29.01.16	24,00	*	122,99	103,64	19,35	86,20	54,34	31,86	7,30	3,60	3,43	18,28	0,00	0,00	18,87	0,00	18,87	-	84,74	0,00	1,55			4,98
30.01.16	24,00	*	124,90	103,07	21,83	85,28	54,00	31,28	7,30	3,60	3,39	20,77	0,00	0,00	21,41	0,00	21,41	-	82,30	0,00	1,71			5,10
31.01.16	24,00	*	126,35	102,74	23,61	82,23	52,65	29,58	7,30	3,60	3,23	22,53	0,00	0,00	23,16	0,00	23,16	-	78,22	0,00	1,76			4,99
01.02.16	24,00	*	123,32	103,09	20,22	81,15	51,93	29,22	7,30	3,60	3,17	19,15	0,00	0,00	19,67	0,00	19,67	-	77,80	0,00	1,49			4,67
02.02.16	24,00	*	124,05	103,18	20,87	81,62	51,93	29,70	7,30	3,60	3,23	19,70	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25	-	78,51	0,00	1,55			4,78
03.02.16	24,00	*	126,13	104,83	21,30	82,56	52,64	29,92	7,30	3,60	3,29	20,12	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	-	80,20	0,00	1,61			4,91
04.02.16	24,00	*	124,12	104,05	20,08	81,57	51,83	29,74	7,30	3,60	3,26	18,94	0,00	0,00	19,47	0,00	19,47	-	78,25	0,00	1,48			4,74
05.02.16	24,00	*	123,40	102,77	20,63	81,65	51,57	30,08	7,30	3,60	3,28	19,58	0,00	0,00	20,11	0,00	20,11	-	77,19	0,00	1,51			4,79
06.02.16	24,00	*	122,82	102,32	20,50	81,47	50,60	30,87	7,30	3,60	3,32	19,45	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	-	78,12	0,00	1,52			4,84
07.02.16	24,00	*	126,18	103,16	23,02	81,60	51,06	30,54	7,30	3,60	3,34	21,98	0,00	0,00	22,57	0,00	22,57	-	77,35	0,00	1,70			5,04
08.02.16	24,00	*	123,53	104,01	19,51	81,59	51,68	29,91	7,30	3,60	3,30	18,40	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90	-	77,10	0,00	1,42			4,72
09.02.16	24,00	*	124,79	104,76	20,03	81,49	52,28	29,21	7,30	3,60	3,28	18,89	0,00	0,00	19,38	0,00	19,38	-	75,47	0,00	1,43			4,70
10.02.16	24,00	*	123,53	104,39	19,14	80,76	52,08	28,68	7,30	3,60	3,20	18,00	0,00	0,00	18,46	0,00	18,46	-	75,12	0,00	1,35			4,55
11.02.16	24,00	*	124,58	104,63	19,95	80,32	52,01	28,32	7,30	3,60	3,16	18,89	0,00	0,00	19,37	0,00	19,37	-	74,87	0,00	1,42			4,58
12.02.16	24,00	*	121,91	104,44	17,47	79,45	51,15	28,31	7,30	3,60	3,16	16,43	0,00	0,00	16,82	0,00	16,82	-	72,53	0,00	1,19			4,36
13.02.16	24,00	*	127,36	103,97	23,39	79,59	51,05	28,55	7,30	3,60	3,23	22,29	0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	-	72,09	0,00	1,61			4,84
14.02.16	24,00	*	127,35	104,23	23,11	79,80	50,93	28,87	7,30	3,60	3,26	22,13	0,00	0,00	22,66	0,00	22,66	-	72,41	0,00	1,60			4,87
15.02.16	24,00	*	123,10	103,26	19,84	80,53	51,08	29,45	7,30	3,60	3,28	18,88	0,00	0,00	19,34	0,00	19,34	-	72,55	0,00	1,37			4,65
16.02.16	24,00	*	121,90	101,03	20,87	80,90	50,55	30,35	7,30	3,60	3,31	19,94	0,00	0,00	20,42	0,00	20,42	-	72,85	0,00	1,45			4,77
17.02.16	24,00	*	121,52	101,15	20,37	81,02	50,05	30,97	7,30	3,60	3,39	19,47	0,00	0,00	19,94	0,00	19,94	-	72,29	0,00	1,41			4,80
18.02.16	24,00	*	123,58	103,12	20,47	81,19	50,54	30,65	7,30	3,60	3,40	19,51	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	-	73,40	0,00	1,43			4,83
19.02.16	24,00	*	124,67	104,26	20,41	81,25	51,11	30,14	7,30	3,60	3,36	19,44	0,00	0,00	19,93	0,00	19,93	-	74,53	0,00	1,45			4,81
20.02.16	24,00	*	124,63	103,91	20,71	81,51	51,13	30,37	7,30	3,60	3,39	19,84	0,00	0,00	20,33	0,00	20,33	-	73,68	0,00	1,46			4,86
21.02.16	24,00	*	125,90	103,33	22,57	81,73	51,24	30,48	7,30	3,60	3,40	21,79	0,00	0,00	22,33	0,00	22,33	-	73,88	0,00	1,61			5,01
22.02.16	24,00	*	123,28	102,89	20,40	81,56	51,14	30,42	7,30	3,60	3,31	19,43	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	-	76,84	0,00	1,49			4,81
23.02.16	24,00	*	126,40	103,40	23,00	81,61	51,10	30,51	7,30	3,60	3,26	22,02	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68	-	81,20	0,00	1,79			5,05
Среднее	24,00	-	123,82	103,15	20,67	83,20	52,23	30,97	7,30	3,60	3,38	19,64	-	-	20,19	-	20,19	-	78,41	-	1,54	-	-	4,92
Итого	744,00		3838,30	3197,65	640,66						104,88	608,84	0,00	0,00	625,80	0,00	625,80	0,00			47,73	0,00	0,00	152,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.02.16 01:00	54367,03	47696,03	10727,85	0,00	10982,75	0,00	1486,18	752,93	-
	24.02.16 00:00	54488,19	47795,02	10749,08	0,00	11006,61	0,00	1491,03	754,65	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 0,27 °C = -0,16 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **152,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **625,80** куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Отрегулировать температуру _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Отрегулировать температуру _____

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016 «_____» _____ г.