Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 102 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9056.038.1
Строит.Адрес: Седова 102
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208236

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208236-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	ТСП-Н
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,04
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	82,71	70,01	12,70	95,77	55,29	40,48	7,00	5,00	2,89	12,33	-	-	12,78	-	12,78	-	94,78	-	1,17			4,06
25.01.16	24,00	-	85,20	72,69	12,51	93,16	55,40	37,76	7,00	5,00	3,04	9,47	-	-	9,82	-	9,82	-	92,20	-	0,87			3,91
26.01.16	24,00	-	86,89	73,10	13,79	91,48	55,10	36,38	7,00	5,00	2,98	10,47	-	-	10,86	-	10,86	-	90,79	-	0,95			3,93
27.01.16	24,00	-	88,35	74,67	13,68	90,98	56,09	34,89	7,00	5,00	2,88	10,82	-	-	11,20	-	11,20	-	90,12	-	0,98			3,86
28.01.16	24,00	-	87,91	74,98	12,93	86,96	54,76	32,20	7,00	5,00	2,66	10,27	-	-	10,60	-	10,60	-	86,10	-	0,88			3,55
29.01.16	24,00	-	82,86	74,82	8,04	85,94	53,84	32,10	7,00	5,00	2,17	10,88	-	-	11,23	-	11,23	-	85,55	-	0,93			3,10
30.01.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
31.01.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
01.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
02.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
03.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
04.02.16	24,00	-	86,42	72,71	13,71	81,48	51,02	30,46	7,00	5,00	2,46	10,84	-	-	11,16	-	11,16	-	80,95	-	0,88			3,34
05.02.16	24,00	-	83,41	72,46	10,95	81,57	50,95	30,62	7,00	5,00	2,23	10,92	-	-	11,22	-	11,22	-	80,97	-	0,89			3,12
06.02.16	24,00	-	81,64	71,13	10,51	81,40	50,08	31,32	7,00	5,00	2,09	12,29	-	-	12,64	-	12,64	-	80,81	-	0,99			3,09
07.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
08.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
09.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
10.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
11.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
12.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
13.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
14.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
15.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
16.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
17.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
18.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
19.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
20.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
21.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
22.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
23.02.16	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
Среднее	24,00	-	85,04	72,95	12,09	87,64	53,61	34,02	7,00	5,00	2,60	10,92	-	-	11,28	-	11,28	-	86,92	-	0,95	-	-	3,55
Итого	744,00		2636,34	2261,52	374,82						80,58	338,55	0,00	0,00	349,65	0,00	349,65	0,00			29,44	0,00	0,00	110,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	12055,14	10487,61	2141,66	-	2191,44	-	325,41	-	-
	24.02.16 01:00	13848,36	12723,32	2492,03	-	2552,37	-	360,56	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **349,65** куб.м.

Отрегулировать температуру _____ t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Отрегулировать температуру

АО "ДОМТЕЛЕКОМ" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 28 ФЕВ 2016 г.

печать энергосбыта