Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9057.038.1
Строит.Адрес: Седова 104
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 208342

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	93,38	79,92	13,46	96,27	54,90	41,37	7,00	5,00	3,41	12,57	-	-	13,06	-	13,06	-	95,63	-	1,20			4,61
25.01.16	24,00	-	94,61	82,81	11,80	93,60	55,06	38,54	7,00	5,00	3,29	10,94	-	-	11,33	-	11,33	-	92,77	-	1,02			4,31
26.01.16	24,00	-	95,54	83,77	11,77	91,90	55,09	36,81	7,00	5,00	3,17	10,96	-	-	11,34	-	11,34	-	91,24	-	1,00			4,17
27.01.16	24,00	-	96,78	85,39	11,39	91,42	56,13	35,29	7,00	5,00	3,10	10,63	-	-	10,99	-	10,99	-	90,68	-	0,96			4,06
28.01.16	24,00	-	96,11	85,19	10,92	87,55	54,63	32,92	7,00	5,00	2,89	10,07	-	-	10,39	-	10,39	-	86,81	-	0,87			3,77
29.01.16	24,00	-	96,42	85,28	11,14	86,68	53,86	32,82	7,00	5,00	2,89	10,25	-	-	10,57	-	10,57	-	86,35	-	0,88			3,77
30.01.16	24,00	-	97,35	84,69	12,66	85,56	53,68	31,88	7,00	5,00	2,79	11,75	-	-	12,11	-	12,11	-	84,73	-	1,00			3,79
31.01.16	24,00	-	98,88	84,39	14,49	82,53	52,33	30,20	7,00	5,00	2,64	13,61	-	-	14,01	-	14,01	-	81,81	-	1,11			3,75
01.02.16	24,00	-	98,99	85,12	13,87	81,59	51,61	29,98	7,00	5,00	2,62	13,06	-	-	13,47	-	13,47	-	81,46	-	1,07			3,69
02.02.16	24,00	-	96,81	85,00	11,81	82,02	51,83	30,19	7,00	5,00	2,65	10,93	-	-	11,26	-	11,26	-	81,61	-	0,89			3,54
03.02.16	24,00	-	97,56	86,31	11,25	82,97	52,39	30,58	7,00	5,00	2,72	10,34	-	-	10,65	-	10,65	-	82,68	-	0,85			3,58
04.02.16	24,00	-	98,00	85,81	12,19	81,97	51,49	30,48	7,00	5,00	2,70	11,34	-	-	11,69	-	11,69	-	81,55	-	0,92			3,62
05.02.16	24,00	-	96,68	84,84	11,84	82,05	51,47	30,58	7,00	5,00	2,67	11,02	-	-	11,32	-	11,32	-	81,57	-	0,90			3,57
06.02.16	24,00	-	98,40	84,41	13,99	81,90	50,31	31,59	7,00	5,00	2,75	13,11	-	-	13,48	-	13,48	-	81,51	-	1,07			3,82
07.02.16	24,00	-	101,00	85,08	15,92	82,00	50,97	31,03	7,00	5,00	2,72	15,10	-	-	15,55	-	15,55	-	81,67	-	1,24			3,95
08.02.16	24,00	-	98,72	85,90	12,82	82,01	51,42	30,59	7,00	5,00	2,70	12,02	-	-	12,36	-	12,36	-	81,65	-	0,98			3,68
09.02.16	24,00	-	98,61	86,40	12,21	81,87	51,82	30,05	7,00	5,00	2,68	11,36	-	-	11,69	-	11,69	-	81,39	-	0,92			3,60
10.02.16	24,00	-	98,03	86,03	12,00	81,15	51,82	29,33	7,00	5,00	2,60	11,14	-	-	11,45	-	11,45	-	80,60	-	0,90			3,50
11.02.16	24,00	-	98,59	86,30	12,29	80,64	51,82	28,82	7,00	5,00	2,57	11,41	-	-	11,74	-	11,74	-	79,95	-	0,91			3,48
12.02.16	24,00	-	98,71	86,11	12,60	79,92	50,97	28,95	7,00	5,00	2,56	11,82	-	-	12,15	-	12,15	-	79,60	-	0,94			3,50
13.02.16	24,00	-	100,36	85,88	14,48	79,97	50,72	29,25	7,00	5,00	2,58	13,69	-	-	14,09	-	14,09	-	79,66	-	1,09			3,67
14.02.16	24,00	-	101,36	86,04	15,32	80,21	50,88	29,33	7,00	5,00	2,59	14,53	-	-	14,92	-	14,92	-	80,00	-	1,16			3,76
15.02.16	24,00	-	97,19	85,15	12,04	80,93	50,87	30,06	7,00	5,00	2,64	11,24	-	-	11,56	-	11,56	-	80,43	-	0,90			3,54
16.02.16	24,00	-	95,62	83,25	12,37	81,32	50,51	30,81	7,00	5,00	2,64	11,57	-	-	11,89	-	11,89	-	80,89	-	0,94			3,57
17.02.16	24,00	-	94,88	83,60	11,28	81,42	50,51	30,91	7,00	5,00	2,66	10,45	-	-	10,77	-	10,77	-	81,01	-	0,85			3,51
18.02.16	24,00	-	96,31	85,06	11,25	81,55	50,83	30,72	7,00	5,00	2,68	10,49	-	-	10,80	-	10,80	-	81,16	-	0,85			3,54
19.02.16	24,00	-	97,93	85,90	12,03	81,65	51,32	30,33	7,00	5,00	2,68	11,25	-	-	11,56	-	11,56	-	81,25	-	0,92			3,60
20.02.16	24,00	-	99,08	85,56	13,52	81,93	51,23	30,70	7,00	5,00	2,70	12,76	-	-	13,14	-	13,14	-	81,58	-	1,04			3,74
21.02.16	24,00	-	97,40	85,18	12,22	82,09	51,22	30,87	7,00	5,00	2,70	11,46	-	-	11,81	-	11,81	-	81,65	-	0,94			3,64
22.02.16	24,00	-	96,94	84,96	11,98	81,96	50,98	30,98	7,00	5,00	2,70	11,25	-	-	11,58	-	11,58	-	81,47	-	0,92			3,62
23.02.16	24,00	-	100,49	84,99	15,50	82,00	51,17	30,83	7,00	5,00	2,70	14,64	-	-	15,06	-	15,06	-	81,63	-	1,19			3,90
Среднее	24,00	-	97,64	84,98	12,66	83,57	52,06	31,51	7,00	5,00	2,75	11,83	-	-	12,19	-	12,19	-	83,10	-	0,98	-	-	3,74
Итого	744,00		3026,73	2634,32	392,41						85,38	366,76	0,00	0,00	377,79	0,00	377,79	0,00			30,44	0,00	0,00	115,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	13592,43	11364,06	2240,94	-	2293,23	-	415,52	-	-
	24.02.16 01:00	16619,24	13998,70	2607,47	-	2670,78	-	531,29	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **377,79** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.

печать энергосбыта