Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 114
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-246410-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 246410

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 55,2 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	82,22	65,90	16,32	94,87	51,06	43,81	7,00	5,00	2,98	15,47	-	15,47	16,07	-	16,07	-	94,58	-	1,47			4,44
25.01.16	24,00	-	83,10	68,40	14,70	92,27	51,42	40,85	7,00	5,00	2,89	13,84	-	13,84	14,34	-	14,34	-	91,76	-	1,27			4,16
26.01.16	24,00	-	82,66	68,77	13,89	90,58	51,30	39,28	7,00	5,00	2,78	13,09	-	13,09	13,58	-	13,58	-	90,18	-	1,19			3,97
27.01.16	24,00	-	84,59	70,21	14,38	90,11	52,27	37,84	7,00	5,00	2,75	13,49	-	13,49	13,97	-	13,97	-	89,70	-	1,21			3,96
28.01.16	24,00	-	84,63	70,18	14,45	86,22	51,47	34,75	7,00	5,00	2,52	13,57	-	13,57	14,02	-	14,02	-	85,76	-	1,16			3,69
29.01.16	24,00	-	83,90	70,08	13,82	85,20	49,79	35,41	7,00	5,00	2,56	12,93	-	12,93	13,35	-	13,35	-	85,12	-	1,10			3,66
30.01.16	24,00	-	83,70	69,26	14,44	84,14	49,66	34,48	7,00	5,00	2,48	13,52	-	13,52	13,94	-	13,94	-	83,66	-	1,13			3,61
31.01.16	24,00	-	85,50	68,96	16,54	80,85	48,36	32,49	7,00	5,00	2,33	15,65	-	15,65	16,11	-	16,11	-	80,35	-	1,26			3,58
01.02.16	24,00	-	85,56	69,55	16,01	79,96	47,67	32,29	7,00	5,00	2,32	15,09	-	15,09	15,52	-	15,52	-	80,11	-	1,21			3,53
02.02.16	24,00	-	83,81	69,57	14,24	80,42	47,98	32,44	7,00	5,00	2,34	13,25	-	13,25	13,62	-	13,62	-	80,27	-	1,06			3,41
03.02.16	24,00	-	85,23	70,87	14,36	81,15	48,67	32,48	7,00	5,00	2,38	13,36	-	13,36	13,77	-	13,77	-	81,05	-	1,09			3,47
04.02.16	24,00	-	84,78	71,02	13,76	80,23	47,64	32,59	7,00	5,00	2,37	13,17	-	13,17	13,54	-	13,54	-	80,09	-	1,06			3,42
05.02.16	24,00	-	83,50	70,18	13,32	80,37	47,40	32,97	7,00	5,00	2,36	12,77	-	12,77	13,13	-	13,13	-	80,17	-	1,02			3,39
06.02.16	24,00	-	83,75	69,82	13,93	80,29	46,48	33,81	7,00	5,00	2,41	13,43	-	13,43	13,81	-	13,81	-	80,12	-	1,08			3,48
07.02.16	24,00	-	86,27	70,22	16,05	80,49	47,35	33,14	7,00	5,00	2,37	15,59	-	15,59	16,04	-	16,04	-	80,39	-	1,26			3,62
08.02.16	24,00	-	86,04	71,29	14,75	80,50	48,06	32,44	7,00	5,00	2,35	14,37	-	14,37	14,81	-	14,81	-	80,44	-	1,16			3,51
09.02.16	24,00	-	86,99	71,79	15,20	80,30	48,38	31,92	7,00	5,00	2,32	14,88	-	14,88	15,31	-	15,31	-	80,10	-	1,19			3,52
10.02.16	24,00	-	86,20	71,56	14,64	79,40	48,23	31,17	7,00	5,00	2,26	14,48	-	14,48	14,88	-	14,88	-	79,11	-	1,14			3,40
11.02.16	24,00	-	87,26	71,88	15,38	78,95	48,01	30,94	7,00	5,00	2,25	15,23	-	15,23	15,66	-	15,66	-	78,52	-	1,20			3,44
12.02.16	24,00	-	85,82	71,94	13,88	78,28	47,52	30,76	7,00	5,00	2,22	13,83	-	13,83	14,22	-	14,22	-	78,18	-	1,08			3,30
13.02.16	24,00	-	86,80	71,71	15,09	78,37	47,41	30,96	7,00	5,00	2,23	15,02	-	15,02	15,46	-	15,46	-	78,27	-	1,18			3,41
14.02.16	24,00	-	87,31	71,67	15,64	78,66	47,41	31,25	7,00	5,00	2,25	15,53	-	15,53	15,98	-	15,98	-	78,71	-	1,22			3,48
15.02.16	24,00	-	85,18	71,19	13,99	79,35	47,43	31,92	7,00	5,00	2,28	13,99	-	13,99	14,39	-	14,39	-	79,09	-	1,11			3,39
16.02.16	24,00	-	83,32	69,65	13,67	79,73	46,51	33,22	7,00	5,00	2,32	13,69	-	13,69	14,08	-	14,08	-	79,57	-	1,09			3,41
17.02.16	24,00	-	83,90	69,60	14,30	79,89	46,23	33,66	7,00	5,00	2,35	14,33	-	14,33	14,75	-	14,75	-	79,73	-	1,14			3,49
18.02.16	24,00	-	86,22	70,47	15,75	80,08	46,82	33,26	7,00	5,00	2,35	15,78	-	15,78	16,24	-	16,24	-	79,94	-	1,26			3,61
19.02.16	24,00	-	84,24	71,47	12,77	80,19	47,58	32,61	7,00	5,00	2,32	12,99	-	12,99	13,33	-	13,33	-	80,05	-	1,04			3,36
20.02.16	24,00	-	86,29	70,91	15,38	80,48	47,50	32,98	7,00	5,00	2,34	15,45	-	15,45	15,91	-	15,91	-	80,39	-	1,24			3,58
21.02.16	24,00	-	85,47	70,56	14,91	80,66	47,47	33,19	7,00	5,00	2,34	15,01	-	15,01	15,48	-	15,48	-	80,51	-	1,21			3,55
22.02.16	24,00	-	85,71	70,38	15,33	80,57	47,39	33,18	7,00	5,00	2,33	15,49	-	15,49	15,93	-	15,93	-	80,41	-	1,25			3,58
23.02.16	24,00	-	86,37	70,42	15,95	80,64	47,57	33,07	7,00	5,00	2,32	16,07	-	16,07	16,56	-	16,56	-	80,47	-	1,29			3,62
Среднее	24,00	-	85,04	70,31	14,74	82,04	48,32	33,71	7,00	5,00	2,41	14,33	-	14,33	14,77	-	14,77	-	81,83	-	1,17	-	-	3,58
Итого	744,00		2636,32	2179,48	456,84						74,64	444,36	0,00	444,36	457,80	0,00	457,80	0,00			36,35	0,00	0,00	110,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	33347,47	28722,34	7036,47	-	7193,17	-	1044,15	-	-
	24.02.16 02:00	35984,20	30902,43	7480,71	-	7650,83	-	1155,06	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **457,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

АО "ДомТелеком"
ЕВ ОРЛОВ

Отрегулировать температуру 18°

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 28 ФЕВ 2016 г.