Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 116 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9060.038.1
Строит.Адрес: Седова 116
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205585-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205585

		Режим (схема):		
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	80,51	65,87	14,64	95,58	52,50	43,08	7,00	5,00	2,89	14,28	-	-	14,85	-	14,85	-	95,02	-	1,36			4,24
25.01.16	24,00	-	80,70	68,42	12,28	93,01	52,86	40,15	7,00	5,00	2,79	11,93	-	-	12,41	-	12,41	-	92,20	-	1,10			3,90
26.01.16	24,00	-	81,31	68,60	12,71	91,22	52,51	38,71	7,00	5,00	2,69	12,41	-	-	12,88	-	12,88	-	90,71	-	1,13			3,82
27.01.16	24,00	-	83,06	70,19	12,87	90,82	53,77	37,05	7,00	5,00	2,63	12,69	-	-	13,14	-	13,14	-	90,13	-	1,15			3,77
28.01.16	24,00	-	82,48	70,29	12,19	87,05	52,66	34,39	7,00	5,00	2,45	11,98	-	-	12,36	-	12,36	-	86,34	-	1,03			3,48
29.01.16	24,00	-	83,56	70,24	13,32	85,96	51,85	34,11	7,00	5,00	2,42	13,13	-	-	13,54	-	13,54	-	85,62	-	1,13			3,55
30.01.16	24,00	-	82,10	69,42	12,68	85,10	51,58	33,52	7,00	5,00	2,36	12,43	-	-	12,83	-	12,83	-	84,38	-	1,05			3,41
31.01.16	24,00	-	82,72	69,26	13,46	82,06	50,40	31,66	7,00	5,00	2,21	13,37	-	-	13,77	-	13,77	-	81,44	-	1,09			3,30
01.02.16	24,00	-	81,62	69,89	11,73	80,91	49,66	31,25	7,00	5,00	2,20	11,62	-	-	11,95	-	11,95	-	80,72	-	0,94			3,14
02.02.16	23,00	-	77,33	66,99	10,34	81,46	49,79	31,67	7,00	5,00	2,10	10,75	-	-	11,06	-	11,06	-	81,01	-	0,87			2,97
03.02.16	24,00	-	83,59	71,09	12,50	82,34	50,58	31,76	7,00	5,00	2,29	12,26	-	-	12,61	-	12,61	-	82,01	-	1,01			3,29
04.02.16	24,00	-	82,73	70,90	11,83	81,37	49,76	31,61	7,00	5,00	2,26	11,67	-	-	11,97	-	11,97	-	80,92	-	0,94			3,21
05.02.16	24,00	-	82,02	70,13	11,89	81,47	49,54	31,93	7,00	5,00	2,26	11,75	-	-	12,12	-	12,12	-	81,02	-	0,95			3,21
06.02.16	24,00	-	82,87	69,82	13,05	81,27	48,70	32,57	7,00	5,00	2,28	13,03	-	-	13,44	-	13,44	-	80,83	-	1,05			3,34
07.02.16	24,00	-	84,55	70,21	14,34	81,40	49,04	32,36	7,00	5,00	2,28	14,37	-	-	14,79	-	14,79	-	81,04	-	1,16			3,44
08.02.16	24,00	-	80,14	66,69	13,45	81,37	49,36	32,01	7,00	5,00	2,25	12,19	-	-	12,54	-	12,54	-	80,84	-	0,99			3,23
09.02.16	24,00	-	84,14	71,40	12,74	81,30	50,12	31,18	7,00	5,00	2,29	12,09	-	-	12,44	-	12,44	-	80,82	-	0,98			3,26
10.02.16	24,00	-	83,44	71,00	12,44	80,60	49,90	30,70	7,00	5,00	2,24	11,75	-	-	12,08	-	12,08	-	80,03	-	0,94			3,18
11.02.16	24,00	-	84,68	71,24	13,44	80,17	49,73	30,44	7,00	5,00	2,23	12,79	-	-	13,13	-	13,13	-	79,61	-	1,02			3,25
12.02.16	24,00	-	83,63	71,27	12,36	79,27	48,99	30,28	7,00	5,00	2,21	11,84	-	-	12,14	-	12,14	-	78,84	-	0,94			3,14
13.02.16	24,00	-	85,33	71,12	14,21	79,41	49,02	30,39	7,00	5,00	2,20	13,78	-	-	14,18	-	14,18	-	79,04	-	1,09			3,29
14.02.16	24,00	-	87,34	71,17	16,17	79,59	48,96	30,63	7,00	5,00	2,21	15,84	-	-	16,27	-	16,27	-	79,34	-	1,26			3,47
15.02.16	24,00	-	83,81	70,81	13,00	80,34	49,27	31,07	7,00	5,00	2,23	12,69	-	-	13,05	-	13,05	-	79,90	-	1,02			3,25
16.02.16	24,00	-	82,21	69,48	12,73	80,70	48,82	31,88	7,00	5,00	2,24	12,57	-	-	12,90	-	12,90	-	80,27	-	1,01			3,24
17.02.16	24,00	-	82,12	69,35	12,77	80,80	48,42	32,38	7,00	5,00	2,26	12,69	-	-	13,04	-	13,04	-	80,35	-	1,02			3,28
18.02.16	24,00	-	83,42	70,36	13,06	80,98	48,76	32,22	7,00	5,00	2,28	12,96	-	-	13,39	-	13,39	-	80,54	-	1,05			3,33
19.02.16	24,00	-	83,71	71,28	12,43	81,03	49,30	31,73	7,00	5,00	2,27	12,47	-	-	12,81	-	12,81	-	80,61	-	1,01			3,27
20.02.16	24,00	-	82,24	70,94	11,30	81,28	49,34	31,94	7,00	5,00	2,27	11,39	-	-	11,72	-	11,72	-	80,84	-	0,92			3,19
21.02.16	24,00	-	84,10	70,62	13,48	81,53	49,30	32,23	7,00	5,00	2,27	13,63	-	-	14,04	-	14,04	-	81,15	-	1,11			3,38
22.02.16	24,00	-	83,32	70,55	12,77	81,37	49,12	32,25	7,00	5,00	2,27	12,99	-	-	13,40	-	13,40	-	80,90	-	1,05			3,32
23.02.16	24,00	-	84,08	70,67	13,41	81,43	49,40	32,03	7,00	5,00	2,24	13,75	-	-	14,16	-	14,16	-	80,99	-	1,12			3,36
Среднее	23,97	-	82,87	69,98	12,89	82,97	50,10	32,88	7,00	5,00	2,32	12,68	-	-	13,06	-	13,06	-	82,50	-	1,05	-	-	3,37
Итого	743,00		2568,86	2169,27	399,59						72,06	393,09	0,00	0,00	405,01	0,00	405,01	0,00			32,46	0,00	0,00	104,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	34833,99	29475,20	6389,53	-	6529,27	-	1096,70	-	-
	24.02.16 10:00	37429,77	31669,19	6785,00	-	6936,70	-	1202,06	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **405,01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Отрегулировать температуру

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 28 ФЕВ 2016 г.