Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 118
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208195-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208195 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 55,2 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	57,98	48,90	9,08	95,72	46,57	49,15	7,00	5,00	2,42	9,08	-	-	10,99		10,99	-	94,72	-	0,86			3,28
25.01.16	24,00	-	61,19	50,77	10,42	93,12	47,21	45,91	7,00	5,00	2,34	10,42	-	-	12,32		12,32	-	92,63	-	0,97			3,31
26.01.16	24,00	-	70,11	50,74	19,37	91,38	47,26	44,12	7,00	5,00	2,25	19,37	-	-	21,46		21,46	-	90,85	-	1,76			4,01
27.01.16	24,00	-	60,38	52,32	8,06	90,94	48,51	42,43	7,00	5,00	2,23	8,06	-	-	9,88		9,88	-	90,12	-	0,73			2,96
28.01.16	24,00	-	61,33	52,28	9,05	87,16	47,63	39,53	7,00	5,00	2,07	9,05	-	-	10,64		10,64	-	86,31	-	0,78			2,86
29.01.16	24,00	-	60,11	52,31	7,80	86,04	46,53	39,51	7,00	5,00	2,07	7,80	-	-	9,40		9,40	-	85,35	-	0,67			2,74
30.01.16	24,00	-	60,51	51,63	8,88	85,20	46,38	38,82	7,00	5,00	2,02	8,88	-	-	10,39		10,39	-	84,12	-	0,75			2,77
31.01.16	24,00	-	61,23	51,53	9,70	82,17	45,45	36,72	7,00	5,00	1,90	9,70	-	-	11,27		11,27	-	81,48	-	0,79			2,69
01.02.16	24,00	-	62,06	51,82	10,24	80,99	44,73	36,26	7,00	5,00	1,88	10,24	-	-	11,61		11,61	-	80,48	-	0,82			2,71
02.02.16	24,00	-	60,94	51,76	9,18	81,51	44,72	36,79	7,00	5,00	1,91	9,18	-	-	10,66		10,66	-	80,97	-	0,74			2,66
03.02.16	24,00	-	61,09	52,86	8,23	82,40	45,47	36,93	7,00	5,00	1,96	8,23	-	-	9,76		9,76	-	81,69	-	0,67			2,63
04.02.16	24,00	-	61,84	52,58	9,26	81,46	44,68	36,78	7,00	5,00	1,94	9,26	-	-	10,75		10,75	-	80,84	-	0,75			2,69
05.02.16	24,00	-	61,47	51,97	9,50	81,56	44,44	37,12	7,00	5,00	1,94	9,50	-	-	10,95		10,95	-	81,06	-	0,77			2,71
06.02.16	24,00	-	63,29	51,59	11,70	81,35	43,31	38,04	7,00	5,00	1,97	11,70	-	-	13,16		13,16	-	80,87	-	0,95			2,92
07.02.16	24,00	-	62,57	51,95	10,62	81,47	43,89	37,58	7,00	5,00	1,96	10,62	-	-	12,03		12,03	-	80,66	-	0,86			2,82
08.02.16	24,00	-	62,31	52,56	9,75	81,46	44,57	36,89	7,00	5,00	1,95	9,75	-	-	11,23		11,23	-	80,80	-	0,79			2,74
09.02.16	24,00	-	61,26	57,01	4,25	81,39	49,02	32,37	7,00	5,00	2,03	4,25	-	-	5,54		5,54	-	80,64	-	0,34			2,37
10.02.16	24,00	-	63,29	52,79	10,50	80,68	45,35	35,33	7,00	5,00	1,87	10,50	-	-	12,04		12,04	-	80,16	-	0,84			2,72
11.02.16	24,00	-	61,71	53,02	8,69	80,25	45,21	35,04	7,00	5,00	1,86	8,69	-	-	9,98		9,98	-	79,81	-	0,69			2,56
12.02.16	24,00	-	63,58	52,84	10,74	79,32	44,45	34,87	7,00	5,00	1,85	10,74	-	-	12,06		12,06	-	78,87	-	0,85			2,69
13.02.16	24,00	-	64,40	52,80	11,60	79,45	44,38	35,07	7,00	5,00	1,86	11,60	-	-	13,10		13,10	-	78,79	-	0,91			2,77
14.02.16	24,00	-	63,20	52,91	10,29	79,59	44,40	35,19	7,00	5,00	1,87	10,29	-	-	11,83		11,83	-	78,90	-	0,81			2,68
15.02.16	24,00	-	60,81	52,55	8,26	80,38	44,51	35,87	7,00	5,00	1,89	8,26	-	-	9,72		9,72	-	79,66	-	0,66			2,55
16.02.16	24,00	-	60,99	51,33	9,66	80,74	43,90	36,84	7,00	5,00	1,90	9,66	-	-	11,01		11,01	-	79,87	-	0,77			2,67
17.02.16	24,00	-	60,65	51,11	9,54	80,87	43,32	37,55	7,00	5,00	1,93	9,54	-	-	10,86		10,86	-	80,09	-	0,76			2,69
18.02.16	24,00	-	61,37	51,90	9,47	81,03	43,66	37,37	7,00	5,00	1,95	9,47	-	-	10,90		10,90	-	80,33	-	0,76			2,71
19.02.16	24,00	-	62,30	52,49	9,81	81,12	44,19	36,93	7,00	5,00	1,95	9,81	-	-	11,27		11,27	-	80,25	-	0,79			2,74
20.02.16	24,00	-	63,13	52,20	10,93	81,35	44,13	37,22	7,00	5,00	1,95	10,93	-	-	12,46		12,46	-	80,83	-	0,88			2,83
21.02.16	24,00	-	61,53	51,97	9,56	81,58	44,23	37,35	7,00	5,00	1,95	9,56	-	-	11,02		11,02	-	80,61	-	0,77			2,73
22.02.16	24,00	-	62,46	51,84	10,62	81,42	44,07	37,35	7,00	5,00	1,94	10,62	-	-	12,20		12,20	-	80,63	-	0,86			2,80
23.02.16	24,00	-	62,47	51,83	10,64	81,49	44,41	37,08	7,00	5,00	1,94	10,64	-	-	12,02		12,02	-	80,46	-	0,86			2,79
Среднее	24,00	-	61,99	52,13	9,85	83,05	45,18	37,87	7,00	5,00	1,99	9,85	-	-	11,37	-	11,37	-	82,35	-	0,81	-	-	2,80
Итого	744,00		1921,56	1616,16	305,40						61,57	305,40	0,00	0,00	352,51	0,00	352,51	0,00			25,20	0,00	0,00	86,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	22298,23	18596,34	4196,17	-	4291,69	-	843,88	-	-
	24.02.16 02:00	24220,41	20213,09	4196,17	-	4291,69	-	930,60	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **352,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Отрегулировать температуру

печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 28 ФЕВ 2016 г.