

Абонент: ЖКС Неважко района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
 Организация: АО "Девушкин" / Обслуживающая организация: АО "Девушкин"
 Исполнитель: Обслуживающий э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2016
 Договор: 8702.038.1
 Строит. адрес: Седова 124
 Телефон: (812) 313-47-06
 Счетчик: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Девушкинская

Часовые и сутки: архив в файлах: ВК7-201215-Ч(С)-0216.СХ
 Режим (смена): 3001

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УТЭ: 150/70
 График: 150/70

Вычислитель: ВК7-7 № 201215
 Подолш.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0.1
 Оборот.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0.1
 Тр.д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.007
 Тр.д. ГВС(М4): расходомер: Глима= 30
 Тр.подпитки(У): расходомер: Глима= 30
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(П1-П2)+M2*(П2-П3) лето: Q=M1*(П1-П2)+M2*(П2-П3)
 Расчет: Q=0.318 Qлет=0.1474
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qлет/гр=0.067 Qлет/лр=0.067
 Договорные расходы (гр.час), Гкал/час: Qлет/гр=0.067 Qлет/лр=0.067
 Договорные расходы (сп.сут.), ГГВт: Qлет/гр=0.067 Qлет/лр=0.067
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016: Qлет/гр=0.067 Qлет/лр=0.067

Дата	Тип	НС	Учет опломбирован (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общее теплопотр-е											
			М1	М2	DN	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	М3	М4	DN		V3	V4	д/век	Уплд	T3	T4	Qгр.общ.	Qгр.изл.	Qгр.вс	Гкал	
24.01.16	24.00	-	126.63	105.67	20.96	95.78	52.77	43.01	7.00	5.00	4.63	20.29	-	-	21.10	-	-	95.44	-	1.94	-	-	-	6.57	-	-
25.01.16	24.00	-	128.31	109.31	19.00	93.15	52.98	40.17	7.00	5.00	4.44	18.68	-	-	19.35	-	-	92.50	-	1.73	-	-	-	6.17	-	-
26.01.16	24.00	-	125.51	108.17	17.34	91.42	52.21	39.21	7.00	5.00	4.27	17.24	-	-	17.87	-	-	90.89	-	1.57	-	-	-	5.84	-	-
27.01.16	24.00	-	127.17	109.04	18.13	90.96	52.86	38.10	7.00	5.00	4.16	18.22	-	-	18.86	-	-	90.38	-	1.65	-	-	-	5.81	-	-
28.01.16	24.00	-	126.08	108.36	17.72	87.12	51.77	35.35	7.00	5.00	3.83	17.94	-	-	18.53	-	-	86.51	-	1.55	-	-	-	5.38	-	-
29.01.16	24.00	-	125.85	107.42	18.43	86.20	51.02	35.18	7.00	5.00	3.76	18.68	-	-	19.26	-	-	86.17	-	1.61	-	-	-	5.37	-	-
30.01.16	24.00	-	125.70	106.32	19.38	85.14	50.56	34.58	7.00	5.00	3.67	19.66	-	-	20.24	-	-	84.46	-	1.66	-	-	-	5.33	-	-
31.01.16	24.00	-	127.31	107.07	20.24	82.10	49.46	32.64	7.00	5.00	3.48	20.61	-	-	21.21	-	-	81.66	-	1.69	-	-	-	5.16	-	-
02.02.16	24.00	-	128.80	108.67	20.13	81.07	48.94	32.13	7.00	5.00	3.50	20.51	-	-	21.10	-	-	81.30	-	1.67	-	-	-	5.13	-	-
03.02.16	24.00	-	126.88	109.44	17.44	82.45	48.80	32.75	7.00	5.00	3.56	17.77	-	-	18.19	-	-	82.28	-	1.47	-	-	-	4.93	-	-
04.02.16	24.00	-	126.88	109.44	17.44	82.45	48.80	32.75	7.00	5.00	3.56	17.77	-	-	18.19	-	-	82.28	-	1.47	-	-	-	4.93	-	-
05.02.16	24.00	-	128.49	107.69	19.03	81.56	48.74	32.82	7.00	5.00	3.52	20.36	-	-	20.96	-	-	81.33	-	1.66	-	-	-	5.03	-	-
06.02.16	24.00	-	126.72	107.69	19.03	81.56	48.74	32.82	7.00	5.00	3.50	19.52	-	-	20.07	-	-	81.31	-	1.59	-	-	-	5.09	-	-
07.02.16	24.00	-	125.01	106.73	18.28	81.41	47.95	33.46	7.00	5.00	3.55	18.28	-	-	19.18	-	-	81.25	-	1.51	-	-	-	5.06	-	-
08.02.16	24.00	-	127.73	107.15	20.58	81.53	48.18	33.35	7.00	5.00	3.52	21.63	-	-	21.77	-	-	81.39	-	1.72	-	-	-	5.26	-	-
09.02.16	24.00	-	128.46	110.54	17.92	81.53	48.95	32.58	7.00	5.00	3.57	18.38	-	-	18.93	-	-	81.42	-	1.50	-	-	-	5.07	-	-
10.02.16	24.00	-	128.31	109.71	18.60	81.42	49.08	32.34	7.00	5.00	3.52	19.07	-	-	19.64	-	-	81.19	-	1.55	-	-	-	5.07	-	-
11.02.16	24.00	-	127.70	109.70	18.00	80.70	48.97	31.73	7.00	5.00	3.45	18.55	-	-	19.08	-	-	80.34	-	1.49	-	-	-	4.94	-	-
12.02.16	24.00	-	127.29	110.42	17.37	80.22	48.89	31.33	7.00	5.00	3.42	17.94	-	-	18.43	-	-	79.69	-	1.43	-	-	-	4.85	-	-
13.02.16	24.00	-	127.56	108.94	18.62	79.44	48.03	31.41	7.00	5.00	3.39	19.07	-	-	20.55	-	-	79.41	-	1.59	-	-	-	4.97	-	-
14.02.16	24.00	-	128.51	109.12	19.39	79.51	48.11	31.40	7.00	5.00	3.39	19.99	-	-	20.55	-	-	79.41	-	1.75	-	-	-	5.12	-	-
15.02.16	24.00	-	128.62	107.45	21.17	79.75	47.86	31.89	7.00	5.00	3.37	21.86	-	-	22.49	-	-	80.23	-	1.55	-	-	-	4.96	-	-
16.02.16	24.00	-	124.71	106.20	18.51	80.48	47.85	32.63	7.00	5.00	3.42	19.23	-	-	19.79	-	-	80.62	-	1.52	-	-	-	4.94	-	-
17.02.16	24.00	-	121.77	103.59	18.18	80.84	47.42	33.42	7.00	5.00	3.45	18.86	-	-	19.41	-	-	80.78	-	1.45	-	-	-	4.94	-	-
18.02.16	24.00	-	123.25	106.17	17.08	81.10	47.61	33.47	7.00	5.00	3.50	18.99	-	-	19.41	-	-	80.91	-	1.45	-	-	-	4.94	-	-
19.02.16	24.00	-	124.66	107.11	17.55	81.19	48.03	33.16	7.00	5.00	3.49	18.36	-	-	18.36	-	-	81.05	-	1.49	-	-	-	4.98	-	-
20.02.16	24.00	-	126.02	107.85	18.17	81.46	48.18	33.28	7.00	5.00	3.53	18.99	-	-	19.57	-	-	81.52	-	1.54	-	-	-	5.07	-	-
21.02.16	24.00	-	125.99	106.65	18.94	81.65	48.13	33.52	7.00	5.00	3.51	19.83	-	-	20.42	-	-	81.49	-	1.62	-	-	-	5.11	-	-
22.02.16	24.00	-	125.00	106.05	18.99	81.51	48.00	33.51	7.00	5.00	3.49	19.89	-	-	20.46	-	-	81.31	-	1.62	-	-	-	5.21	-	-
23.02.16	24.00	-	126.91	105.74	21.17	81.56	48.14	33.42	7.00	5.00	3.47	22.06	-	-	22.71	-	-	81.38	-	1.80	-	-	-	5.27	-	-
Среднее	24.00	-	126.39	107.62	18.77	81.56	48.14	33.42	7.00	5.00	3.47	19.22	-	-	19.80	-	-	82.86	-	1.59	-	-	-	5.21	-	-
Итого	744.00	-	3918.07	3356.34	581.73	313.90	49.21	33.90	7.00	5.00	3.62	112.24	-	-	613.79	-	-	313.90	-	0.00	-	-	-	161.60	-	-

Период расчета по среднему: 24.01.16 01:00 - 24.02.16 01:00
 Дата, время: 24.02.16 01:00
 М1(Т) 3183.07
 М2(Т) 555.12
 М3(Т) 1150.48
 М4(Т) 1107.41
 УЗ(М3) 523.98
 В4(М3) 134.34
 Q СЦО (Гкал) 123.03
 Q ГВС (Гкал) 134.34
 Табл. ч.

Корректировка на температурную холодную воду: 0,27 °C = -0,16 Гкал;
 с учетом корректировок: 161,44 Гкал;
 Итого по приборам учета: 613,79 Гкал;
 с учетом корректировок: 613,79 Гкал.

Объем теплотехнических расчетов по среднему: КВт.ч.
 Период расчета по среднему: КВт.ч.
 Корректировка на температурную холодную воду: КВт.ч.
 Итого по приборам учета: КВт.ч.
 с учетом корректировок: КВт.ч.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

Фирма "Энергобыт" / Фирма "Энергобыт"
 Управляющая компания КУТЭ / Управляющая компания КУТЭ
 ООО "Энергобыт" / ООО "Энергобыт"
 ДИПОТДЕЛ / ДИПОТДЕЛ

28 ФЕВ 2016