Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8701.038.1
Строит.Адрес: Седова 128
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	79,10	64,11	14,99	94,92	53,21	41,71	7,00	5,00	2,96	12,07	-	-	12,57	-	12,57	-	94,64	-	1,14			4,10
25.01.16	24,00	-	81,93	66,60	15,33	92,34	53,66	38,68	7,00	5,00	2,86	12,40	-	-	12,87	-	12,87	-	91,88	-	1,14			4,00
26.01.16	24,00	-	82,42	66,97	15,45	90,64	53,37	37,27	7,00	5,00	2,77	12,50	-	-	12,93	-	12,93	-	90,20	-	1,13			3,90
27.01.16	24,00	-	82,11	68,69	13,42	90,20	54,59	35,61	7,00	5,00	2,71	10,57	-	-	10,92	-	10,92	-	89,67	-	0,95			3,66
28.01.16	24,00	-	83,14	68,75	14,39	86,35	53,65	32,70	7,00	5,00	2,50	11,58	-	-	11,96	-	11,96	-	85,86	-	0,99			3,50
29.01.16	24,00	-	83,57	68,63	14,94	85,46	52,92	32,54	7,00	5,00	2,48	12,02	-	-	12,42	-	12,42	-	85,46	-	1,03			3,51
30.01.16	24,00	-	83,73	68,01	15,72	84,38	52,29	32,09	7,00	5,00	2,42	13,01	-	-	13,43	-	13,43	-	83,88	-	1,09			3,51
31.01.16	24,00	-	84,68	68,02	16,66	81,36	50,87	30,49	7,00	5,00	2,29	14,07	-	-	14,47	-	14,47	-	80,91	-	1,14			3,43
01.02.16	24,00	-	83,87	68,91	14,96	80,41	50,11	30,30	7,00	5,00	2,29	12,46	-	-	12,83	-	12,83	-	80,52	-	1,00			3,30
02.02.16	24,00	-	83,09	69,09	14,00	80,89	50,30	30,59	7,00	5,00	2,31	11,72	-	-	12,05	-	12,05	-	80,81	-	0,95			3,25
03.02.16	24,00	-	84,99	70,52	14,47	81,77	50,86	30,91	7,00	5,00	2,36	12,33	-	-	12,69	-	12,69	-	81,59	-	1,01			3,37
04.02.16	24,00	-	85,24	70,24	15,00	80,83	49,96	30,87	7,00	5,00	2,34	12,93	-	-	13,28	-	13,28	-	80,74	-	1,04			3,39
05.02.16	24,00	-	85,66	69,46	16,20	80,92	49,88	31,04	7,00	5,00	2,33	14,12	-	-	14,53	-	14,53	-	80,81	-	1,14			3,47
06.02.16	24,00	-	85,60	68,71	16,89	80,76	49,07	31,69	7,00	5,00	2,37	14,52	-	-	14,92	-	14,92	-	80,65	-	1,17			3,55
07.02.16	24,00	-	86,64	69,23	17,41	80,91	49,59	31,32	7,00	5,00	2,34	15,28	-	-	15,72	-	15,72	-	80,90	-	1,24			3,58
08.02.16	24,00	-	85,13	70,26	14,87	80,92	50,22	30,70	7,00	5,00	2,34	12,62	-	-	13,00	-	13,00	-	80,88	-	1,02			3,36
09.02.16	24,00	-	85,56	70,65	14,91	80,80	50,77	30,03	7,00	5,00	2,32	12,53	-	-	12,87	-	12,87	-	80,63	-	1,01			3,33
10.02.16	24,00	-	85,79	70,22	15,57	80,08	50,57	29,51	7,00	5,00	2,28	13,10	-	-	13,47	-	13,47	-	79,79	-	1,05			3,32
11.02.16	24,00	-	87,95	70,74	17,21	79,59	50,58	29,01	7,00	5,00	2,26	14,69	-	-	15,11	-	15,11	-	79,36	-	1,17			3,42
12.02.16	24,00	-	86,53	70,89	15,64	78,85	50,01	28,84	7,00	5,00	2,25	13,06	-	-	13,44	-	13,44	-	78,81	-	1,03			3,28
13.02.16	24,00	-	88,63	70,91	17,72	78,90	49,97	28,93	7,00	5,00	2,26	15,14	-	-	15,56	-	15,56	-	78,85	-	1,19			3,45
14.02.16	24,00	-	90,17	70,73	19,44	79,13	49,96	29,17	7,00	5,00	2,27	16,88	-	-	17,32	-	17,32	-	79,13	-	1,34			3,60
15.02.16	24,00	-	86,56	70,53	16,03	79,83	50,02	29,81	7,00	5,00	2,32	13,39	-	-	13,76	-	13,76	-	79,58	-	1,07			3,38
16.02.16	24,00	-	84,33	69,22	15,11	80,19	49,28	30,91	7,00	5,00	2,35	12,53	-	-	12,88	-	12,88	-	79,98	-	1,00			3,35
17.02.16	24,00	-	84,28	69,21	15,07	80,30	48,87	31,43	7,00	5,00	2,39	12,46	-	-	12,81	-	12,81	-	80,19	-	1,00			3,39
18.02.16	24,00	-	85,93	70,22	15,71	80,46	49,38	31,08	7,00	5,00	2,39	13,16	-	-	13,52	-	13,52	-	80,42	-	1,06			3,45
19.02.16	24,00	-	86,54	70,88	15,66	80,56	49,95	30,61	7,00	5,00	2,38	13,07	-	-	13,48	-	13,48	-	80,45	-	1,05			3,43
20.02.16	24,00	-	86,95	70,37	16,58	80,82	49,99	30,83	7,00	5,00	2,38	14,07	-	-	14,48	-	14,48	-	80,76	-	1,14			3,51
21.02.16	24,00	-	86,11	70,09	16,02	80,99	50,05	30,94	7,00	5,00	2,37	13,52	-	-	13,90	-	13,90	-	80,87	-	1,09			3,47
22.02.16	24,00	-	86,89	69,84	17,05	80,86	49,81	31,05	7,00	5,00	2,38	14,51	-	-	14,96	-	14,96	-	80,75	-	1,17			3,55
23.02.16	24,00	-	86,59	70,16	16,43	80,91	50,17	30,74	7,00	5,00	2,35	14,18	-	-	14,57	-	14,57	-	80,80	-	1,15			3,49
Среднее	24,00	-	85,15	69,38	15,77	82,43	50,77	31,66	7,00	5,00	2,41	13,24	-	-	13,64	-	13,64	-	82,25	-	1,09	-	-	3,49
Итого	744,00		2639,71	2150,86	488,85						74,60	410,49	0,00	0,00	422,72	0,00	422,72	0,00			33,72	0,00	0,00	108,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	1394,33	1133,91	233,39	-	241,97	-	70,25	-	-
	24.02.16 01:00	4034,37	3285,12	643,90	-	664,70	-	178,54	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С - 0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **422,72** куб.м.

Отрегулировать температуру _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Отрегулировать температуру _____

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.