Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8699.038.1
Строит.Адрес: Седова 132
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 55,2 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	65,11	52,16	12,95	95,53	46,18	49,35	7,00	5,00	2,56	13,19	-	-	13,71	-	13,71	-	94,91	-	1,25			3,82
25.01.16	24,00	-	65,37	54,09	11,28	92,89	46,84	46,05	7,00	5,00	2,48	11,56	-	-	11,99	-	11,99	-	91,93	-	1,06			3,54
26.01.16	24,00	-	64,92	54,41	10,51	91,19	46,87	44,32	7,00	5,00	2,39	10,85	-	-	11,23	-	11,23	-	90,31	-	0,98			3,37
27.01.16	24,00	-	65,75	55,58	10,17	90,74	48,15	42,59	7,00	5,00	2,35	10,52	-	-	10,88	-	10,88	-	89,84	-	0,94			3,30
28.01.16	24,00	-	67,55	55,68	11,87	86,93	47,34	39,59	7,00	5,00	2,18	12,31	-	-	12,71	-	12,71	-	86,15	-	1,06			3,24
29.01.16	24,00	-	65,92	55,75	10,17	86,04	46,52	39,52	7,00	5,00	2,17	10,68	-	-	11,04	-	11,04	-	85,64	-	0,91			3,08
30.01.16	24,00	-	66,69	55,06	11,63	84,89	46,14	38,75	7,00	5,00	2,11	12,08	-	-	12,46	-	12,46	-	83,77	-	1,01			3,12
31.01.16	24,00	-	69,44	54,97	14,47	81,91	45,17	36,74	7,00	5,00	1,99	14,90	-	-	15,34	-	15,34	-	81,21	-	1,21			3,21
01.02.16	24,00	-	67,45	55,32	12,13	80,99	44,63	36,36	7,00	5,00	1,99	12,37	-	-	12,71	-	12,71	-	80,97	-	1,00			3,00
02.02.16	24,00	-	66,83	55,58	11,25	81,41	44,62	36,79	7,00	5,00	2,01	11,79	-	-	12,13	-	12,13	-	81,01	-	0,95			2,96
03.02.16	24,00	-	67,08	56,68	10,40	82,34	45,36	36,98	7,00	5,00	2,05	10,99	-	-	11,30	-	11,30	-	82,03	-	0,90			2,96
04.02.16	24,00	-	69,02	56,39	12,63	81,35	44,71	36,64	7,00	5,00	2,02	13,22	-	-	13,59	-	13,59	-	80,98	-	1,07			3,09
05.02.16	24,00	-	65,33	55,92	9,41	81,42	44,56	36,86	7,00	5,00	2,01	10,07	-	-	10,31	-	10,31	-	80,87	-	0,82			2,83
06.02.16	24,00	-	68,19	55,48	12,71	81,27	43,64	37,63	7,00	5,00	2,05	13,25	-	-	13,62	-	13,62	-	80,85	-	1,07			3,12
07.02.16	24,00	-	70,95	55,75	15,20	81,40	44,12	37,28	7,00	5,00	2,04	15,78	-	-	16,24	-	16,24	-	81,03	-	1,28			3,32
08.02.16	24,00	-	68,18	56,58	11,60	81,42	44,67	36,75	7,00	5,00	2,03	12,22	-	-	12,57	-	12,57	-	81,06	-	0,99			3,03
09.02.16	24,00	-	66,58	57,14	9,44	81,28	45,05	36,23	7,00	5,00	2,02	10,11	-	-	10,42	-	10,42	-	80,72	-	0,82			2,84
10.02.16	24,00	-	68,38	56,78	11,60	80,56	45,07	35,49	7,00	5,00	1,97	12,24	-	-	12,59	-	12,59	-	79,95	-	0,98			2,95
11.02.16	24,00	-	68,60	57,18	11,42	80,05	44,93	35,12	7,00	5,00	1,97	12,08	-	-	12,39	-	12,39	-	79,25	-	0,96			2,92
12.02.16	24,00	-	66,85	57,19	9,66	79,32	44,42	34,90	7,00	5,00	1,95	10,28	-	-	10,58	-	10,58	-	78,84	-	0,81			2,76
13.02.16	24,00	-	68,72	57,14	11,58	79,39	44,43	34,96	7,00	5,00	1,96	12,18	-	-	12,51	-	12,51	-	79,00	-	0,96			2,92
14.02.16	24,00	-	71,23	57,02	14,21	79,66	44,20	35,46	7,00	5,00	1,98	14,76	-	-	15,15	-	15,15	-	79,51	-	1,17			3,16
15.02.16	24,00	-	67,98	56,77	11,21	80,35	44,39	35,96	7,00	5,00	2,00	11,83	-	-	12,14	-	12,14	-	79,88	-	0,94			2,95
16.02.16	24,00	-	66,68	55,57	11,11	80,71	43,83	36,88	7,00	5,00	2,02	11,63	-	-	11,95	-	11,95	-	80,19	-	0,93			2,95
17.02.16	24,00	-	67,51	55,56	11,95	80,82	43,40	37,42	7,00	5,00	2,04	12,51	-	-	12,86	-	12,86	-	80,40	-	1,00			3,04
18.02.16	24,00	-	68,05	56,35	11,70	80,97	43,78	37,19	7,00	5,00	2,06	12,27	-	-	12,61	-	12,61	-	80,60	-	0,99			3,04
19.02.16	24,00	-	68,14	56,92	11,22	81,06	44,30	36,76	7,00	5,00	2,05	11,81	-	-	12,14	-	12,14	-	80,56	-	0,95			3,00
20.02.16	24,00	-	66,99	56,49	10,50	81,32	44,23	37,09	7,00	5,00	2,05	11,08	-	-	11,40	-	11,40	-	80,81	-	0,90			2,95
21.02.16	24,00	-	69,03	56,19	12,84	81,51	44,20	37,31	7,00	5,00	2,06	13,38	-	-	13,77	-	13,77	-	81,10	-	1,09			3,15
22.02.16	24,00		68,05	56,53	11,52	81,30	44,24	37,05	7,00	5,00	2,05	12,09	-	-	12,44	-	12,44	-	80,82	-	0,98	-	-	3,03
23.02.16	24,00		68,05	56,53	11,52	81,30	44,24	37,05	7,00	5,00	2,05	12,09	-	-	12,44	-	12,44	-	80,82	-	0,98	-	-	3,03
Среднее	24,00	-	67,57	55,96	11,61	82,95	44,98	37,97	7,00	5,00	2,09	12,13	-	-	12,49	-	12,49	-	82,42	-	1,00	-	-	3,09
Итого	744,00		2094,63	1734,77	359,86						64,69	376,12	0,00	0,00	387,21	0,00	387,21	0,00			30,99	0,00	0,00	95,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **387,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" Метрологическая служба

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта