Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 140 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8729.038.1
Строит.Адрес: Седова 140
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208254-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208254
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2508
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,114
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=45,6
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	166,87	152,67	14,20	93,39	56,02	37,37	7,00	5,00	5,72	14,20	-	-	18,29		18,29	-	93,17	-	1,32			7,04
25.01.16	24,00	-	171,43	159,08	12,35	91,06	56,18	34,88	7,00	5,00	5,57	12,35	-	-	16,13		16,13	-	90,81	-	1,12			6,69
26.01.16	24,00	-	171,79	160,00	11,79	89,27	55,77	33,50	7,00	5,00	5,38	11,79	-	-	15,39		15,39	-	89,04	-	1,05			6,43
27.01.16	24,00	-	175,84	163,69	12,15	88,96	56,59	32,37	7,00	5,00	5,31	12,15	-	-	15,74		15,74	-	88,72	-	1,08			6,39
28.01.16	24,00	-	175,39	164,05	11,34	85,25	55,41	29,84	7,00	5,00	4,90	11,34	-	-	14,56		14,56	-	85,01	-	0,96			5,87
29.01.16	24,00	-	176,26	163,85	12,41	83,90	54,57	29,33	7,00	5,00	4,82	12,41	-	-	15,58		15,58	-	83,72	-	1,04			5,86
30.01.16	24,00	-	174,55	162,00	12,55	83,12	54,20	28,92	7,00	5,00	4,69	12,55	-	-	15,65		15,65	-	82,87	-	1,04			5,74
31.01.16	24,00	-	175,57	161,28	14,29	80,04	52,76	27,28	7,00	5,00	4,41	14,29	-	-	17,21		17,21	-	79,80	-	1,14			5,55
01.02.16	24,00	-	177,28	162,76	14,52	78,85	52,01	26,84	7,00	5,00	4,38	14,52	-	-	17,36		17,36	-	78,71	-	1,14			5,52
02.02.16	24,00	-	175,67	162,72	12,95	79,42	52,17	27,25	7,00	5,00	4,45	12,95	-	-	15,78		15,78	-	79,24	-	1,03			5,47
03.02.16	24,00	-	178,91	166,05	12,86	80,25	52,93	27,32	7,00	5,00	4,54	12,86	-	-	15,78		15,78	-	80,06	-	1,03			5,57
04.02.16	24,00	-	178,02	165,26	12,76	79,40	52,20	27,20	7,00	5,00	4,50	12,76	-	-	15,57		15,57	-	79,21	-	1,01			5,51
05.02.16	24,00	-	175,83	163,75	12,08	79,50	52,09	27,41	7,00	5,00	4,50	12,08	-	-	14,87		14,87	-	79,30	-	0,96			5,46
06.02.16	24,00	-	174,83	162,73	12,10	79,27	51,33	27,94	7,00	5,00	4,55	12,10	-	-	14,93		14,93	-	79,09	-	0,96			5,51
07.02.16	24,00	-	177,25	162,98	14,27	79,45	51,55	27,90	7,00	5,00	4,56	14,27	-	-	17,23		17,23	-	79,26	-	1,13			5,69
08.02.16	24,00	-	178,87	165,26	13,61	79,45	52,02	27,43	7,00	5,00	4,54	13,61	-	-	16,45		16,45	-	79,27	-	1,08			5,62
09.02.16	24,00	-	180,32	166,86	13,46	79,43	52,38	27,05	7,00	5,00	4,52	13,46	-	-	16,33		16,33	-	79,23	-	1,07			5,59
10.02.16	24,00	-	179,45	165,74	13,71	78,75	52,21	26,54	7,00	5,00	4,41	13,71	-	-	16,54		16,54	-	78,54	-	1,08			5,49
11.02.16	24,00	-	165,85	154,40	11,45	78,34	51,21	27,13	7,00	5,00	4,20	11,45	-	-	13,49		13,49	-	78,10	-	0,89			5,09
12.02.16	24,00	-	162,83	148,93	13,90	77,28	49,42	27,86	7,00	5,00	4,16	13,90	-	-	16,45		16,45	-	77,03	-	1,07			5,23
13.02.16	24,00	-	152,90	139,22	13,68	77,35	47,64	29,71	7,00	5,00	4,15	13,68	-	-	16,08		16,08	-	77,12	-	1,06			5,20
14.02.16	24,00	-	152,80	137,84	14,96	77,49	47,44	30,05	7,00	5,00	4,15	14,96	-	-	17,53		17,53	-	77,19	-	1,15			5,31
15.02.16	24,00	-	151,88	140,09	11,79	78,27	47,91	30,36	7,00	5,00	4,26	11,79	-	-	14,43		14,43	-	78,03	-	0,92			5,18
16.02.16	24,00	-	149,56	137,43	12,13	78,51	47,48	31,03	7,00	5,00	4,27	12,13	-	-	14,66		14,66	-	78,21	-	0,95			5,22
17.02.16	24,00	-	149,30	136,22	13,08	78,63	47,01	31,62	7,00	5,00	4,32	13,08	-	-	15,67		15,67	-	78,34	-	1,02			5,34
18.02.16	24,00	-	151,45	138,79	12,66	78,80	47,31	31,49	7,00	5,00	4,38	12,66	-	-	15,33		15,33	-	78,51	-	0,99			5,37
19.02.16	24,00	-	152,88	140,89	11,99	78,93	47,88	31,05	7,00	5,00	4,38	11,99	-	-	14,72		14,72	-	78,71	-	0,94			5,32
20.02.16	24,00	-	152,08	139,13	12,95	79,12	47,78	31,34	7,00	5,00	4,37	12,95	-	-	15,67		15,67	-	78,86	-	1,02			5,39
21.02.16	24,00	-	151,85	137,53	14,32	79,37	47,68	31,69	7,00	5,00	4,37	14,32	-	-	16,96		16,96	-	79,09	-	1,13			5,50
22.02.16	24,00		152,27	139,18	13,09	79,14	47,78	31,36	7,00	5,00	4,37	13,09	-	-	15,78	-	15,78	-	78,89	-	1,03	-	-	5,40
23.02.16	24,00		152,27	139,18	13,09	79,14	47,78	31,36	7,00	5,00	4,37	13,09	-	-	15,78	-	15,78	-	78,89	-	1,03	-	-	5,40
Среднее	24,00	-	166,52	153,53	12,98	80,94	51,18	29,76	7,00	5,00	4,56	12,98	-	-	15,87	-	15,87	-	80,71	-	1,05	-	-	5,61
Итого	744,00		5162,05	4759,57	402,48						141,48	402,48	0,00	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00			32,46	0,00	0,00	173,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **173,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **491,95** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта