Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8732.038.1
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1056
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,048
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	57,83	46,08	11,75	93,71	42,45	51,26	7,00	5,00	2,47	10,75	-	-	11,17	-	11,17	-	93,04	-	1,00			3,47
25.01.16	24,00	-	57,95	48,11	9,84	91,32	43,32	48,00	7,00	5,00	2,40	8,95	-	-	9,26	-	9,26	-	90,26	-	0,81			3,21
26.01.16	24,00	-	58,22	48,38	9,84	89,58	43,43	46,15	7,00	5,00	2,32	8,99	-	-	9,29	-	9,29	-	88,80	-	0,80			3,12
27.01.16	24,00	-	60,29	49,58	10,71	89,24	44,96	44,28	7,00	5,00	2,29	9,77	-	-	10,12	-	10,12	-	88,33	-	0,87			3,15
28.01.16	24,00	-	60,18	49,66	10,52	85,52	44,55	40,97	7,00	5,00	2,13	9,54	-	-	9,83	-	9,83	-	84,68	-	0,81			2,94
29.01.16	24,00	-	59,44	49,70	9,74	84,26	43,76	40,50	7,00	5,00	2,11	8,72	-	-	8,99	-	8,99	-	83,89	-	0,73			2,84
30.01.16	24,00	-	59,72	49,02	10,70	83,40	43,56	39,84	7,00	5,00	2,06	9,58	-	-	9,85	-	9,85	-	82,55	-	0,79			2,85
31.01.16	24,00	-	61,20	49,00	12,20	80,29	42,81	37,48	7,00	5,00	1,93	11,15	-	-	11,46	-	11,46	-	79,51	-	0,89			2,82
01.02.16	24,00	-	61,30	49,52	11,78	79,23	42,21	37,02	7,00	5,00	1,92	10,72	-	-	11,04	-	11,04	-	79,13	-	0,85			2,77
02.02.16	24,00	-	60,90	49,44	11,46	79,77	41,86	37,91	7,00	5,00	1,96	10,51	-	-	10,82	-	10,82	-	79,45	-	0,83			2,79
03.02.16	24,00	-	61,01	50,49	10,52	80,59	42,50	38,09	7,00	5,00	2,00	9,61	-	-	9,87	-	9,87	-	80,13	-	0,77			2,77
04.02.16	24,00	-	61,16	50,21	10,95	79,71	41,66	38,05	7,00	5,00	2,00	9,93	-	-	10,18	-	10,18	-	79,22	-	0,79			2,79
05.02.16	24,00	-	60,95	49,67	11,28	79,81	41,51	38,30	7,00	5,00	1,99	10,20	-	-	10,48	-	10,48	-	79,27	-	0,81			2,81
06.02.16	24,00	-	60,32	49,40	10,92	79,59	40,50	39,09	7,00	5,00	2,02	9,88	-	-	10,13	-	10,13	-	79,10	-	0,78			2,80
07.02.16	24,00	-	62,57	49,49	13,08	79,78	41,10	38,68	7,00	5,00	2,01	11,98	-	-	12,34	-	12,34	-	79,40	-	0,95			2,96
08.02.16	24,00	-	61,31	50,29	11,02	79,78	41,77	38,01	7,00	5,00	2,00	9,96	-	-	10,23	-	10,23	-	79,37	-	0,79			2,79
09.02.16	24,00	-	61,06	50,78	10,28	79,74	42,33	37,41	7,00	5,00	1,99	9,21	-	-	9,47	-	9,47	-	79,24	-	0,73			2,72
10.02.16	24,00	-	62,77	50,43	12,34	79,03	42,30	36,73	7,00	5,00	1,94	11,33	-	-	11,64	-	11,64	-	78,40	-	0,89			2,83
11.02.16	24,00	-	62,74	51,19	11,55	78,56	42,46	36,10	7,00	5,00	1,94	10,56	-	-	10,84	-	10,84	-	77,82	-	0,82			2,76
12.02.16	24,00	-	62,43	51,31	11,12	77,69	42,07	35,62	7,00	5,00	1,91	10,12	-	-	10,38	-	10,38	-	77,25	-	0,78			2,69
13.02.16	24,00	-	61,64	51,70	9,94	77,78	42,27	35,51	7,00	5,00	1,92	8,93	-	-	9,17	-	9,17	-	77,30	-	0,69			2,61
14.02.16	24,00	-	63,59	51,54	12,05	77,97	42,22	35,75	7,00	5,00	1,93	11,02	-	-	11,30	-	11,30	-	77,74	-	0,86			2,79
15.02.16	24,00	-	61,21	51,49	9,72	78,67	42,11	36,56	7,00	5,00	1,97	8,72	-	-	8,97	-	8,97	-	78,12	-	0,68			2,65
16.02.16	24,00	-	61,34	50,61	10,73	78,93	41,52	37,41	7,00	5,00	1,98	9,65	-	-	9,92	-	9,92	-	78,50	-	0,76			2,74
17.02.16	24,00	-	63,07	50,43	12,64	79,05	41,02	38,03	7,00	5,00	2,01	11,56	-	-	11,89	-	11,89	-	78,61	-	0,91			2,92
18.02.16	24,00	-	62,31	51,22	11,09	79,23	41,23	38,00	7,00	5,00	2,05	9,89	-	-	10,17	-	10,17	-	78,78	-	0,78			2,83
19.02.16	24,00	-	63,45	51,78	11,67	79,35	41,94	37,41	7,00	5,00	2,04	10,48	-	-	10,80	-	10,80	-	78,92	-	0,83			2,87
20.02.16	24,00	-	61,81	51,45	10,36	79,54	41,87	37,67	7,00	5,00	2,04	9,18	-	-	9,45	-	9,45	-	79,02	-	0,72			2,76
21.02.16	24,00	-	62,28	51,18	11,10	79,78	41,84	37,94	7,00	5,00	2,05	9,87	-	-	10,14	-	10,14	-	79,28	-	0,78			2,83
22.02.16	24,00	-	62,69	51,03	11,66	79,62	41,92	37,70	7,00	5,00	2,03	10,40	-	-	10,68	-	10,68	-	79,11	-	0,82			2,85
23.02.16	24,00	-	63,34	51,09	12,25	79,70	42,21	37,49	7,00	5,00	2,02	11,00		-	11,33	-	11,33	-	79,23	-	0,87			2,89
Среднее	24,00	-	61,29	50,17	11,12	81,30	42,30	39,00	7,00	5,00	2,05	10,07	-	-	10,36	-	10,36	-	80,76	-	0,81	-	-	2,86
Итого	744,00		1900,08	1555,27	344,81						63,42	312,16	0,00	0,00	321,21	0,00	321,21	0,00			25,18	0,00	0,00	88,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	30003,49	23522,61	9137,69	-	9339,77	-	1018,34	-	-
	24.02.16 01:00	31904,05	25078,40	9449,78	-	9660,90	-	1106,89	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **321,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отделение приборов КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта