Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 156
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207261

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3003
график: 150/70

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	71,86	66,72	5,14	95,73	51,63	44,10	7,00	5,00	2,95	5,14	-	-	7,13		7,13	-	95,21	-	0,49			3,44
25.01.16	24,00	-	73,64	69,03	4,61	93,03	51,94	41,09	7,00	5,00	2,84	4,61	-	-	6,48		6,48	-	92,49	-	0,43			3,27
26.01.16	24,00	-	73,91	69,35	4,56	91,42	51,83	39,59	7,00	5,00	2,75	4,56	-	-	6,30		6,30	-	90,94	-	0,41			3,17
27.01.16	24,00	-	74,59	70,58	4,01	90,89	53,06	37,83	7,00	5,00	2,68	4,01	-	-	5,75		5,75	-	90,40	-	0,36			3,04
28.01.16	24,00	-	74,66	70,29	4,37	87,00	52,33	34,67	7,00	5,00	2,44	4,37	-	-	5,92		5,92	-	86,55	-	0,38			2,82
29.01.16	24,00	-	74,33	70,51	3,82	86,33	51,69	34,64	7,00	5,00	2,45	3,82	-	-	5,33		5,33	-	85,93	-	0,33			2,78
30.01.16	24,00	-	74,01	69,67	4,34	85,11	51,45	33,66	7,00	5,00	2,35	4,34	-	-	5,79		5,79	-	84,62	-	0,37			2,72
31.01.16	24,00	-	74,57	69,34	5,23	82,15	50,47	31,68	7,00	5,00	2,20	5,23	-	-	6,60		6,60	-	81,70	-	0,43			2,63
01.02.16	24,00	-	74,81	69,54	5,27	81,36	49,53	31,83	7,00	5,00	2,22	5,27	-	-	6,74		6,74	-	81,03	-	0,43			2,65
02.02.16	24,00	-	64,55	58,86	5,69	81,57	48,70	32,87	7,00	5,00	1,97	5,69	-	-	7,02		7,02	-	77,13	-	0,44			2,40
03.02.16	24,00	-	61,48	55,45	6,03	82,43	47,25	35,18	7,00	5,00	1,97	6,03	-	-	7,35		7,35	-	79,91	-	0,48			2,45
04.02.16	24,00	-	72,70	67,56	5,14	81,63	48,01	33,62	7,00	5,00	2,28	5,14	-	-	6,60		6,60	-	81,25	-	0,42			2,70
05.02.16	24,00	-	71,20	66,68	4,52	81,66	47,73	33,93	7,00	5,00	2,27	4,52	-	-	5,90		5,90	-	81,27	-	0,37			2,63
06.02.16	24,00	-	71,71	66,17	5,54	81,53	46,97	34,56	7,00	5,00	2,29	5,54	-	-	6,94		6,94	-	81,14	-	0,45			2,74
07.02.16	24,00	-	72,28	66,78	5,50	81,62	47,31	34,31	7,00	5,00	2,30	5,50	-	-	6,89		6,89	-	81,24	-	0,45			2,74
08.02.16	24,00	-	72,08	67,31	4,77	81,63	47,95	33,68	7,00	5,00	2,27	4,77	-	-	6,20		6,20	-	81,24	-	0,39			2,66
09.02.16	24,00	-	72,09	67,81	4,28	81,49	48,42	33,07	7,00	5,00	2,25	4,28	-	-	5,73		5,73	-	81,09	-	0,35			2,59
10.02.16	24,00	-	72,60	67,51	5,09	80,79	48,52	32,27	7,00	5,00	2,18	5,09	-	-	6,51		6,51	-	80,38	-	0,41			2,59
11.02.16	24,00	-	72,63	67,65	4,98	80,22	48,51	31,71	7,00	5,00	2,15	4,98	-	-	6,34		6,34	-	79,79	-	0,40			2,55
12.02.16	24,00	-	71,58	67,36	4,22	79,63	48,11	31,52	7,00	5,00	2,12	4,22	-	-	5,53		5,53	-	79,26	-	0,33			2,46
13.02.16	24,00	-	71,71	67,09	4,62	79,62	47,88	31,74	7,00	5,00	2,13	4,62	-	-	5,96		5,96	-	79,26	-	0,37			2,50
14.02.16	24,00	-	73,62	67,22	6,40	79,95	47,91	32,04	7,00	5,00	2,16	6,40	-	-	7,79		7,79	-	79,62	-	0,51			2,67
15.02.16	24,00	-	71,57	66,39	5,18	80,56	47,70	32,86	7,00	5,00	2,19	5,18	-	-	6,55		6,55	-	80,16	-	0,42			2,60
16.02.16	24,00	-	69,47	64,90	4,57	80,94	46,92	34,02	7,00	5,00	2,21	4,57	-	-	5,90		5,90	-	80,54	-	0,37			2,58
17.02.16	24,00	-	70,41	65,50	4,91	81,04	46,70	34,34	7,00	5,00	2,25	4,91	-	-	6,23		6,23	-	80,65	-	0,40			2,65
18.02.16	24,00	-	71,99	67,20	4,79	81,13	47,38	33,75	7,00	5,00	2,27	4,79	-	-	6,18		6,18	-	80,75	-	0,39			2,66
19.02.16	24,00	-	72,61	68,22	4,39	81,28	47,99	33,29	7,00	5,00	2,27	4,39	-	-	5,79		5,79	-	80,89	-	0,36			2,63
20.02.16	24,00	-	72,11	68,09	4,02	81,55	48,08	33,47	7,00	5,00	2,28	4,02	-	-	5,44		5,44	-	81,17	-	0,33			2,61
21.02.16	24,00	-	72,58	67,67	4,91	81,71	48,13	33,58	7,00	5,00	2,28	4,91	-	-	6,37		6,37	-	81,34	-	0,40			2,68
22.02.16	24,00	-	72,02	67,42	4,60	81,58	47,98	33,60	7,00	5,00	2,27	4,60	-	-	6,00		6,00	-	81,19	-	0,37			2,64
23.02.16	24,00	-	72,74	67,70	5,04	81,61	48,21	33,40	7,00	5,00	2,27	5,04	-	-	6,51		6,51	-	81,23	-	0,41			2,68
Среднее	24,00	-	72,00	67,15	4,86	83,17	48,91	34,25	7,00	5,00	2,31	4,86	-	-	6,32	-	6,32	-	82,56	-	0,40	-	-	2,71
Итого	744,00		2232,11	2081,57	150,54						71,51	150,54	0,00	0,00	195,77	0,00	195,77	0,00			12,40	0,00	0,00	83,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.01.16 01:00	25932,33	23531,16	5991,18	-	6134,48	-	698,15	-	-
24.02.16 01:00	28164,51	25612,83	6758,62	-	6925,36	-	782,04	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **195,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру
подпись потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление технического учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.