Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 160 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 160
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207793
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207793-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	94,57	70,59	23,98	96,64	48,88	47,76	7,00	5,00	3,34	24,47	-	-	25,44	-	25,44	-	96,46	-	2,36			5,70
25.01.16	24,00	-	94,83	72,94	21,89	93,83	49,11	44,72	7,00	5,00	3,24	22,23	-	-	23,07	-	23,07	-	93,45	-	2,08			5,32
26.01.16	24,00	-	94,80	73,15	21,65	92,21	49,02	43,19	7,00	5,00	3,15	21,90	-	-	22,71	-	22,71	-	92,04	-	2,02			5,17
27.01.16	24,00	-	97,02	74,31	22,71	91,64	50,06	41,58	7,00	5,00	3,08	22,95	-	-	23,75	-	23,75	-	91,34	-	2,10			5,18
28.01.16	24,00	-	95,28	74,12	21,16	87,70	49,00	38,70	7,00	5,00	2,86	21,49	-	-	22,21	-	22,21	-	87,36	-	1,88			4,73
29.01.16	24,00	-	94,34	74,25	20,09	87,05	48,01	39,04	7,00	5,00	2,87	20,45	-	-	21,16	-	21,16	-	87,07	-	1,78			4,65
30.01.16	24,00	-	95,01	73,43	21,58	85,79	47,73	38,06	7,00	5,00	2,77	21,96	-	-	22,68	-	22,68	-	85,53	-	1,88			4,65
31.01.16	24,00	-	95,69	73,09	22,60	82,69	46,60	36,09	7,00	5,00	2,62	22,96	-	-	23,66	-	23,66	-	82,28	-	1,89			4,51
01.02.16	24,00	-	94,67	73,23	21,44	81,99	45,80	36,19	7,00	5,00	2,63	21,73	-	-	22,40	-	22,40	-	82,18	-	1,79			4,41
02.02.16	24,00	-	97,73	73,61	24,12	82,36	45,99	36,37	7,00	5,00	2,66	24,40	-	-	25,14	-	25,14	-	82,36	-	2,01			4,67
03.02.16	24,00	-	97,83	74,95	22,88	83,31	46,74	36,57	7,00	5,00	2,74	23,00	-	-	23,70	-	23,70	-	83,29	-	1,91			4,65
04.02.16	24,00	-	97,57	74,13	23,44	82,33	45,75	36,58	7,00	5,00	2,71	23,43	-	-	24,14	-	24,14	-	82,36	-	1,93			4,65
05.02.16	24,00	-	96,67	73,14	23,53	82,34	45,43	36,91	7,00	5,00	2,73	23,26	-	-	23,95	-	23,95	-	82,26	-	1,91			4,64
06.02.16	24,00	-	98,17	72,61	25,56	82,23	44,52	37,71	7,00	5,00	2,77	25,31	-	-	26,07	-	26,07	-	82,20	-	2,08			4,85
07.02.16	24,00	-	99,97	73,48	26,49	82,31	45,19	37,12	7,00	5,00	2,77	26,05	-	-	26,85	-	26,85	-	82,31	-	2,15			4,91
08.02.16	24,00	-	99,50	74,08	25,42	82,34	45,78	36,56	7,00	5,00	2,74	25,06	-	-	25,83	-	25,83	-	82,38	-	2,06			4,80
09.02.16	24,00	-	98,78	74,61	24,17	82,17	46,17	36,00	7,00	5,00	2,71	23,90	-	-	24,61	-	24,61	-	82,09	-	1,96			4,67
10.02.16	24,00	-	98,69	74,33	24,36	81,44	46,15	35,29	7,00	5,00	2,63	24,28	-	-	25,00	-	25,00	-	81,29	-	1,98			4,61
11.02.16	24,00	-	97,24	74,50	22,74	80,83	46,09	34,74	7,00	5,00	2,61	22,65	-	-	23,31	-	23,31	-	80,51	-	1,83			4,43
12.02.16	24,00	-	98,38	74,17	24,21	80,28	45,55	34,73	7,00	5,00	2,57	24,39	-	-	25,07	-	25,07	-	80,28	-	1,96			4,52
13.02.16	24,00	-	97,98	74,07	23,91	80,28	45,83	34,45	7,00	5,00	2,55	23,93	-	-	24,61	-	24,61	-	80,30	-	1,92			4,48
14.02.16	24,00	-	102,79	74,23	28,56	80,61	45,45	35,16	7,00	5,00	2,64	28,20	-	-	29,00	-	29,00	-	80,77	-	2,28			4,92
15.02.16	24,00	-	97,04	73,33	23,71	81,24	45,35	35,89	7,00	5,00	2,69	22,96	-	-	23,61	-	23,61	-	81,20	-	1,87			4,56
16.02.16	24,00	-	97,83	71,64	26,19	81,65	44,73	36,92	7,00	5,00	2,72	25,31	-	-	26,07	-	26,07	-	81,60	-	2,07			4,79
17.02.16	24,00	-	97,66	72,26	25,40	81,76	44,55	37,21	7,00	5,00	2,76	24,63	-	-	25,35	-	25,35	-	81,72	-	2,02			4,77
18.02.16	24,00	-	99,18	74,56	24,62	81,82	45,19	36,63	7,00	5,00	2,80	23,79	-	-	24,50	-	24,50	-	81,82	-	1,95			4,75
19.02.16	24,00	-	100,55	75,96	24,59	81,95	45,81	36,14	7,00	5,00	2,82	23,69	-	-	24,41	-	24,41	-	82,02	-	1,95			4,76
20.02.16	24,00	-	99,53	75,59	23,94	82,23	45,85	36,38	7,00	5,00	2,83	23,04	-	-	23,74	-	23,74	-	82,29	-	1,90			4,72
21.02.16	24,00	-	99,24	75,17	24,07	82,36	45,84	36,52	7,00	5,00	2,82	23,20	-	-	23,92	-	23,92	-	82,36	-	1,91			4,73
22.02.16	24,00	-	100,77	74,92	25,85	82,25	45,71	36,54	7,00	5,00	2,81	24,99	-	-	25,77	-	25,77	-	82,26	-	2,06			4,87
23.02.16	24,00	-	101,98	75,19	26,79	82,25	45,95	36,30	7,00	5,00	2,80	25,94	-	-	26,72	-	26,72	-	82,23	-	2,14			4,94
Среднее	24,00	-	97,78	73,86	23,92	83,87	46,38	37,49	7,00	5,00	2,79	23,73	-	-	24,47	-	24,47	-	83,79	-	1,99	-	-	4,77
Итого	744,00		3031,29	2289,64	741,65						86,41	735,55	0,00	0,00	758,45	0,00	758,45	0,00			61,59	0,00	0,00	148,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	20711,04	15122,90	5777,03	-	5913,42	-	667,59	-	-
	24.02.16 03:00	23743,14	17413,43	6512,32	-	6671,59	-	815,48	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **147,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **758,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации АСКУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.