Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 162 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9307.038.1
Строит.Адрес: Седова 162
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207800-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207800
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1998
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0908
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	393,21	380,80	12,41	96,58	85,38	11,20	7,00	5,00	4,30	12,41	-	-	15,97		15,97	-	96,52	-	1,20			5,50
25.01.16	24,00	-	404,91	395,66	9,25	93,83	83,44	10,39	7,00	5,00	4,15	9,25	-	-	12,46		12,46	-	93,77	-	0,87			5,01
26.01.16	24,00	-	406,55	397,34	9,21	92,16	82,19	9,97	7,00	5,00	3,99	9,21	-	-	12,14		12,14	-	92,10	-	0,85			4,84
27.01.16	24,00	-	416,38	407,11	9,27	91,63	82,11	9,52	7,00	5,00	3,91	9,27	-	-	12,30		12,30	-	91,57	-	0,85			4,75
28.01.16	24,00	-	416,55	406,29	10,26	87,67	78,83	8,84	7,00	5,00	3,62	10,26	-	-	12,98		12,98	-	87,61	-	0,90			4,52
29.01.16	24,00	-	415,50	406,30	9,20	86,96	78,13	8,83	7,00	5,00	3,62	9,20	-	-	11,76		11,76	-	86,91	-	0,80			4,42
30.01.16	24,00	-	413,94	402,43	11,51	85,74	77,13	8,61	7,00	5,00	3,49	11,51	-	-	14,05		14,05	-	85,69	-	0,99			4,47
31.01.16	24,00	-	414,77	400,66	14,11	82,70	74,53	8,17	7,00	5,00	3,30	14,11	-	-	16,62		16,62	-	82,65	-	1,17			4,47
01.02.16	24,00	-	412,60	403,13	9,47	81,86	73,67	8,19	7,00	5,00	3,33	9,47	-	-	11,79		11,79	-	81,82	-	0,77			4,10
02.02.16	24,00	-	414,61	404,43	10,18	82,29	74,02	8,27	7,00	5,00	3,37	10,18	-	-	12,50		12,50	-	82,25	-	0,84			4,20
03.02.16	24,00	-	420,94	412,20	8,74	83,21	74,95	8,26	7,00	5,00	3,43	8,74	-	-	10,99		10,99	-	83,17	-	0,73			4,16
04.02.16	24,00	-	416,21	407,02	9,19	82,24	73,97	8,27	7,00	5,00	3,39	9,19	-	-	11,42		11,42	-	82,20	-	0,76			4,15
05.02.16	24,00	-	410,29	401,37	8,92	82,30	73,93	8,37	7,00	5,00	3,38	8,92	-	-	11,16		11,16	-	82,25	-	0,73			4,12
06.02.16	24,00	-	405,95	395,46	10,49	82,15	73,53	8,62	7,00	5,00	3,44	10,49	-	-	12,66		12,66	-	82,11	-	0,86			4,30
07.02.16	24,00	-	412,19	400,71	11,48	82,24	73,77	8,47	7,00	5,00	3,41	11,48	-	-	13,54		13,54	-	82,19	-	0,94			4,36
08.02.16	24,00	-	413,95	405,28	8,67	82,24	73,91	8,33	7,00	5,00	3,40	8,67	-	-	10,66		10,66	-	82,20	-	0,71			4,11
09.02.16	24,00	-	417,57	408,97	8,60	82,11	73,93	8,18	7,00	5,00	3,37	8,60	-	-	10,58		10,58	-	82,07	-	0,71			4,08
10.02.16	24,00	-	416,40	407,80	8,60	81,39	73,37	8,02	7,00	5,00	3,29	8,60	-	-	10,45		10,45	-	81,34	-	0,70			3,99
11.02.16	24,00	-	416,74	408,37	8,37	80,84	72,94	7,90	7,00	5,00	3,25	8,37	-	-	10,30		10,30	-	80,79	-	0,68			3,93
12.02.16	24,00	-	415,28	405,97	9,31	80,20	72,31	7,89	7,00	5,00	3,23	9,31	-	-	11,26		11,26	-	80,16	-	0,75			3,97
13.02.16	24,00	-	415,22	404,48	10,74	80,21	72,27	7,94	7,00	5,00	3,23	10,74	-	-	12,50		12,50	-	80,17	-	0,86			4,10
14.02.16	24,00	-	415,08	404,14	10,94	80,49	72,46	8,03	7,00	5,00	3,27	10,94	-	-	13,05		13,05	-	80,45	-	0,88			4,15
15.02.16	24,00	-	410,12	399,35	10,77	81,17	73,09	8,08	7,00	5,00	3,25	10,77	-	-	13,10		13,10	-	81,13	-	0,87			4,13
16.02.16	24,00	-	401,90	391,72	10,18	81,60	73,14	8,46	7,00	5,00	3,34	10,18	-	-	12,21		12,21	-	81,55	-	0,83			4,17
17.02.16	24,00	-	404,50	394,90	9,60	81,68	73,16	8,52	7,00	5,00	3,39	9,60	-	-	11,60		11,60	-	81,64	-	0,78			4,17
18.02.16	24,00	-	239,00	226,47	12,53	81,83	67,59	14,24	7,00	5,00	3,25	12,53	-	-	14,33		14,33	-	81,89	-	1,03			4,28
19.02.16	24,00	-	108,26	94,08	14,18	81,53	49,49	32,04	7,00	5,00	3,02	14,18	-	-	16,30		16,30	-	81,38	-	1,15			4,18
20.02.16	24,00	-	108,06	93,72	14,34	81,81	49,65	32,16	7,00	5,00	3,02	14,34	-	-	16,43		16,43	-	81,68	-	1,17			4,20
21.02.16	24,00	-	108,10	93,14	14,96	81,96	49,69	32,27	7,00	5,00	3,01	14,96	-	-	17,04		17,04	-	81,81	-	1,22			4,24
22.02.16	24,00	-	106,51	92,81	13,70	81,83	49,37	32,46	7,00	5,00	3,02	13,70	-	-	15,81		15,81	-	81,67	-	1,12			4,14
23.02.16	24,00	-	110,62	93,14	17,48	81,87	49,84	32,03	7,00	5,00	2,99	17,48	-	-	19,60		19,60	-	81,71	-	1,43			4,42
Среднее	24,00	-	357,48	346,62	10,86	83,75	71,15	12,60	7,00	5,00	3,40	10,86	-	-	13,15	-	13,15	-	83,69	-	0,91	-	-	4,31
Итого	744,00		11081,91	10745,25	336,66						105,44	336,66	0,00	0,00	407,56	0,00	407,56	0,00			28,14	0,00	0,00	133,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	77855,43	75280,57	66173,37	-	67760,59	-	592,23	-	-
	24.02.16 02:00	88913,83	86002,21	75335,24	-	77210,92	-	725,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **407,56** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

АО "ДомТелеком"
ПДС-ОТВЕТОВ

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление по работе с коммерческим учетом
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТМЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта