Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 164 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9308.038.1
Строит.Адрес: Седова 164
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206880-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206880
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Txв, гр.С= 0,27
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1454
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0888
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 675 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	113,42	90,87	22,55	95,67	52,02	43,65	7,00	5,00	4,05	22,03	-	-	22,89	-	22,89	-	94,79	-	2,09			6,14
25.01.16	24,00	-	115,42	94,19	21,23	92,93	52,14	40,79	7,00	5,00	3,90	20,93	-	-	21,71	-	21,71	-	91,98	-	1,93			5,82
26.01.16	24,00	-	113,63	95,22	18,41	91,33	51,98	39,35	7,00	5,00	3,76	18,43	-	-	19,08	-	19,08	-	90,83	-	1,68			5,44
27.01.16	24,00	-	116,35	98,03	18,32	90,76	53,15	37,61	7,00	5,00	3,71	18,29	-	-	18,94	-	18,94	-	90,17	-	1,65			5,36
28.01.16	24,00	-	117,14	97,75	19,39	86,88	52,03	34,85	7,00	5,00	3,41	19,50	-	-	20,13	-	20,13	-	86,50	-	1,69			5,10
29.01.16	24,00	-	116,04	97,30	18,74	86,20	51,33	34,87	7,00	5,00	3,39	18,85	-	-	19,48	-	19,48	-	86,12	-	1,63			5,02
30.01.16	24,00	-	117,09	96,25	20,84	84,95	50,85	34,10	7,00	5,00	3,30	20,86	-	-	21,53	-	21,53	-	84,29	-	1,76			5,06
31.01.16	24,00	-	118,53	95,57	22,96	81,97	49,60	32,37	7,00	5,00	3,12	22,84	-	-	23,52	-	23,52	-	81,52	-	1,86			4,98
01.02.16	24,00	-	116,57	95,79	20,78	81,21	48,79	32,42	7,00	5,00	3,13	20,51	-	-	21,11	-	21,11	-	81,21	-	1,67			4,80
02.02.16	24,00	-	117,22	96,50	20,72	81,61	49,09	32,52	7,00	5,00	3,18	20,27	-	-	20,88	-	20,88	-	81,48	-	1,65			4,83
03.02.16	24,00	-	119,15	97,99	21,16	82,52	50,14	32,38	7,00	5,00	3,23	20,59	-	-	21,19	-	21,19	-	82,35	-	1,70			4,93
04.02.16	24,00	-	118,20	96,47	21,73	81,56	48,53	33,03	7,00	5,00	3,24	21,20	-	-	21,83	-	21,83	-	81,21	-	1,72			4,96
05.02.16	24,00	-	118,05	95,60	22,45	81,60	48,38	33,22	7,00	5,00	3,24	21,81	-	-	22,46	-	22,46	-	81,43	-	1,78			5,01
06.02.16	24,00	-	116,91	94,04	22,87	81,46	47,28	34,18	7,00	5,00	3,28	22,15	-	-	22,79	-	22,79	-	81,23	-	1,80			5,08
07.02.16	24,00	-	118,89	96,03	22,86	81,55	48,08	33,47	7,00	5,00	3,28	22,07	-	-	22,72	-	22,72	-	81,40	-	1,80			5,08
08.02.16	24,00	-	118,28	97,08	21,20	81,56	48,67	32,89	7,00	5,00	3,27	20,27	-	-	20,90	-	20,90	-	81,51	-	1,65			4,93
09.02.16	24,00	-	120,83	97,92	22,91	81,42	49,08	32,34	7,00	5,00	3,26	21,85	-	-	22,48	-	22,48	-	81,23	-	1,78			5,04
10.02.16	24,00	-	119,52	97,83	21,69	80,69	49,05	31,64	7,00	5,00	3,18	20,69	-	-	21,30	-	21,30	-	80,49	-	1,67			4,85
11.02.16	24,00	-	121,61	97,69	23,92	80,13	48,87	31,26	7,00	5,00	3,16	22,78	-	-	23,40	-	23,40	-	79,68	-	1,82			4,97
12.02.16	24,00	-	119,75	97,20	22,55	79,54	48,18	31,36	7,00	5,00	3,14	21,46	-	-	22,06	-	22,06	-	79,46	-	1,71			4,84
13.02.16	24,00	-	120,02	97,18	22,84	79,56	48,17	31,39	7,00	5,00	3,14	21,71	-	-	22,32	-	22,32	-	79,53	-	1,73			4,87
14.02.16	24,00	-	121,44	96,95	24,49	79,86	48,15	31,71	7,00	5,00	3,17	23,32	-	-	23,97	-	23,97	-	79,84	-	1,86			5,03
15.02.16	24,00	-	117,08	96,20	20,88	80,49	48,11	32,38	7,00	5,00	3,20	19,85	-	-	20,41	-	20,41	-	80,25	-	1,60			4,80
16.02.16	24,00	-	115,71	93,56	22,15	80,89	47,66	33,23	7,00	5,00	3,20	21,10	-	-	21,72	-	21,72	-	80,70	-	1,70			4,90
17.02.16	24,00	-	117,21	94,37	22,84	80,98	47,43	33,55	7,00	5,00	3,26	21,80	-	-	22,44	-	22,44	-	80,86	-	1,76			5,02
18.02.16	24,00	-	120,80	99,45	21,35	81,01	48,21	32,80	7,00	5,00	3,36	20,23	-	-	20,82	-	20,82	-	80,87	-	1,64			5,00
19.02.16	24,00	-	126,48	103,37	23,11	81,13	49,23	31,90	7,00	5,00	3,39	22,08	-	-	22,71	-	22,71	-	81,06	-	1,79			5,18
20.02.16	24,00	-	123,37	102,83	20,54	81,40	49,31	32,09	7,00	5,00	3,39	19,56	-	-	20,13	-	20,13	-	81,24	-	1,59			4,98
21.02.16	24,00	-	124,74	101,98	22,76	81,56	49,27	32,29	7,00	5,00	3,38	21,80	-	-	22,42	-	22,42	-	81,49	-	1,78			5,16
22.02.16	24,00	-	124,09	101,66	22,43	81,42	49,16	32,26	7,00	5,00	3,36	21,59	-	-	22,23	-	22,23	-	81,31	-	1,76			5,11
23.02.16	24,00	-	126,39	102,22	24,17	81,46	49,44	32,02	7,00	5,00	3,35	23,27	-	-	23,94	-	23,94	-	81,33	-	1,90			5,25
Среднее	24,00	-	119,03	97,26	21,77	83,07	49,40	33,67	7,00	5,00	3,34	21,09	-	-	21,73	-	21,73	-	82,82	-	1,75	-	-	5,08
Итого	744,00		3689,93	3015,09	674,84						103,40	653,69	0,00	0,00	673,51	0,00	673,51	0,00			54,12	0,00	0,00	157,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	1913,78	1557,62	379,09	-	392,82	-	99,83	-	-
	24.02.16 02:00	5599,96	4570,22	1031,48	-	1064,97	-	256,98	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С 0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **157,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **673,51** куб.м;

Отрегулировать температуру t2

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Отрегулировать температуру 16с

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.