Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-1 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Елизарова д.41а

Договор:
Строит.Адрес: Седова 17-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219177-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219177 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 429,18 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	421,81	421,81	0,00	75,28	59,88	15,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,52
25.01.16	24,00	-	422,08	422,08	0,00	71,23	57,35	13,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,87
26.01.16	24,00	-	422,23	422,23	0,00	66,55	54,30	12,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,18
27.01.16	24,00	-	422,30	422,30	0,00	66,29	54,41	11,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
28.01.16	24,00	-	422,37	422,37	0,00	62,37	52,06	10,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
29.01.16	24,00	-	422,98	422,98	0,00	61,85	51,62	10,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
30.01.16	24,00	-	423,47	423,47	0,00	61,60	51,59	10,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,25
31.01.16	24,00	-	423,80	423,80	0,00	61,34	51,54	9,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
01.02.16	24,00	-	424,75	424,75	0,00	61,88	51,90	9,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,25
02.02.16	24,00	-	416,07	416,07	0,00	61,49	51,44	10,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
03.02.16	24,00	-	411,00	411,00	0,00	60,56	50,75	9,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
04.02.16	24,00	-	410,97	410,97	0,00	58,71	49,26	9,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
05.02.16	24,00	-	411,30	411,30	0,00	59,53	49,76	9,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
06.02.16	24,00	-	411,08	411,08	0,00	59,33	49,38	9,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
07.02.16	24,00	-	410,81	410,81	0,00	59,53	49,52	10,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
08.02.16	24,00	-	410,82	410,82	0,00	59,52	49,64	9,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
09.02.16	24,00	-	411,03	411,03	0,00	59,62	49,80	9,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
10.02.16	24,00	-	410,92	410,92	0,00	59,36	49,74	9,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
11.02.16	24,00	-	410,82	410,82	0,00	57,77	48,72	9,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
12.02.16	24,00	-	411,49	411,49	0,00	56,71	47,86	8,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
13.02.16	24,00	-	411,22	411,22	0,00	57,86	48,67	9,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
14.02.16	24,00	-	411,01	411,01	0,00	57,54	48,43	9,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
15.02.16	24,00	-	411,08	411,08	0,00	59,37	49,65	9,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
16.02.16	24,00	-	410,93	410,93	0,00	59,43	49,63	9,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
17.02.16	24,00	-	410,85	410,85	0,00	59,49	49,49	10,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
18.02.16	24,00	-	410,97	410,97	0,00	59,51	49,44	10,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
19.02.16	24,00	-	410,83	410,83	0,00	59,65	49,67	9,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
20.02.16	24,00	-	410,90	410,90	0,00	59,01	49,20	9,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
21.02.16	24,00	-	410,80	410,80	0,00	59,50	49,57	9,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
22.02.16	24,00		410,84	410,84	-	59,39	49,48	9,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,08
23.02.16	24,00		410,84	410,84	-	59,39	49,48	9,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,08
Среднее	24,00	-	414,59	414,59	-	60,99	50,75	10,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,26
Итого	744,00		12852,38	12852,38	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	132,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00		-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« » 28 ФЕВ 2016 г.