Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8756.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-2 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 17-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208364-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208364 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,448 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=431,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	451,43	451,43	0,00	71,96	55,47	16,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,46
25.01.16	24,00	-	451,78	451,78	0,00	67,85	53,04	14,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,70
26.01.16	24,00	-	454,39	454,39	0,00	63,34	50,19	13,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,99
27.01.16	24,00	-	453,16	453,16	0,00	62,93	50,35	12,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,71
28.01.16	24,00	-	454,06	454,06	0,00	59,15	48,09	11,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
29.01.16	24,00	-	454,91	454,91	0,00	58,66	47,67	10,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,01
30.01.16	24,00	-	456,42	456,42	0,00	58,39	47,67	10,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,91
31.01.16	24,00	-	456,54	456,54	0,00	58,17	47,64	10,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,81
01.02.16	24,00	-	456,80	456,80	0,00	58,69	47,96	10,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,91
02.02.16	24,00	-	446,77	446,77	0,00	58,28	47,48	10,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,83
03.02.16	24,00	-	442,06	442,06	0,00	57,23	46,74	10,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
04.02.16	24,00	-	442,44	442,44	0,00	55,54	45,33	10,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
05.02.16	24,00	-	442,17	442,17	0,00	56,29	45,80	10,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
06.02.16	24,00	-	442,60	442,60	0,00	56,13	45,30	10,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,80
07.02.16	24,00	-	443,02	443,02	0,00	56,33	45,54	10,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
08.02.16	24,00	-	442,60	442,60	0,00	56,31	45,68	10,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,72
09.02.16	24,00	-	441,90	441,90	0,00	56,42	45,87	10,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,67
10.02.16	24,00	-	441,54	441,54	0,00	56,12	45,81	10,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
11.02.16	24,00	-	441,89	441,89	0,00	54,46	44,76	9,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
12.02.16	24,00	-	441,65	441,65	0,00	53,58	44,00	9,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
13.02.16	24,00	-	441,82	441,82	0,00	54,61	44,72	9,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
14.02.16	24,00	-	441,80	441,80	0,00	54,42	44,47	9,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
15.02.16	24,00	-	441,56	441,56	0,00	56,17	45,64	10,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
16.02.16	24,00	-	441,74	441,74	0,00	56,23	45,55	10,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
17.02.16	24,00	-	441,72	441,72	0,00	56,29	45,45	10,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,80
18.02.16	24,00	-	441,70	441,70	0,00	56,30	45,40	10,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
19.02.16	24,00	-	441,47	441,47	0,00	56,43	45,65	10,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
20.02.16	24,00	-	441,62	441,62	0,00	55,85	45,25	10,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
21.02.16	24,00	-	441,57	441,57	0,00	56,30	45,50	10,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,78
22.02.16	24,00	-	441,65	441,65	0,00	55,88	45,23	10,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
23.02.16	24,00	-	441,59	441,59	0,00	56,08	45,48	10,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
Среднее	24,00	-	445,69	445,69	-	57,75	46,73	11,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,93
Итого	744,00		13816,37	13816,37	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	152,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 00:00	45237,18	45206,93	-	-	-	-	485,11	-	-
	24.02.16 00:00	59053,55	59023,30	-	-	-	-	637,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **152,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
должность
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 28 ФЕВ 2016 г.