Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-3 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8752.038.1
Строит.Адрес: Седова 17-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204683-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204683 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,2 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=192,696 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	291,71	291,71	0,00	72,01	60,12	11,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
25.01.16	24,00	-	292,10	292,10	0,00	67,90	57,20	10,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
26.01.16	24,00	-	292,35	292,35	0,00	63,39	53,93	9,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
27.01.16	24,00	-	292,18	292,18	0,00	62,96	53,91	9,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
28.01.16	24,00	-	292,86	292,86	0,00	59,18	51,24	7,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
29.01.16	24,00	-	293,16	293,16	0,00	58,69	50,79	7,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
30.01.16	24,00	-	293,56	293,56	0,00	58,42	50,70	7,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
31.01.16	24,00	-	293,58	293,58	0,00	58,19	50,58	7,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
01.02.16	24,00	-	293,94	293,94	0,00	58,70	50,91	7,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
02.02.16	24,00	-	287,50	287,50	0,00	58,29	50,40	7,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
03.02.16	24,00	-	284,75	284,75	0,00	57,25	49,58	7,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
04.02.16	24,00	-	284,79	284,79	0,00	55,56	48,06	7,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
05.02.16	24,00	-	284,70	284,70	0,00	56,32	48,62	7,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
06.02.16	24,00	-	284,77	284,77	0,00	56,16	48,26	7,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
07.02.16	24,00	-	284,62	284,62	0,00	56,35	48,56	7,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
08.02.16	24,00	-	284,50	284,50	0,00	56,34	48,63	7,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
09.02.16	24,00	-	284,41	284,41	0,00	56,44	48,83	7,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
10.02.16	24,00	-	284,35	284,35	0,00	56,13	48,69	7,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
11.02.16	24,00	-	284,54	284,54	0,00	54,48	47,44	7,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
12.02.16	24,00	-	284,51	284,51	0,00	53,59	46,65	6,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
13.02.16	24,00	-	284,40	284,40	0,00	54,64	47,47	7,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
14.02.16	24,00	-	284,43	284,43	0,00	54,45	47,26	7,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
15.02.16	24,00	-	284,31	284,31	0,00	56,19	48,59	7,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
16.02.16	24,00	-	284,34	284,34	0,00	56,25	48,51	7,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
17.02.16	24,00	-	284,33	284,33	0,00	56,32	48,45	7,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
18.02.16	24,00	-	284,26	284,26	0,00	56,33	48,46	7,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
19.02.16	24,00	-	284,14	284,14	0,00	56,46	48,64	7,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
20.02.16	24,00	-	284,23	284,23	0,00	55,87	48,17	7,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
21.02.16	24,00	-	284,22	284,22	0,00	56,33	48,52	7,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
22.02.16	24,00	-	284,07	284,07	0,00	55,91	48,25	7,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
23.02.16	24,00	-	284,08	284,08	0,00	56,11	48,41	7,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
Среднее	24,00	-	286,96	286,96	-	57,78	49,80	7,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
Итого	744,00		8895,69	8895,69	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	71,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	5031,68	5031,68	-	-	-	-	61,82	-	-
	24.02.16 01:00	13927,05	13927,05	-	-	-	-	133,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 71,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016 г.