

Установленные приборы: Часовые и сумм., арматуры в файлах: Режими (схема):
 Вычислитель: ТСРВ-026М № 1313236
 Подключ. тр.(M1): расколонер: Gmln=
 Обмотч. тр.(M2): расколонер: Gmln=
 Тр.Цирк. ВС(M3): расколонер: Gmln=
 Тр.подпитки(V5): расколонер: Gmln=
 Расчетный алгоритм: Эмва: Qот=т1*(t1-тнв)+Qтп*(tп-тнв) лето: Qтвс=т3*(t3-тнв) Qтвс=
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qтвс+Qтп Qтвс= Qтвс+Qтп Qтвс=
 Договорные нагрузки (сп.ст.), Гкал/час: Qтвс= Qтвс+Qтп Qтвс= Qтвс+Qтп Qтвс=
 Договорные расходы (сп.ст.), ГГВт: Qот=0 Qтвс=0 Qтвс=0 Qтвс=0 Qтвс=0

Дата	Тп	НС	Узел отопления (ТВ-1)										Узел ТВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие		
			M1	M2	дм	T1	T2	дТ	P1	P2	Qотоп	M3	M4	дм	V3	V4	дТвс	Упоп	T3	T4	Qтвс общ.	Qтвс кал.	Qтвс Гкал.	Q общ.			
24.01.16	24.00	-	67.49	67.49	0.00	90.00	49.14	40.86	5.88	3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.76	
25.01.16	24.00	-	67.85	67.85	0.00	90.04	49.69	40.35	5.96	3.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.74	
26.01.16	24.00	-	67.94	67.89	0.04	86.88	48.81	38.07	5.93	3.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.59	
27.01.16	24.00	-	68.45	68.44	0.02	85.18	48.58	36.60	5.99	3.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.51	
28.01.16	24.00	-	69.15	69.13	0.02	83.94	49.13	34.81	6.08	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.41	
29.01.16	24.00	-	69.50	69.43	0.07	80.54	48.59	31.95	6.15	3.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.23	
30.01.16	24.00	-	69.83	69.77	0.06	79.44	47.89	31.55	6.15	3.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.21	
31.01.16	24.00	-	69.76	69.68	0.08	78.59	47.89	30.70	6.15	3.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.15	
01.02.16	24.00	-	69.87	69.77	0.10	76.00	46.99	29.01	6.15	3.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.03	
02.02.16	24.00	-	69.92	69.81	0.11	74.87	46.42	28.45	6.14	3.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	
03.02.16	24.00	-	69.69	69.62	0.07	74.94	46.21	28.73	6.14	3.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.01	
04.02.16	24.00	-	69.61	69.55	0.06	75.91	46.68	29.23	6.15	3.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.04	
05.02.16	24.00	-	69.98	69.91	0.07	74.46	45.76	28.70	6.13	3.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.01	
06.02.16	24.00	-	70.26	70.19	0.08	75.22	46.01	29.21	6.13	3.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.06	
07.02.16	24.00	-	69.99	69.93	0.06	74.20	44.87	29.33	6.06	3.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.06	
08.02.16	24.00	-	70.63	70.58	0.05	75.78	45.97	29.81	6.13	3.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.11	
09.02.16	24.00	-	70.69	70.64	0.05	76.18	46.56	29.62	6.14	3.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.10	
10.02.16	24.00	-	71.08	71.02	0.06	75.64	46.62	29.02	6.14	3.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.07	
11.02.16	24.00	-	70.64	70.58	0.06	75.96	46.86	29.10	6.15	3.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.06	
12.02.16	24.00	-	70.41	70.32	0.08	73.88	46.00	27.88	6.15	3.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.97	
13.02.16	24.00	-	70.40	70.30	0.10	72.60	45.28	27.32	6.14	3.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.93	
14.02.16	24.00	-	70.95	70.85	0.10	72.46	45.26	27.20	6.13	3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.94	
15.02.16	24.00	-	70.26	70.18	0.08	73.55	45.57	27.98	6.13	3.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.97	
16.02.16	24.00	-	70.38	70.29	0.09	75.34	46.27	29.07	6.14	3.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.05	
17.02.16	24.00	-	69.84	69.75	0.09	75.52	45.96	29.56	6.08	3.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.07	
18.02.16	24.00	-	70.41	70.35	0.06	75.28	45.59	29.69	6.04	3.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.10	
19.02.16	24.00	-	69.83	69.76	0.08	75.19	45.46	29.73	6.06	3.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.08	
20.02.16	24.00	-	70.17	70.11	0.06	75.56	45.90	29.66	6.10	3.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.09	
21.02.16	24.00	-	70.01	69.96	0.05	75.38	45.68	29.70	6.08	3.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.08	
22.02.16	24.00	-	70.58	70.52	0.05	75.37	45.76	29.61	6.08	3.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.09	
23.02.16	24.00	-	70.25	70.20	0.05	75.44	45.78	29.66	6.08	3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.09	
Среднее	24.00	-	69.87	69.80	0.06	77.40	46.68	30.71	6.09	3.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.15	
Итого	744.00	-	2165.82	2163.86	1.95	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.61

Показание счетчиков на конец	Дата, время	M(Г)				V(М3)				Q СЦО (Гкал)	Q ТЭС (Гкал)	Траб. ч
		M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(М3)	V4(М3)	Q СЦО (Гкал)	Q ТЭС (Гкал)			
Снятие данных:	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему:
 Объем теплотехнической, расчитанный по среднему:
 Период расчета по договору: Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок

1.1 °C = 0.00 Гкал:
 66.61 КВт.ч:
 66.61 КВт.ч:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

АО "ДомТелеком"
 ПЕРЕНАТ ПУЛДАНДИН
 ДИА ОЦЕЛОВ

Филиал "Энергобыт"
 Управление энергосбыта
 Отдел обслуживания клиентов
 ОПЕРА ПРИБОР

28 ФЕВ 2016