Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 61 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9150.038.1
Строит.Адрес: Седова 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204817-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204817 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	152,88	152,88	0,00	95,23	53,94	41,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,33
25.01.16	24,00	-	152,90	152,90	0,00	93,10	53,59	39,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,05
26.01.16	24,00	-	153,35	153,34	0,01	90,24	52,84	37,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,75
27.01.16	24,00	-	81,82	82,11	-0,29	86,46	52,85	33,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
28.01.16	24,00	-	115,16	115,24	-0,08	76,18	45,30	30,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
29.01.16	24,00	-	154,24	154,24	0,00	83,64	50,49	33,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,12
30.01.16	24,00	-	155,34	155,34	0,00	82,64	50,40	32,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,01
31.01.16	24,00	-	155,62	155,62	0,00	80,31	49,95	30,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
01.02.16	24,00	-	155,78	155,78	0,00	77,60	48,67	28,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
02.02.16	24,00	-	156,35	156,35	0,00	78,94	48,98	29,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
03.02.16	24,00	-	117,51	118,44	-0,93	77,90	48,22	29,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
04.02.16	24,00	-	156,98	155,00	1,98	77,88	48,49	29,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
05.02.16	24,00	-	156,97	156,00	0,97	77,87	48,30	29,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
06.02.16	24,00	-	155,94	155,91	0,03	77,56	47,71	29,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
07.02.16	24,00	-	156,40	156,40	0,00	77,73	47,75	29,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
08.02.16	24,00	-	156,59	156,53	0,06	78,10	47,95	30,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
09.02.16	24,00	-	161,11	161,04	0,07	78,42	48,60	29,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,81
10.02.16	24,00	-	159,67	159,60	0,07	77,44	48,43	29,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
11.02.16	24,00	-	158,09	158,05	0,04	76,71	48,09	28,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
12.02.16	24,00	-	158,01	157,78	0,23	76,17	47,75	28,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
13.02.16	24,00	-	157,82	157,63	0,19	76,13	47,49	28,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
14.02.16	24,00	-	157,52	157,33	0,19	76,48	47,66	28,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
15.02.16	24,00	-	157,96	157,77	0,19	78,48	48,62	29,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
16.02.16	24,00	-	158,78	158,51	0,27	78,67	48,53	30,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,80
17.02.16	24,00	-	159,34	159,11	0,23	78,41	48,15	30,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,84
18.02.16	24,00	-	159,43	159,18	0,25	78,36	48,21	30,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
19.02.16	24,00	-	158,35	158,12	0,23	78,20	48,23	29,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
20.02.16	24,00	-	158,76	158,49	0,27	78,56	48,39	30,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,81
21.02.16	24,00	-	158,46	158,24	0,22	78,21	48,22	29,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
22.02.16	24,00	-	158,15	157,94	0,21	77,63	48,03	29,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
23.02.16	24,00	-	158,26	157,89	0,37	77,69	48,04	29,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,72
Среднее	24,00	-	152,05	151,90	0,15	79,90	48,96	30,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,71
Итого	744,00		4713,54	4708,76	4,78						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	145,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	13190,40	12722,10	-	-	-	-	440,51	-	-
	24.02.16 01:00	17897,69	17424,59	-	-	-	-	586,10	-	-

Период расчета по среднему: суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **145,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись представителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру