

Абонент: ЖКЭС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 63 / СЦО  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"  
 Источник: За Невская котельная

Установленные приборы:  
 Часовые и отсч. арматуры в фидалах: ВК7-205583-Ч(С)-0216-04

Вычислитель: ВК7-7 № 205583  
 Подвал: тр.(М1): расходометр: ПРМ 32 Глипл = 0,2  
 Орбит: тр.(М2): расходометр: ПРМ 32 Глипл = 0,2  
 ТР-Д: ТРС(М3): расходометр: Глипл = 30  
 ТР-Цирк: ТРС(М4): расходометр: Глипл = 30  
 ТР-Подпитки(У5): расходометр: Глипл = 30

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(П1-НХв)+П2\*(П1-НХ)  
 лето: M1\*(П1-НХв)+M2\*(П1-НХ)  
 Расчетные нагрузки (ср.час): Qрас.ср = Qрас.пик = 0  
 Договорные расходы (ср.сут.): Qрас.сут = Qрас.пик.сут = 0  
 Договорные расходы (ср.сут.): Qрас.сут = Qрас.пик.сут = 0

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за февраль 2016  
 Договор: 91-44-038.1  
 Строит. адрес: Седова 63  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:  
 Учет учета: СЦО  
 Код УТТЗ:  
 Расчеты ведут совместно с УТТЗ:  
 График: 150/70

Тех. гр. С = 0,25

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)						Контрольные данные		Общие теплосбере						
			M1	M2	ДК	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	длина	Упопл	T3	T4		Qрас.общ.	Qрас.кал.	Qрас.гвс	Qрас.кал.		
24.01.16	24.00	-	163.16	163.16	0.00	96.15	52.88	43.27	7.00	5.00	7.07	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	7.07	0.00	7.07
25.01.16	24.00	-	163.05	163.05	0.00	93.98	52.43	41.55	7.00	5.00	6.79	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	6.79	0.00	6.79
26.01.16	24.00	-	163.25	163.25	0.00	91.08	51.71	39.37	7.00	5.00	6.44	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	6.44	0.00	6.44
27.01.16	24.00	-	85.53	86.60	-1.07	88.02	51.89	36.13	7.00	5.00	3.10	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	3.10	0.00	3.10
28.01.16	24.00	-	122.11	122.92	-0.81	77.63	44.72	32.91	7.00	5.00	4.04	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	4.04	0.00	4.04
29.01.16	24.00	-	164.20	164.20	0.00	84.41	49.49	34.92	7.00	5.00	5.74	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.74	0.00	5.74
30.01.16	24.00	-	165.17	165.17	0.00	83.35	49.53	33.82	7.00	5.00	5.59	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.59	0.00	5.59
31.01.16	24.00	-	165.33	165.33	0.00	80.98	49.09	31.89	7.00	5.00	5.28	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.28	0.00	5.28
01.02.16	24.00	-	164.67	164.67	0.00	78.28	47.80	30.48	7.00	5.00	5.03	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.03	0.00	5.03
02.02.16	24.00	-	164.90	164.90	0.00	79.62	48.30	31.32	7.00	5.00	5.17	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.17	0.00	5.17
03.02.16	24.00	-	169.53	169.53	0.00	78.51	48.46	30.05	7.00	5.00	5.10	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.10	0.00	5.10
04.02.16	24.00	-	164.57	164.57	0.00	78.57	47.60	30.97	7.00	5.00	5.11	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.11	0.00	5.11
05.02.16	24.00	-	164.37	164.37	0.00	78.55	47.52	31.03	7.00	5.00	5.11	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.11	0.00	5.11
06.02.16	24.00	-	163.24	163.24	0.00	78.24	46.79	31.45	7.00	5.00	5.14	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.14	0.00	5.14
07.02.16	24.00	-	163.67	163.67	0.00	78.42	46.96	31.46	7.00	5.00	5.15	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.15	0.00	5.15
08.02.16	24.00	-	163.85	163.85	0.00	78.79	47.39	31.40	7.00	5.00	5.15	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.15	0.00	5.15
09.02.16	24.00	-	168.55	168.55	0.00	79.11	48.22	30.89	7.00	5.00	5.21	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.21	0.00	5.21
10.02.16	24.00	-	167.06	167.06	0.00	78.08	47.97	30.11	7.00	5.00	5.04	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.04	0.00	5.04
11.02.16	24.00	-	164.78	163.73	1.05	77.36	48.32	29.04	7.00	5.00	4.79	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	4.85	0.05	4.85
12.02.16	24.00	-	165.62	165.62	0.00	76.82	47.40	29.42	7.00	5.00	4.87	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	4.87	0.00	4.87
13.02.16	24.00	-	165.46	165.46	0.00	76.77	47.35	29.42	7.00	5.00	4.87	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	4.87	0.00	4.87
14.02.16	24.00	-	165.23	165.23	0.00	77.15	47.35	29.80	7.00	5.00	4.93	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	4.93	0.00	4.93
15.02.16	24.00	-	165.63	165.63	0.00	79.17	48.16	31.01	7.00	5.00	5.14	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.14	0.00	5.14
16.02.16	24.00	-	166.48	166.48	0.00	79.35	48.24	31.11	7.00	5.00	5.18	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.18	0.00	5.18
17.02.16	24.00	-	167.13	167.13	0.00	79.08	47.90	31.18	7.00	5.00	5.22	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.22	0.00	5.22
18.02.16	24.00	-	167.37	167.37	0.00	79.02	47.92	31.10	7.00	5.00	5.21	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.21	0.00	5.21
19.02.16	24.00	-	166.22	166.22	0.00	78.87	48.04	30.83	7.00	5.00	5.13	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.13	0.00	5.13
20.02.16	24.00	-	166.54	166.54	0.00	79.24	48.29	30.95	7.00	5.00	5.16	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.16	0.00	5.16
21.02.16	24.00	-	166.40	166.40	0.00	78.87	48.01	30.86	7.00	5.00	5.14	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.14	0.00	5.14
22.02.16	24.00	-	166.10	166.10	0.00	78.29	47.80	30.49	7.00	5.00	5.07	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.07	0.00	5.07
23.02.16	24.00	-	166.09	166.09	0.00	78.36	47.78	30.58	7.00	5.00	5.08	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.08	0.00	5.08
Среднее	24.00	-	161.46	161.46	-0.03	80.65	48.43	32.22	7.00	5.00	5.19	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	5.20	0.00	5.20
Итого	74.00	-	5005.26	5006.09	-0.83						161.04	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.05	0.00	161.09

Показание счетчиков на конец	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(М3)	V4(М3)	Q СЦО (ккал)	Q ГВС (ккал)	Треб. ч
		Считки данных:	24.01.16 02:00	15274.90	13268.96	0.00	-	0.00	-	485.50
	24.02.16 02:00	20273.44	20268.33	0.00	-	0.00	-	484.12	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 161,09 Гкал

АО "ДомТелеком"  
 Для отчета

Управление энергосбыта  
 Санкт-Петербургского энергосбытового общества  
 ООО "Энергосбыт"  
 28 Фев 2016

Отрегулировать температуру