Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9145.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 70 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 70 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202697-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202697 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,272 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=82,008 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	97,04	97,04	0,00	97,21	51,34	45,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
25.01.16	24,00	-	97,19	97,19	0,00	95,02	50,80	44,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
26.01.16	24,00	-	97,03	97,03	0,00	92,06	50,25	41,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
27.01.16	24,00	-	55,64	57,71	-2,07	85,01	54,02	30,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
28.01.16	24,00	-	73,42	74,41	-0,99	78,66	46,10	32,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
29.01.16	24,00	-	98,53	98,53	0,00	85,42	48,77	36,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
30.01.16	24,00	-	99,52	99,52	0,00	84,33	49,03	35,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
31.01.16	24,00	-	99,90	99,90	0,00	81,98	48,50	33,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
01.02.16	24,00	-	99,77	99,77	0,00	79,21	47,25	31,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
02.02.16	24,00	-	99,99	99,99	0,00	80,62	47,91	32,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
03.02.16	24,00	-	100,39	100,39	0,00	79,83	47,60	32,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
04.02.16	24,00	-	100,01	100,01	0,00	79,56	46,98	32,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
05.02.16	24,00	-	99,98	99,98	0,00	79,52	46,87	32,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
06.02.16	24,00	-	99,07	99,07	0,00	79,22	46,15	33,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
07.02.16	24,00	-	99,52	99,52	0,00	79,37	46,38	32,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
08.02.16	24,00	-	99,74	99,74	0,00	79,75	46,82	32,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
09.02.16	24,00	-	102,94	102,94	0,00	80,02	47,70	32,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
10.02.16	24,00	-	101,93	101,93	0,00	78,99	47,46	31,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
11.02.16	24,00	-	100,63	100,63	0,00	78,26	47,04	31,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
12.02.16	24,00	-	100,65	100,65	0,00	77,71	46,74	30,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
13.02.16	24,00	-	100,53	100,53	0,00	77,67	46,82	30,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
14.02.16	24,00	-	100,32	100,32	0,00	78,04	46,74	31,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
15.02.16	24,00	-	100,54	100,54	0,00	80,10	47,45	32,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
16.02.16	24,00	-	101,06	101,06	0,00	80,28	47,33	32,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
17.02.16	24,00	-	101,39	101,39	0,00	80,00	46,97	33,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
18.02.16	24,00	-	101,46	101,46	0,00	79,94	46,98	32,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
19.02.16	24,00	-	100,80	100,80	0,00	79,80	47,07	32,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
20.02.16	24,00	-	101,07	101,07	0,00	80,15	47,26	32,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
21.02.16	24,00	-	100,92	100,92	0,00	79,78	47,16	32,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
22.02.16	24,00	-	100,74	100,74	0,00	79,19	46,90	32,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
23.02.16	24,00	-	100,69	100,69	0,00	79,27	46,99	32,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
Среднее	24,00	-	97,82	97,92	-0,10	81,48	47,79	33,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,31
Итого	744,00		3032,41	3035,47	-3,06						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	102,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.03.15 11:00	15199,99	15199,91	-	-	-	-	512,10	-	-
	22.03.15 11:00	15199,99	15199,91	-	-	-	-	512,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать теплоносителя

ГУП "ТОК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 28 ФЕВ 2016 г. печать энергосбыта