Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 72 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14866 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00		258,10	224,42	33,68	97,49	60,59	36,90	5,00	4,00	8,84	28,37	0,00	0,00	29,53	0,00	29,53	-	97,00	0,00	2,75			11,59
25.01.16	24,00		283,28	250,56	32,73	95,35	64,04	31,31	5,00	4,00	8,40	27,19	0,00	0,00	28,26	0,00	28,26	-	95,07	0,00	2,59			10,99
26.01.16	24,00		308,65	273,29	35,37	92,36	67,35	25,00	5,00	4,00	7,50	28,52	0,00	0,00	29,57	0,00	29,57	-	91,82	0,00	2,62			10,12
27.01.16	24,00	*	192,89	190,54	2,35	89,31	67,14	22,17	5,00	4,00	2,24	29,45	0,00	0,00	30,21	0,00	30,21	-	74,76	0,00	2,20			4,43
28.01.16	24,00	*	235,97	216,34	19,63	78,06	59,14	18,91	5,00	4,00	3,55	27,33	0,00	0,00	28,05	0,00	28,05	-	75,81	0,00	2,07			5,62
29.01.16	24,00		345,36	309,78	35,58	85,69	64,25	21,44	5,00	4,00	7,19	29,45	0,00	0,00	30,41	0,00	30,41	-	85,55	0,00	2,52			9,71
30.01.16	24,00		346,58	315,17	31,41	84,77	64,26	20,50	5,00	4,00	7,01	25,26	0,00	0,00	26,06	0,00	26,06	-	84,24	0,00	2,13			9,14
31.01.16	24,00		351,17	320,29	30,88	82,46	63,40	19,07	5,00	4,00	6,63	24,85	0,00	0,00	25,60	0,00	25,60	-	82,10	0,00	2,04			8,67
01.02.16	24,00		355,04	322,54	32,49	79,35	61,46	17,89	5,00	4,00	6,26	26,52	0,00	0,00	27,27	0,00	27,27	-	79,33	0,00	2,10			8,36
02.02.16	24,00		351,02	322,24	28,78	80,81	62,33	18,48	5,00	4,00	6,44	23,01	0,00	0,00	23,68	0,00	23,68	-	80,83	0,00	1,86			8,30
03.02.16	24,00		354,80	320,88	33,92	80,07	61,77	18,29	5,00	4,00	6,30	28,71	0,00	0,00	29,54	0,00	29,54	-	80,21	0,00	2,30			8,60
04.02.16	24,00		353,17	319,79	33,38	79,77	61,35	18,42	5,00	4,00	6,33	28,07	0,00	0,00	28,87	0,00	28,87	-	79,81	0,00	2,24			8,57
05.02.16	24,00		353,18	320,81	32,37	79,73	61,35	18,38	5,00	4,00	6,35	26,90	0,00	0,00	27,67	0,00	27,67	-	79,73	0,00	2,14			8,49
06.02.16	24,00		351,64	318,44	33,20	79,43	60,63	18,80	5,00	4,00	6,45	27,54	0,00	0,00	28,33	0,00	28,33	-	79,52	0,00	2,19			8,64
07.02.16	24,00		353,55	317,58	35,97	79,47	60,74	18,73	5,00	4,00	6,41	30,19	0,00	0,00	31,06	0,00	31,06	-	79,82	0,00	2,41			8,82
08.02.16	24,00		352,11	320,38	31,74	79,91	61,38	18,54	5,00	4,00	6,41	25,95	0,00	0,00	26,69	0,00	26,69	-	79,95	0,00	2,07			8,49
09.02.16	24,00		360,33	327,36	32,97	80,18	61,90	18,28	5,00	4,00	6,48	26,94	0,00	0,00	27,72	0,00	27,72	-	80,25	0,00	2,16			8,64
10.02.16	24,00		361,86	327,98	33,88	79,24	61,60	17,65	5,00	4,00	6,32	27,37	0,00	0,00	28,14	0,00	28,14	-	79,12	0,00	2,17			8,48
11.02.16	24,00		357,29	325,91	31,38	78,47	61,06	17,40	5,00	4,00	6,19	24,92	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61	-	78,34	0,00	1,95			8,15
12.02.16	24,00		358,69	326,03	32,67	77,87	60,67	17,20	5,00	4,00	6,14	26,00	0,00	0,00	26,71	0,00	26,71	-	77,93	0,00	2,03			8,16
13.02.16	24,00		358,64	325,82	32,81	77,82	60,58	17,24	5,00	4,00	6,18	25,66	0,00	0,00	26,37	0,00	26,37	-	77,90	0,00	2,00			8,18
14.02.16	24,00		359,47	321,52	37,95	77,98	60,37	17,61	5,00	4,00	6,16	31,62	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	-	78,31	0,00	2,48			8,63
15.02.16	24,00		354,26	323,04	31,22	80,22	61,93	18,29	5,00	4,00	6,40	25,17	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90	-	80,30	0,00	2,02			8,43
16.02.16	24,00		354,97	326,09	28,87	80,44	62,05	18,39	5,00	4,00	6,49	22,89	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	-	80,48	0,00	1,84			8,33
17.02.16	24,00		358,06	324,80	33,26	80,14	61,54	18,60	5,00	4,00	6,54	27,16	0,00	0,00	27,95	0,00	27,95	-	80,25	0,00	2,18			8,72
18.02.16	24,00		359,11	324,16	34,95	80,09	61,48	18,61	5,00	4,00	6,54	28,80	0,00	0,00	29,63	0,00	29,63	-	80,17	0,00	2,31			8,85
19.02.16	24,00		357,04	323,33	33,71	79,90	61,54	18,36	5,00	4,00	6,44	27,58	0,00	0,00	28,37	0,00	28,37	-	79,95	0,00	2,21			8,64
20.02.16	24,00		356,53	324,05	32,48	80,32	61,87	18,45	5,00	4,00	6,49	26,33	0,00	0,00	27,09	0,00	27,09	-	80,32	0,00	2,11			8,60
21.02.16	24,00		358,09	321,37	36,72	79,95	61,43	18,52	5,00	4,00	6,46	30,48	0,00	0,00	31,36	0,00	31,36	-	80,05	0,00	2,44			8,90
22.02.16	24,00		357,27	324,01	33,26	79,33	61,22	18,12	5,00	4,00	6,37	27,03	0,00	0,00	27,80	0,00	27,80	-	79,43	0,00	2,15			8,52
23.02.16	24,00		357,60	322,72	34,88	79,37	61,25	18,12	5,00	4,00	6,35	28,63	0,00	0,00	29,45	0,00	29,45	-	79,55	0,00	2,28			8,63
Среднее	24,00	-	339,22	307,46	31,76	81,79	61,99	19,80	5,00	4,00	6,38	27,22	-	-	28,03	-	28,03	-	81,22	-	2,21	-	-	8,59
Итого	744,00		10515,70	9531,23	984,47						197,84	843,85	0,00	0,00	868,95	0,00	868,95	0,00			68,57	0,00	0,00	266,41

Утр утечку

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 00:00	132091,46	114787,29	14930,97	0,00	15260,14	0,00	3439,23	1023,74	-
	24.02.16 00:00	142616,27	124326,54	15775,82	0,00	16130,10	0,00	3721,56	1092,36	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = -0,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **266,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **868,95** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
должность представителя
_____ /_____/
печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.