

Адрес: ЖКЗ Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Селова 73 / СЦО
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Исполком: За Невская котельная

Установленные приборам:
 Вычислитель: СИТ-941 № 24694
 Подающ. тр.(M1):
 Обратн. тр.(M2):
 Тр.д. ГВС(М3):
 Тр.д. ГВС(М4):
 Тр.подпитки(У5):
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв) лето: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)
 Расчетные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (гр.чед): Гкал/час:
 Договорные расходы (гр.чед.): Гкал/сут.:
 Расчетные расходы (гр.чед.): Гкал/сут.:
 Оот=0,396 Qтеплот= Qтеплот= Qтеплот= Qтеплот=
 Qотекс=0 Qотекс=0 Qотекс=0 Qотекс=0
 Qотекс=0 Qотекс=0 Qотекс=0 Qотекс=0
 Qотекс=0 Qотекс=0 Qотекс=0 Qотекс=0
 Qотекс=0 Qотекс=0 Qотекс=0 Qотекс=0

Часовые и сутки: архивы в файлах:
 Реджи (Секун): 0
 Смена подписчиками: Двухтарифная заявлята
 СИТ941-24694-(С)-0216 БТ

Приборы УТЭ поверены до _____
 Термометр: КИТТР-01
 Термометр: КИТТР-01
 Термометр: КИТТР-01
 Термометр: КИТТР-01

Учет учета: СЦО
 Код УТЭ:
 Расчетная совместность с УТЭ:
 График: 150/70

Учет ГВС (ТВ-2)
 Т3, Т4, Qтепл общ., Qтепл изл., Qтепл вкв.

Учет отопления (ТВ-1)
 T1, T2, T3, T4, Qтепл общ., Qтепл изл., Qтепл вкв.

| Дата | Тп | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | Контрольные данные | | | | Q общ. | Q изл. | Q вкв. | | | | |
|----------|--------|----|-----------------------|---------|-------|-------|-----------------|-------|------|------|--------------------|------|------|------|--------|--------|--------|------|--------|---|------|
| | | | M1 | M2 | DM | С | T1 | T2 | DT | С | Гкал | Т | М4 | DM | | | | Уплн | С | С | Гкал |
| 24.01.16 | 24.00 | | 99,60 | 99,59 | 0,01 | 95,85 | 45,53 | 50,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,02 | - | - |
| 25.01.16 | 24.00 | | 98,54 | 98,53 | 0,00 | 95,15 | 45,33 | 49,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,92 | - | - |
| 26.01.16 | 24.00 | | 98,29 | 98,32 | -0,03 | 93,02 | 45,01 | 48,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,73 | - | - |
| 27.01.16 | 24.00 | | 98,78 | 98,87 | -0,08 | 90,15 | 44,56 | 45,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,51 | - | - |
| 28.01.16 | 24.00 | * | 57,48 | 57,74 | -0,26 | 85,94 | 44,80 | 41,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,99 | - | - |
| 29.01.16 | 24.00 | | 71,40 | 72,27 | -0,87 | 74,86 | 38,73 | 36,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,57 | - | - |
| 30.01.16 | 24.00 | | 97,94 | 98,83 | -0,90 | 83,65 | 42,86 | 40,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,96 | - | - |
| 31.01.16 | 24.00 | | 97,21 | 98,15 | -0,94 | 82,76 | 42,94 | 39,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,84 | - | - |
| 01.02.16 | 24.00 | | 97,04 | 97,99 | -0,95 | 80,52 | 42,79 | 37,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,43 | - | - |
| 02.02.16 | 24.00 | | 96,38 | 97,34 | -0,96 | 77,59 | 41,59 | 35,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,57 | - | - |
| 03.02.16 | 24.00 | | 97,40 | 97,95 | -0,55 | 78,98 | 42,12 | 36,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,54 | - | - |
| 04.02.16 | 24.00 | | 98,28 | 98,57 | -0,29 | 78,19 | 42,09 | 36,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,53 | - | - |
| 05.02.16 | 24.00 | | 97,46 | 97,71 | -0,25 | 77,93 | 41,65 | 36,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,54 | - | - |
| 06.02.16 | 24.00 | | 96,74 | 96,95 | -0,21 | 77,90 | 41,31 | 36,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,54 | - | - |
| 07.02.16 | 24.00 | | 95,95 | 96,12 | -0,17 | 77,55 | 40,56 | 36,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,55 | - | - |
| 08.02.16 | 24.00 | | 96,40 | 96,54 | -0,14 | 77,67 | 40,69 | 36,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,56 | - | - |
| 09.02.16 | 24.00 | | 96,50 | 96,61 | -0,11 | 78,09 | 41,19 | 36,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,63 | - | - |
| 10.02.16 | 24.00 | | 99,72 | 99,83 | -0,11 | 78,44 | 42,03 | 36,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,54 | - | - |
| 11.02.16 | 24.00 | | 100,19 | 100,28 | -0,09 | 77,51 | 42,19 | 35,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,44 | - | - |
| 12.02.16 | 24.00 | | 98,18 | 98,28 | -0,10 | 76,74 | 41,72 | 35,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 | - | - |
| 13.02.16 | 24.00 | | 98,07 | 98,16 | -0,09 | 76,16 | 41,50 | 34,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 | - | - |
| 14.02.16 | 24.00 | | 98,07 | 98,15 | -0,07 | 76,11 | 41,47 | 34,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,41 | - | - |
| 15.02.16 | 24.00 | | 97,45 | 97,53 | -0,08 | 76,33 | 41,33 | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,55 | - | - |
| 16.02.16 | 24.00 | | 97,30 | 97,35 | -0,05 | 78,43 | 41,98 | 36,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,62 | - | - |
| 17.02.16 | 24.00 | | 97,98 | 98,04 | -0,05 | 78,64 | 41,76 | 36,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,66 | - | - |
| 18.02.16 | 24.00 | | 98,74 | 98,79 | -0,05 | 78,35 | 41,34 | 37,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,65 | - | - |
| 19.02.16 | 24.00 | | 98,61 | 98,65 | -0,04 | 78,29 | 41,35 | 36,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,60 | - | - |
| 20.02.16 | 24.00 | | 98,36 | 98,41 | -0,04 | 78,13 | 41,53 | 36,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,64 | - | - |
| 21.02.16 | 24.00 | | 99,04 | 99,10 | -0,06 | 78,52 | 41,83 | 36,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,62 | - | - |
| 22.02.16 | 24.00 | | 99,20 | 99,25 | -0,06 | 78,16 | 41,65 | 36,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,57 | - | - |
| 23.02.16 | 24.00 | | 99,02 | 99,09 | -0,07 | 77,57 | 41,52 | 36,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,66 | - | - |
| Среднее | 24.00 | | 95,85 | 96,10 | -0,25 | 80,43 | 42,16 | 38,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,56 | - | - |
| Итого | 744,00 | | 2971,35 | 2979,00 | -7,65 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,56 | - | - |

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 13.04.15 18:00 20657,99 20657,33
 13.04.15 18:00 20657,99 20657,33

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему:
 Объем тепловой энергии, расчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

0,25 °C = 0,00 Гкал;
 с учетом корректировок 113,56 Гкал;
 с учетом корректировок КВт.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

АО "ДомТелеком"
 Директор филиала
 Филиал "Энергобыт"
 Управляющая компания
 28 ФЕВ 2016