Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 75 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24947-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 24947 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00		121,87	120,23	1,64	97,78	48,90	48,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,05
25.01.16	24,00		121,21	119,75	1,46	95,60	48,76	46,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,76
26.01.16	24,00		121,87	120,39	1,48	92,58	48,11	44,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,50
27.01.16	24,00	*	74,22	73,50	0,72	89,20	48,64	40,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
28.01.16	24,00	*	71,72	71,17	0,56	79,64	42,49	37,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
29.01.16	24,00		124,13	123,12	1,01	85,93	45,85	40,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
30.01.16	24,00		124,56	123,64	0,92	85,02	46,35	38,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,87
31.01.16	24,00		125,09	124,24	0,85	82,69	46,23	36,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,61
01.02.16	24,00		124,79	123,96	0,83	79,54	44,90	34,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
02.02.16	24,00		124,98	123,95	1,03	81,01	45,37	35,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
03.02.16	24,00		125,76	124,19	1,57	80,24	45,15	35,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
04.02.16	24,00		125,08	123,38	1,69	79,96	44,57	35,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
05.02.16	24,00		125,10	123,36	1,74	79,91	44,47	35,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
06.02.16	24,00		124,40	122,62	1,78	79,59	43,75	35,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
07.02.16	24,00		124,76	122,94	1,82	79,64	43,85	35,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
08.02.16	24,00		124,95	123,09	1,86	80,10	44,45	35,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
09.02.16	24,00		127,63	125,73	1,90	80,36	45,17	35,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
10.02.16	24,00		127,67	125,79	1,88	79,42	45,26	34,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
11.02.16	24,00		126,09	124,27	1,82	78,64	44,84	33,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
12.02.16	24,00		126,14	124,30	1,84	78,03	44,54	33,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
13.02.16	24,00		126,07	124,19	1,88	77,99	44,47	33,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,32
14.02.16	24,00		125,93	124,04	1,89	78,15	44,47	33,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
15.02.16	24,00		126,10	124,20	1,90	80,41	45,41	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
16.02.16	24,00		126,81	124,89	1,92	80,65	45,17	35,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
17.02.16	24,00		127,29	125,34	1,95	80,33	44,62	35,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
18.02.16	24,00		127,47	125,50	1,97	80,27	44,65	35,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,63
19.02.16	24,00		126,72	124,75	1,97	80,08	44,71	35,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
20.02.16	24,00		126,93	124,95	1,98	80,50	45,02	35,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
21.02.16	24,00		126,86	124,87	1,99	80,11	44,80	35,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
22.02.16	24,00		126,59	124,61	1,98	79,49	44,50	34,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
23.02.16	24,00		126,55	124,57	1,98	79,54	44,68	34,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
Среднее	24,00	-	122,11	120,50	1,61	82,01	45,29	36,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,56
Итого	744,00		3785,35	3735,53	49,82						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	141,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70
	13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **141,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.